

Теплоисточник ТЭЦ 3 ЦТП- 0
 Система 2-х трубная, ГВС открытая
 (открытая, закрытая)
 Т/вычислитель Магика
 (наименование и схема подключения)
 Расходомеры ПП-50 ДУ= 50
 (тип)
 Ду (гвс) = MTWI-25
 (счетчика гвс)

Договор № 3-38483ON
 Соглашение от _____
 дог.№ _____

Расч. теп. наг. (Гкал/год) 1773,67 Месяц (Гкал)

Справка о потреблении тепловой энергии по приборам учета тепловой энергии ГВС

ООО УК "Солнечный город"

наименование организации, объект, по месту установки приборов

ул. Проспект Мира д.54

адрес по месту установки приборов

за Сентябрь 2023

Период отчета		Показания по счетчику ГВС		
Дата	Время	Енорм., Гкал	М1, тонн	Наработка час
с	20.08.2023 00:00	1 223,386	20 075,354	47 495,78
по	19.09.2023 24:00	1 242,852	20 510,689	48 239,78
Итого		19,466	435,336	744,00

$$Q = 0,000 + 0,000 = 0,000 \text{ (Гкал)}$$

$$Q_{гвс} = 19,466 + 0,000 = 19,466 \text{ (Гкал)}$$

$$V_{подп} = 435,336 \text{ (м3)}$$

Магика	№	M1711007
QΣ =	19,466	Гкал
Vподп =	435,336	м3
Vх.в. =		м3

АО «Омск РТС»
 СП «Теплоэнергосбыт»
 Отдел приборов учёта тепловой энергии

25. 09. 2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

акт допуска до 10.06.2025

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
 всего за отчет

Руководитель _____ должность. Ф.И.О. подпись _____

тел. _____

Ответственный исполнитель начальник отдела ТО ООО "ТЦ "Энергия" тел. Технический отдел (3812) 53-99-89
 фамилия, имя, отчество

Капицкис Янис Казимирович

фамилия, имя, отчество



Инспектор _____

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
 Номер ТСЧ: M1711007

Расход1: 10,0 л/имп

dt min: 0,5 град. С
 t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС тупиковая)
 С: 20.08.2023 По: 19.09.2023

Дата	Энергия		Температура			Давл. Р1, атм.	Нараб. Траб, час	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С			
20.08.23	0,497	13,328	52,26	0,00	52,26	4,20	24,00	-
21.08.23	0,656	17,151	53,20	0,00	53,20	4,40	24,00	-
22.08.23	0,320	10,021	46,91	0,00	46,91	3,90	24,00	-
23.08.23	0,614	13,368	60,89	0,00	60,89	4,63	24,00	-
24.08.23	0,635	13,729	61,23	0,00	61,23	4,51	24,00	-
25.08.23	0,708	15,967	59,28	0,00	59,28	4,70	24,00	-
26.08.23	0,641	13,938	60,88	0,00	60,88	5,61	24,00	-
27.08.23	0,656	14,242	61,00	0,00	61,00	5,50	24,00	-
28.08.23	0,619	13,668	60,22	0,00	60,22	4,75	24,00	-
29.08.23	0,576	13,066	59,00	0,00	59,00	4,73	24,00	-
30.08.23	0,625	14,047	59,46	0,00	59,46	4,74	24,00	-
31.08.23	0,673	14,968	59,91	0,00	59,91	4,50	24,00	-
01.09.23	0,668	15,101	59,17	0,00	59,17	4,31	24,00	-
02.09.23	0,693	15,612	59,33	0,00	59,33	4,29	24,00	-
03.09.23	0,650	14,758	59,00	0,00	59,00	4,20	24,00	-
04.09.23	0,635	14,555	58,61	0,00	58,61	4,29	24,00	-
05.09.23	0,589	13,774	57,74	0,00	57,74	4,31	24,00	-
06.09.23	0,624	14,591	57,70	0,00	57,70	4,31	24,00	-
07.09.23	0,695	15,550	59,61	0,00	59,61	4,46	24,00	-
08.09.23	0,648	14,568	59,45	0,00	59,45	4,41	24,00	-
09.09.23	0,557	12,532	59,43	0,00	59,43	4,31	24,00	-
10.09.23	0,605	13,634	59,32	0,00	59,32	4,27	24,00	-
11.09.23	0,674	14,998	59,87	0,00	59,87	4,42	24,00	-
12.09.23	0,648	13,803	61,85	0,00	61,85	5,00	24,00	-
13.09.23	0,665	13,975	62,49	0,00	62,49	5,38	24,00	-
14.09.23	0,667	13,792	63,29	0,00	63,29	5,42	24,00	-
15.09.23	0,699	14,440	63,30	0,00	63,30	5,26	24,00	-
16.09.23	0,610	12,664	63,14	0,00	63,14	4,86	24,00	-
17.09.23	0,604	12,335	63,89	0,00	63,89	5,02	24,00	-
18.09.23	0,658	13,676	63,07	0,00	63,07	5,21	24,00	-
19.09.23	0,656	13,486	63,58	0,00	63,58	4,86	24,00	-
Итого	19,466	435,336	59,66	0,00	59,66	4,67	744,00	
Разность		435,336	59,66			-1,33		

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	НКП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
Ерасч.	19,466								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса	Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	
Начало периода	00:00	1223,386	20075,354	47495.78
Конец периода	24:00	1242,852	20510,689	48239.78
Разница	-	19,466	435,336	744.00

Дата и время распечатки: 20.09.2023 2:50:19

Представитель
абонента:



Представитель
теплоснабжающей
организации:

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
 Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм
 Расход2: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм

dt min: 0,5 град. С
 t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры открытая)

С: 20.08.2023 По: 19.09.2023

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Траб, час	
20.08.23	0,473	12,451	0,000	52,92	24,52	28,40	4,26	4,43	12,451	0,000	24,00	2
21.08.23	0,627	16,138	0,000	53,80	24,55	29,25	4,47	4,55	16,138	0,000	24,00	2
22.08.23	0,129	3,517	0,000	51,56	33,19	18,37	4,64	3,49	3,517	0,000	24,00	2
23.08.23	0,000	0,000	0,000	56,84	61,35	-4,51	4,77	4,81	0,000	0,000	24,00	2
24.08.23	0,000	0,000	0,000	56,02	60,52	-4,50	4,57	4,61	0,000	0,000	24,00	2
25.08.23	0,000	0,000	0,000	54,89	59,20	-4,31	4,88	4,92	0,000	0,000	24,00	2
26.08.23	0,000	0,000	0,000	56,36	60,88	-4,52	5,81	5,84	0,000	0,000	24,00	2
27.08.23	0,000	0,000	0,000	55,23	59,94	-4,71	5,72	5,75	0,000	0,000	24,00	2
28.08.23	0,000	0,000	0,000	55,99	60,40	-4,41	5,13	5,17	0,000	0,000	24,00	2
29.08.23	0,000	0,000	0,000	55,86	59,87	-4,01	4,84	4,87	0,000	0,000	24,00	2
30.08.23	0,000	0,000	0,000	54,23	58,18	-3,95	4,74	4,79	0,000	0,000	24,00	2
31.08.23	0,000	0,000	0,000	55,29	59,93	-4,64	4,73	4,77	0,000	0,000	24,00	2
01.09.23	0,000	0,000	0,000	54,34	58,33	-3,99	4,41	4,46	0,000	0,000	24,00	2
02.09.23	0,000	0,000	0,000	54,28	58,21	-3,93	4,48	4,52	0,000	0,000	24,00	2
03.09.23	0,000	0,000	0,000	53,84	57,93	-4,09	4,29	4,34	0,000	0,000	24,00	2
04.09.23	0,000	0,000	0,000	54,39	58,62	-4,23	4,43	4,46	0,000	0,000	24,00	2
05.09.23	0,000	0,000	0,000	53,22	57,80	-4,58	4,43	4,47	0,000	0,000	24,00	2
06.09.23	0,000	0,000	0,000	53,16	57,61	-4,45	4,40	4,43	0,000	0,000	24,00	2
07.09.23	0,000	0,000	0,000	54,90	59,42	-4,52	4,62	4,66	0,000	0,000	24,00	2
08.09.23	0,000	0,000	0,000	54,60	58,39	-3,79	4,57	4,61	0,000	0,000	24,00	2
09.09.23	0,000	0,000	0,000	52,93	57,85	-4,92	4,49	4,53	0,000	0,000	24,00	2
10.09.23	0,000	0,000	0,000	54,14	58,62	-4,48	4,47	4,52	0,000	0,000	24,00	2
11.09.23	0,000	0,000	0,000	54,80	59,43	-4,63	4,55	4,60	0,000	0,000	24,00	2
12.09.23	0,000	0,000	0,000	55,95	60,59	-4,64	5,12	5,14	0,000	0,000	24,00	2
13.09.23	0,000	0,000	0,000	57,73	62,99	-5,26	5,51	5,55	0,000	0,000	24,00	2
14.09.23	0,000	0,000	0,000	57,99	63,17	-5,18	5,56	5,60	0,000	0,000	24,00	2
15.09.23	0,000	0,000	0,000	58,39	63,35	-4,96	5,46	5,49	0,000	0,000	24,00	2
16.09.23	0,000	0,000	0,000	57,50	62,85	-5,35	5,18	5,24	0,000	0,000	24,00	2
17.09.23	0,000	0,000	0,000	57,53	63,38	-5,85	5,28	5,31	0,000	0,000	24,00	2
18.09.23	0,000	0,000	0,000	58,48	63,59	-5,11	5,34	5,37	0,000	0,000	24,00	2
19.09.23	0,000	0,000	0,000	58,17	62,93	-4,76	5,03	5,07	0,000	0,000	24,00	2
Итого	1,229	32,107	0,000	53,21	57,02	-3,81	4,84	4,85	32,107	0,000	744,00	
Разность		32,107		-3,81			-0,01		32,107			


	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	Н КП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	38,57	705,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
Ерасч.	1,229								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса		Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	00:00	4375,228	135833,313	116828,117	47495.78
Конец периода	24:00	4376,457	135865,422	116828,117	48239.78
Разница	-	1,229	32,109	0,000	744.00

Дата и время распечатки: 20.09.2023
 2:49:45

Представитель абонента:



Представитель теплоснабжающей организации: