

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,228 Гкал

Qмес= 0,231 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 50А

за апрель 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.03	00	21196	20592	487,207	5843	879,120	51,590
18.04	24	25562	24949	558,273	6587	879,120	51,590
ИТОГО		4365	4357	71,067	744	0	0

ПУ № 18059799

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	71,067	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м ³	$Q_{(гвс)} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м ³	$V_{подп.} =$	0	(м ³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

подпись

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

21.04.2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/03/23г.-18/04/23г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 50А

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.20 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 18059799, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x105D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.03.23 23	74.68	54.50	20.18	6.49	3.73	131.676	130.197	128.429	128.396	0.033	0.00	4.00	2.600	24	0
20.03.23 23	78.37	56.11	22.26	6.60	3.73	126.944	125.451	123.536	123.621	-0.085	0.00	4.00	2.759	24	0
21.03.23 23	77.11	55.96	21.16	6.61	3.73	129.107	127.640	125.738	125.783	-0.045	0.00	4.00	2.669	24	0
22.03.23 23	73.37	54.79	18.58	6.75	3.75	137.156	135.688	133.887	133.795	0.092	0.00	4.00	2.497	24	0
23.03.23 23	73.05	54.76	18.29	6.72	3.73	134.379	132.955	131.199	131.103	0.096	0.00	4.00	2.408	24	0
24.03.23 23	72.06	54.56	17.50	6.61	3.72	138.903	137.453	135.695	135.555	0.140	0.00	4.00	2.384	24	0
25.03.23 23	68.76	54.07	14.69	6.49	3.75	151.548	150.050	148.330	148.016	0.313	0.00	4.00	2.188	24	0
26.03.23 23	67.69	54.80	12.89	6.44	3.80	175.345	173.679	171.730	171.257	0.473	0.00	4.00	2.223	24	0
27.03.23 23	68.00	54.89	13.11	6.57	3.80	166.374	164.748	162.919	162.437	0.482	0.00	4.00	2.146	24	0
28.03.23 23	68.07	54.93	13.14	6.66	3.81	165.983	164.166	162.523	161.865	0.658	0.00	4.00	2.145	24	0
29.03.23 23	67.81	54.94	12.87	6.62	3.83	169.372	167.609	165.857	165.273	0.584	0.00	4.00	2.144	24	0
30.03.23 23	72.93	54.44	18.49	6.64	3.72	127.573	126.017	124.562	124.286	0.276	0.00	4.00	2.311	24	0
31.03.23 23	75.13	55.43	19.70	6.71	3.69	128.675	127.091	125.474	125.278	0.196	0.00	4.00	2.480	24	0
01.04.23 23	70.17	53.56	16.61	6.54	3.73	141.458	139.853	138.346	137.991	0.355	0.00	4.00	2.306	24	0
02.04.23 23	68.26	53.79	14.46	6.45	3.78	159.274	157.558	155.936	155.437	0.499	0.00	4.00	2.264	24	0
03.04.23 23	68.39	54.26	14.13	6.54	3.82	156.713	155.038	153.425	152.920	0.505	0.00	4.00	2.177	24	0
04.04.23 23	69.06	53.77	15.29	6.64	3.85	146.810	145.208	143.667	143.261	0.406	0.00	4.00	2.206	24	0
05.04.23 23	68.65	54.22	14.43	6.62	3.85	153.288	151.718	150.048	149.645	0.403	0.00	4.00	2.174	24	0
06.04.23 23	68.70	54.30	14.40	6.72	3.86	146.853	145.354	143.745	143.366	0.379	0.00	4.00	2.079	24	0
07.04.23 23	68.99	54.27	14.72	6.57	3.90	149.239	147.714	146.045	145.697	0.349	0.00	4.00	2.158	24	0
08.04.23 23	70.35	53.53	16.82	6.43	3.87	135.130	133.628	132.136	131.848	0.288	0.00	4.00	2.230	24	0
09.04.23 23	68.83	53.90	14.93	6.58	3.87	151.720	150.134	148.496	148.100	0.396	0.00	4.00	2.226	24	0
10.04.23 23	68.33	54.08	14.25	6.67	3.88	151.847	150.278	148.664	148.239	0.425	0.00	4.00	2.127	24	0
11.04.23 23	68.55	54.25	14.30	6.61	3.89	154.126	152.557	150.876	150.470	0.406	0.00	4.00	2.167	24	0
12.04.23 23	69.68	53.94	15.74	6.74	3.86	144.603	143.055	141.459	141.122	0.338	0.00	4.00	2.235	24	0
13.04.23 23	69.17	53.92	15.25	6.59	3.81	142.426	140.939	139.374	139.036	0.338	0.00	4.00	2.134	24	0
14.04.23 23	70.59	53.62	16.98	6.47	3.81	130.122	128.679	127.218	126.967	0.250	0.00	4.00	2.167	24	0
15.04.23 23	72.76	53.63	19.13	6.48	3.83	128.461	126.980	125.442	125.284	0.158	0.00	4.00	2.407	24	0
16.04.23 23	73.28	54.51	18.77	6.65	3.81	129.794	128.372	126.701	126.600	0.101	0.00	4.00	2.386	24	0
17.04.23 23	72.22	53.89	18.33	6.53	3.82	130.880	129.638	127.844	127.896	-0.052	0.00	4.00	2.351	24	0
18.04.23 23	72.52	54.25	18.27	6.56	3.80	129.492	128.279	126.464	126.528	-0.064	0.00	4.00	2.318	24	0
Итого/Средн	70.60	54.38	16.22	6.59	3.80	4465.271	4417.726	4365.766	4357.074	8.692	0.00	4.00	71.067	744	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.03.23 23	22107.167	21174.230	21196.803	20592.350	604.453	487.207	5843	432
18.04.23 23	26572.438	25591.956	25562.568	24949.424	613.145	558.273	6587	432
Итого	4465.271	4417.726	4365.766	4357.074	8.692	71.067	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/03/23г.-18/04/23г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 50А

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00 °C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 12.00 м3/ч G1 min = 0.60 м3/ч

Серийный номер 18059799, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x105D

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.03.23 23	25.84	4.08	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
20.03.23 23	25.65	4.07	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.03.23 23	25.81	4.18	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.03.23 23	25.92	4.23	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.03.23 23	26.22	4.29	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.03.23 23	26.49	4.17	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.03.23 23	26.61	4.17	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.03.23 23	26.96	4.03	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.03.23 23	27.23	4.16	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.03.23 23	27.50	4.19	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.03.23 23	27.45	4.22	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.03.23 23	26.74	4.32	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
31.03.23 23	26.43	4.25	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.04.23 23	25.87	4.13	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.04.23 23	25.83	4.02	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.04.23 23	26.23	4.22	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.04.23 23	26.62	4.18	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.04.23 23	26.97	4.19	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.04.23 23	27.37	4.22	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.04.23 23	26.98	4.24	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.04.23 23	26.26	4.20	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.04.23 23	26.62	4.10	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.04.23 23	27.16	4.20	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.04.23 23	26.82	4.26	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.04.23 23	26.88	4.17	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.04.23 23	27.42	4.15	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.04.23 23	27.13	4.35	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.04.23 23	26.88	4.16	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.04.23 23	27.47	4.21	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.04.23 23	26.85	4.25	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.04.23 23	25.09	4.31	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	26.62	4.19	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.03.23 23	879.120	862.281	51.590	5963	312
18.04.23 23	879.120	862.281	51.590	6707	312
Итого	0.000	0.000	0.000	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____