

Теплоисточник ТЭЦ – _____ ЦТП - _____

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 38483

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК «Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Белозерова, 9

за апрель 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м ³)
20.03	00	35984	34589	875,419	6610	10676
18.04	24	41332	39920	977,498	7327	10676
ИТОГО		5347	5331	102,079	717	0

ПУ № 95180

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	102,506	(Гкал)
$V_{подп.} = 0$	м ³	$Q_{(гвс)} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} = 0$	м ³	$V_{подп.} =$	0	(м ³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ ПОДПИСЬ _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ ПОДПИСЬ _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «УК «Солнечный город»
СП «Теплоэнергоснабжение»
Отдел теплоснабжения и энергоснабжения

20 АПР 2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Семенов Д.Н.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/03/23г.-18/04/23г.

Абонент: Белозерова 9

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

Tхв = 5.00 °C

Заводской номер 00095180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хF306

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т						
20/03/23	78.48	54.05	24.43	197.92	192.58	194.48	191.85	0.73	8.00	5.60	4.711	24	0	
21/03/23	76.81	53.98	22.83	207.09	201.73	203.75	201.00	0.73	8.00	5.60	4.615	24	0	
22/03/23	74.18	51.40	22.78	162.86	158.89	160.25	158.26	0.63	8.00	5.60	3.626	24	0	
23/03/23	72.40	49.51	22.89	149.53	146.05	147.20	145.50	0.55	8.00	5.60	3.348	24	0	
24/03/23	72.42	49.61	22.81	156.21	152.58	153.77	152.00	0.58	8.00	5.60	3.486	24	0	
25/03/23	69.14	51.40	17.74	172.10	168.43	170.04	167.94	0.49	8.00	5.60	2.992	24	0	
26/03/23	66.73	51.67	15.06	194.14	190.26	192.15	189.72	0.54	8.00	5.60	2.874	24	0	
27/03/23	68.25	52.08	16.17	163.41	160.02	161.64	159.58	0.44	8.00	5.60	2.594	23	1	*
28/03/23	68.71	52.35	16.36	165.31	161.81	163.49	161.39	0.42	8.00	5.60	2.654	24	0	
29/03/23	67.93	51.32	16.61	188.82	184.91	186.55	184.23	0.68	8.00	5.60	3.077	24	0	
30/03/23	72.13	51.34	20.79	200.82	196.15	197.94	195.50	0.65	8.00	5.60	4.085	24	0	
31/03/23	75.27	50.79	24.48	167.87	163.64	167.84	162.85	0.79	8.00	5.60	4.012	24	0	
01/04/23	71.19	50.43	20.76	196.61	192.17	193.80	191.49	0.68	8.00	5.60	3.994	24	0	
02/04/23	68.48	51.74	16.74	215.98	211.45	213.52	210.84	0.61	8.00	5.60	3.545	24	0	
03/04/23	68.79	52.47	16.32	179.35	175.58	177.37	175.10	0.48	8.00	5.60	2.872	24	0	
04/04/23	68.50	52.97	15.53	165.84	162.34	164.17	162.04	0.30	8.00	5.60	2.527	24	0	
05/04/23	69.13	53.01	16.12	160.68	157.24	158.97	156.89	0.35	8.00	5.60	2.540	24	0	
06/04/23	68.63	53.14	15.49	153.16	149.95	151.62	149.63	0.32	8.00	5.60	2.329	24	0	
07/04/23	70.00	51.23	18.77	208.81	204.24	206.19	203.67	0.57	8.00	5.60	3.839	24	0	
08/04/23	71.81	52.68	19.13	231.09	225.78	228.03	225.06	0.72	8.00	5.60	4.330	24	0	
09/04/23	69.20	51.93	17.27	179.87	176.03	177.79	175.55	0.48	8.00	5.60	3.045	24	0	
10/04/23	68.47	52.81	15.66	181.51	177.69	179.63	177.29	0.40	8.00	5.60	2.788	24	0	
11/04/23	69.32	51.32	18.00	202.36	198.02	199.95	197.48	0.54	8.00	5.60	3.571	24	0	
12/04/23	69.51	52.37	17.14	165.27	161.68	163.40	161.30	0.38	8.00	5.60	2.777	24	0	
13/04/23	68.80	51.82	16.98	154.52	151.25	152.85	150.94	0.31	8.00	5.60	2.571	24	0	
14/04/23	69.58	50.96	18.62	214.04	209.37	211.41	208.83	0.54	8.00	5.60	3.904	24	0	
15/04/23	72.66	51.80	20.86	211.70	206.74	208.72	206.10	0.64	8.00	5.60	4.319	24	0	
16/04/23	73.44	49.90	23.54	140.36	137.00	138.15	136.52	0.48	8.00	5.60	3.229	22	2	*
17/04/23	72.01	50.92	21.09	190.64	186.25	188.00	185.70	0.55	8.00	5.60	3.932	24	0	
18/04/23	70.71	50.00	20.71	191.99	187.71	189.37	187.17	0.54	8.00	5.60	3.893	24	0	
Итого:				5469.8	5347.54	5399.0	5331.42	16.12			102.079	717	3	
Средние:	70.75	51.70	19.05						8.00	5.60				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т			
19/03/23 24:00	37049.49	35984.73	35132.29	34589.06	1395.67	875.419	6610	4
18/04/23 24:00	42519.35	41332.27	40531.33	39920.48	1411.79	977.498	7327	7
Итого:	5469.86	5347.54	5399.04	5331.42	16.12	102.079	717	3

1042

Период нормальной работы 717ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 3ч
Время работы прибора после сброса 7353ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации