

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,143 Гкал

Qмес= 0,171 Гкал

Справка  
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

**ООО «УК Солнечный город»**

(наименование,

объект,

адрес)

**г. Омск, пр. Мира, 18А**

за февраль 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче ( тн )	Кол-во теплоносителя по обратке ( тн )	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы ( час )	Кол-во теплоносителя ГВС ( м³ )	Количество Тепла ГВС (ГКал)
18.01	00	1529	1463	44,678	408	898	
08.02	24	3295	3144	94,218	929	971	
<b>ИТОГО</b>		<b>1766</b>	<b>1680</b>	<b>49,540</b>	<b>521,61</b>	<b>73</b>	

**ПУ № 303773**

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	<b>50,146</b>	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{гвс} =$	<b>0</b>	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м³	$V_{подп.} =$	<b>85,7</b>	(м³)

Количество дней по среднему: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
всего за отчет

Руководитель \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
Должность, Ф.И.О.

подпись \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_  
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. подпись \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

Отдел учета тепловой энергии

22.02.2023

ПРИИТОК С.В.Ю.

Логвиненко В.Ю.



Организация \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 303773  
 Дата последней поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 18.01.2023 по 08.02.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок			
		M1	V1	M2	V2	Vi	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2		P1 атм	P2 атм	Нераб. ТН
18.01.23	2.319	85.9109	88.4602	82.4979	83.7449	0.00	3.4130	-	81.66	56.75	24.91	5.4	3.6	0.00	24.00
19.01.23	2.309	86.3896	88.9252	82.8743	84.1194	0.00	3.5154	-	81.17	56.57	24.60	5.5	3.6	0.00	24.00
20.01.23	2.283	87.5377	90.0497	83.9749	85.2227	0.00	3.5629	-	80.20	56.23	23.97	5.5	3.6	0.01	23.99
21.01.23	2.264	87.8820	90.4081	84.5601	85.8273	0.00	3.3219	-	80.27	56.49	23.79	5.5	3.6	0.00	24.00
22.01.23	2.179	86.1353	88.5146	82.8973	84.0856	0.00	3.2379	-	78.57	55.19	23.38	5.5	3.6	0.00	24.00
23.01.23	1.615	60.7911	62.4614	57.6383	58.4436	0.00	3.1528	-	78.34	54.36	23.98	4.6	3.6	6.28	17.72
24.01.23	2.167	83.0957	85.3430	78.7762	79.8687	0.00	4.3195	-	77.69	54.20	23.49	5.6	3.6	0.00	24.00
25.01.23	2.165	80.6753	82.8279	76.1869	77.1985	0.00	4.4884	-	77.12	52.98	24.14	5.5	3.6	0.00	24.00
26.01.23	2.119	79.0591	81.1582	74.9719	75.9521	0.00	4.0872	-	76.89	52.56	24.33	5.5	3.6	0.00	24.00
27.01.23	2.194	79.9941	82.1655	75.5989	76.6072	0.00	4.3953	-	77.84	53.08	24.77	5.5	3.6	0.00	24.00
28.01.23	2.188	80.5491	82.7686	76.4402	77.4858	0.00	4.1089	-	78.47	53.81	24.65	5.5	3.6	0.00	24.00
29.01.23	2.248	81.7168	83.9421	76.4238	77.4614	0.00	5.2930	-	77.96	53.62	24.34	5.5	3.6	0.00	24.00
30.01.23	2.189	79.3474	81.5342	75.2864	76.3008	0.00	4.0610	-	78.46	53.38	25.08	5.5	3.6	0.00	24.00
31.01.23	2.370	78.4370	80.8115	74.3145	75.3721	0.00	4.1226	-	82.52	54.97	27.56	5.4	3.6	0.00	24.00
01.02.23	2.546	79.3621	81.9768	75.2412	76.3918	0.00	4.1208	-	86.43	57.09	29.33	5.5	3.6	0.00	24.00
02.02.23	2.610	80.5181	83.2683	76.7212	77.9387	0.00	3.7969	-	88.10	58.25	29.85	5.5	3.6	0.00	24.00
03.02.23	2.499	80.4673	83.1670	77.4507	78.6809	0.00	3.0166	-	87.27	58.26	29.01	5.6	3.6	0.00	24.00
04.02.23	2.307	81.2107	83.6211	77.2046	78.3367	0.00	4.0061	-	81.69	55.82	25.86	5.6	3.6	0.00	24.00
05.02.23	2.147	77.9470	80.0698	73.8562	74.8359	0.00	4.0908	-	77.98	52.97	25.01	5.4	3.6	0.00	24.00
06.02.23	2.191	77.2153	79.3491	73.0759	74.0396	0.00	4.1394	-	78.59	52.80	25.80	5.4	3.6	0.00	24.00
07.02.23	2.267	77.3721	79.6221	73.5505	74.5603	0.00	3.8215	-	80.78	53.93	26.85	5.5	3.6	0.00	24.00
08.02.23	2.361	74.9995	77.3931	71.3704	72.4207	0.00	3.6292	-	84.93	55.96	28.97	5.5	3.6	0.10	23.90
Итого	49.540	1766.6132	1817.8375	1680.9122	1704.8945	0.00	85.7011	0.0000	80.60	55.01	25.58	5.5	3.6	6.39	521.61

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	V1	V2	Тр
08.02.23	24:00	94.218	3295.75	3144.89	0.00	3398.77	3194.03	929.61
18.01.23	00:00	44.678	1529.14	1463.98	0.00	1580.93	1489.14	408.00
Итого		49.540	1766.61	1680.91	0.00	1817.84	1704.89	521.61

Отчетный период \_\_\_\_\_ 528.00 час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 521.61 час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.035 час. Период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.083 час.  
 Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_ 6.276 час. Период G<min (g) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

*496666*