

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/02/23г.-18/03/23г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 52

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 19080436, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хЕ763

| Дата/время | t1 °C | t2 °C | dt °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | V1 м3 | V2 м3 | M1 т | M2 т | dM т | tx °C | Pк кгс/см2 | Qтв Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|---------------|------------|----------|----|
| 20.02.23 23 | 81.00 | 55.93 | 25.07 | 6.63 | 3.97 | 103.124 | 101.845 | 100.186 | 100.359 | -0.173 | 0.00 | 4.00 | 2.519 | 24 | 0 | |
| 21.02.23 23 | 75.02 | 48.90 | 26.12 | 6.72 | 3.95 | 73.240 | 72.287 | 71.421 | 71.485 | -0.063 | 0.00 | 4.00 | 1.870 | 24 | 0 | |
| 22.02.23 23 | 71.92 | 49.03 | 22.89 | 6.59 | 4.01 | 77.118 | 76.210 | 75.342 | 75.359 | -0.017 | 0.00 | 4.00 | 1.729 | 24 | 0 | |
| 23.02.23 23 | 71.69 | 49.33 | 22.37 | 6.59 | 3.96 | 85.490 | 84.440 | 83.533 | 83.486 | 0.048 | 0.00 | 4.00 | 1.873 | 24 | 0 | |
| 24.02.23 23 | 77.50 | 53.98 | 23.52 | 6.45 | 3.99 | 111.299 | 109.716 | 108.370 | 108.229 | 0.140 | 0.00 | 4.00 | 2.556 | 24 | 0 | |
| 25.02.23 23 | 81.97 | 59.66 | 22.31 | 6.44 | 4.04 | 138.720 | 136.741 | 134.683 | 134.495 | 0.188 | 0.00 | 4.00 | 3.015 | 24 | 0 | |
| 26.02.23 23 | 80.70 | 56.09 | 24.61 | 6.52 | 3.97 | 105.650 | 103.985 | 102.658 | 102.460 | 0.198 | 0.00 | 4.00 | 2.533 | 24 | 0 | |
| 27.02.23 23 | 77.01 | 50.22 | 26.79 | 6.64 | 3.95 | 82.135 | 80.868 | 79.995 | 79.917 | 0.078 | 0.00 | 4.00 | 2.148 | 24 | 0 | |
| 28.02.23 23 | 73.42 | 49.25 | 24.17 | 6.68 | 3.95 | 80.490 | 79.385 | 78.565 | 78.493 | 0.072 | 0.00 | 4.00 | 1.904 | 24 | 0 | |
| 01.03.23 23 | 70.60 | 49.28 | 21.32 | 6.58 | 3.92 | 80.534 | 79.599 | 78.739 | 78.699 | 0.041 | 0.00 | 4.00 | 1.683 | 24 | 0 | |
| 02.03.23 23 | 71.47 | 50.30 | 21.17 | 6.60 | 3.97 | 95.607 | 94.457 | 93.433 | 93.347 | 0.086 | 0.00 | 4.00 | 1.983 | 24 | 0 | |
| 03.03.23 23 | 75.55 | 54.54 | 21.01 | 6.53 | 4.01 | 120.628 | 119.105 | 117.591 | 117.462 | 0.129 | 0.00 | 4.00 | 2.477 | 24 | 0 | |
| 04.03.23 23 | 73.63 | 55.58 | 18.06 | 6.41 | 4.05 | 130.886 | 129.581 | 127.736 | 127.717 | 0.019 | 0.00 | 4.00 | 2.313 | 24 | 0 | |
| 05.03.23 23 | 73.40 | 49.23 | 24.17 | 6.56 | 3.93 | 86.094 | 84.800 | 84.035 | 83.843 | 0.192 | 0.00 | 4.00 | 2.036 | 24 | 0 | |
| 06.03.23 23 | 72.30 | 49.38 | 22.92 | 6.67 | 3.97 | 87.119 | 85.840 | 85.090 | 84.869 | 0.221 | 0.00 | 4.00 | 1.955 | 24 | 0 | |
| 07.03.23 23 | 74.13 | 50.48 | 23.65 | 6.66 | 3.99 | 89.033 | 87.729 | 86.872 | 86.693 | 0.178 | 0.00 | 4.00 | 2.060 | 24 | 0 | |
| 08.03.23 23 | 73.89 | 49.62 | 24.28 | 6.66 | 3.98 | 85.103 | 83.861 | 83.045 | 82.902 | 0.143 | 0.00 | 4.00 | 2.021 | 24 | 0 | |
| 09.03.23 23 | 74.26 | 50.23 | 24.03 | 6.67 | 3.96 | 80.959 | 79.771 | 78.981 | 78.837 | 0.144 | 0.00 | 4.00 | 1.903 | 24 | 0 | |
| 10.03.23 23 | 74.12 | 49.87 | 24.25 | 6.69 | 4.01 | 85.677 | 84.399 | 83.598 | 83.425 | 0.173 | 0.00 | 4.00 | 2.032 | 24 | 0 | |
| 11.03.23 23 | 74.12 | 48.36 | 25.76 | 6.80 | 4.02 | 71.719 | 70.584 | 69.975 | 69.819 | 0.155 | 0.00 | 4.00 | 1.807 | 24 | 0 | |
| 12.03.23 23 | 74.16 | 49.40 | 24.76 | 6.69 | 3.99 | 82.100 | 80.851 | 80.106 | 79.936 | 0.170 | 0.00 | 4.00 | 1.988 | 24 | 0 | |
| 13.03.23 23 | 74.47 | 52.51 | 21.96 | 6.63 | 4.03 | 104.569 | 103.185 | 102.000 | 101.860 | 0.140 | 0.00 | 4.00 | 2.246 | 24 | 0 | |
| 14.03.23 23 | 73.14 | 51.32 | 21.82 | 6.65 | 4.03 | 97.874 | 96.585 | 95.551 | 95.405 | 0.146 | 0.00 | 4.00 | 2.091 | 24 | 0 | |
| 15.03.23 23 | 71.08 | 50.84 | 20.25 | 6.55 | 4.04 | 100.851 | 99.561 | 98.575 | 98.363 | 0.212 | 0.00 | 4.00 | 2.001 | 24 | 0 | |
| 16.03.23 23 | 71.81 | 49.64 | 22.17 | 6.71 | 4.01 | 87.188 | 85.933 | 85.187 | 84.946 | 0.241 | 0.00 | 4.00 | 1.894 | 24 | 0 | |
| 17.03.23 23 | 71.68 | 51.36 | 20.32 | 6.66 | 4.02 | 104.884 | 103.540 | 102.488 | 102.269 | 0.218 | 0.00 | 4.00 | 2.088 | 24 | 0 | |
| 18.03.23 23 | 71.26 | 52.01 | 19.25 | 6.69 | 4.03 | 102.145 | 100.909 | 99.830 | 99.638 | 0.191 | 0.00 | 4.00 | 1.927 | 24 | 0 | |
| Итого/Средн | 74.49 | 51.78 | 22.71 | 6.62 | 3.99 | 2550.232 | 2515.768 | 2487.585 | 2484.315 | 3.271 | 0.00 | 4.00 | 56.653 | 648 | 0 | |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время | V1 м3 | V2 м3 | M1 т | M2 т | dM т | Qтв Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|------------|----------|
| 19.02.23 23 | 66495.215 | 65712.181 | 62993.881 | 62117.184 | 876.697 | 1460.551 | 17531 | 6123 |
| 18.03.23 23 | 69045.448 | 68227.949 | 65481.466 | 64601.499 | 879.967 | 1517.204 | 18179 | 6123 |
| Итого | 2550.232 | 2515.767 | 2487.585 | 2484.315 | 3.271 | 56.653 | 648 | 0 |

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/02/23г.-18/03/23г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 52

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

txv: догов., txд = 5.00 °C

Серийный номер 19080436, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТЗ=0, ФРТ=4 КСН=0xE763

| Дата/время | t1 °C | P1 кгс/см2 | V1 м3 | M1 т | tx °C | Px кгс/см2 | Qтв Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|------------|----------|----|
| 20.02.23 23 | 29.91 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 21.02.23 23 | 29.66 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 22.02.23 23 | 29.28 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 23.02.23 23 | 29.15 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 24.02.23 23 | 29.22 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 25.02.23 23 | 29.81 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 26.02.23 23 | 29.81 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 27.02.23 23 | 29.44 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 28.02.23 23 | 29.25 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 01.03.23 23 | 29.04 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 02.03.23 23 | 28.89 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 03.03.23 23 | 29.44 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 04.03.23 23 | 29.46 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 05.03.23 23 | 29.29 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 06.03.23 23 | 29.18 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 07.03.23 23 | 29.36 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 08.03.23 23 | 29.40 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 09.03.23 23 | 29.27 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 10.03.23 23 | 29.24 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 11.03.23 23 | 29.29 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 12.03.23 23 | 29.44 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 13.03.23 23 | 29.58 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 14.03.23 23 | 29.65 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 15.03.23 23 | 29.73 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 16.03.23 23 | 29.54 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 17.03.23 23 | 29.49 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 18.03.23 23 | 29.43 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 24 | 0 | |
| Итого/Средн | 29.42 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 648 | 0 | |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время | V1 м3 | M1 т | Qтв Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|
| 19.02.23 23 | 2665.971 | 2620.163 | 144.971 | 20974 | 2680 |
| 18.03.23 23 | 2665.971 | 2620.163 | 144.971 | 21622 | 2680 |
| Итого | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 648 | 0 |

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____