

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/02/23г.-18/03/23г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 50А

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 18059799, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x105D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.02.23 23	82.35	55.10	27.26	6.55	3.69	104.777	103.337	101.705	101.879	-0.173	0.00	4.00	2.780	24	0	
21.02.23 23	76.92	49.10	27.82	6.68	3.65	74.428	73.205	72.491	72.385	0.106	0.00	4.00	2.022	24	0	
22.02.23 23	73.11	49.02	24.09	6.53	3.71	83.129	81.923	81.157	81.009	0.148	0.00	4.00	1.960	24	0	
23.02.23 23	72.64	49.37	23.27	6.52	3.67	91.319	90.050	89.174	89.029	0.145	0.00	4.00	2.081	24	0	
24.02.23 23	77.47	51.72	25.75	6.43	3.68	95.455	94.141	92.942	92.968	-0.026	0.00	4.00	2.400	24	0	
25.02.23 23	82.98	56.44	26.55	6.41	3.73	116.345	114.808	112.884	113.116	-0.232	0.00	4.00	3.005	24	0	
26.02.23 23	82.28	55.49	26.79	6.44	3.69	110.343	108.842	107.106	107.279	-0.172	0.00	4.00	2.878	24	0	
27.02.23 23	78.56	50.12	28.43	6.59	3.65	81.555	80.322	79.352	79.382	-0.029	0.00	4.00	2.262	24	0	
28.02.23 23	75.09	49.51	25.58	6.61	3.66	82.344	81.147	80.296	80.219	0.077	0.00	4.00	2.059	24	0	
01.03.23 23	71.80	49.23	22.57	6.51	3.64	83.588	82.414	81.665	81.485	0.181	0.00	4.00	1.848	24	0	
02.03.23 23	71.50	49.95	21.55	6.55	3.69	95.903	94.686	93.719	93.590	0.129	0.00	4.00	2.026	24	0	
03.03.23 23	77.51	52.11	25.40	6.52	3.70	100.176	98.914	97.536	97.663	-0.127	0.00	4.00	2.484	24	0	
04.03.23 23	74.40	56.30	18.10	6.31	3.80	146.110	144.511	142.525	142.382	0.143	0.00	4.00	2.587	24	0	
05.03.23 23	74.57	50.07	24.50	6.51	3.66	89.979	88.604	87.769	87.571	0.198	0.00	4.00	2.156	24	0	
06.03.23 23	73.50	52.99	20.51	6.60	3.71	118.525	117.031	115.683	115.506	0.177	0.00	4.00	2.380	24	0	
07.03.23 23	75.23	55.01	20.22	6.58	3.73	131.569	130.017	128.283	128.191	0.092	0.00	4.00	2.603	24	0	
08.03.23 23	75.20	54.92	20.28	6.59	3.73	134.528	132.964	131.168	131.100	0.069	0.00	4.00	2.669	24	0	
09.03.23 23	75.77	55.25	20.52	6.60	3.71	129.820	128.312	126.542	126.497	0.045	0.00	4.00	2.605	24	0	
10.03.23 23	75.47	55.28	20.19	6.61	3.73	130.820	129.334	127.533	127.506	0.027	0.00	4.00	2.583	24	0	
11.03.23 23	75.45	55.40	20.04	6.70	3.76	132.185	130.703	128.870	128.839	0.031	0.00	4.00	2.592	24	0	
12.03.23 23	75.51	55.43	20.08	6.64	3.73	134.586	133.106	131.206	131.211	-0.005	0.00	4.00	2.643	24	0	
13.03.23 23	75.79	55.23	20.56	6.57	3.75	132.697	131.211	129.338	129.351	-0.013	0.00	4.00	2.668	24	0	
14.03.23 23	74.38	54.92	19.45	6.59	3.76	129.326	127.950	126.166	126.150	0.015	0.00	4.00	2.462	24	0	
15.03.23 23	72.23	54.17	18.06	6.47	3.76	134.869	133.540	131.743	131.721	0.022	0.00	4.00	2.388	24	0	
16.03.23 23	73.37	54.66	18.71	6.65	3.75	133.553	132.199	130.363	130.361	0.002	0.00	4.00	2.448	24	0	
17.03.23 23	73.29	54.56	18.73	6.61	3.72	132.475	131.078	129.317	129.265	0.052	0.00	4.00	2.431	24	0	
18.03.23 23	72.32	54.29	18.03	6.59	3.77	136.990	135.551	133.802	133.687	0.115	0.00	4.00	2.421	24	0	
Итого/Средн	75.43	53.61	21.82	6.55	3.71	3067.394	3029.900	2990.339	2989.342	0.997	0.00	4.00	65.443	648	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.02.23 23	19039.773	18144.330	18206.464	17603.008	603.456	421.763	5195	432
18.03.23 23	22107.167	21174.230	21196.803	20592.350	604.453	487.207	5843	432
Итого	3067.394	3029.900	2990.339	2989.342	0.997	65.443	648	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/02/23г.-18/03/23г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 50А

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 12.00 м3/ч G1 min = 0.60 м3/ч

Серийный номер 18059799, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТЗ=0, ФРТ=4 КСН=0x105D

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.02.23 23	23.99	4.16	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.02.23 23	23.93	4.10	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.02.23 23	23.96	4.21	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.02.23 23	24.18	4.14	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.02.23 23	24.45	4.24	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.02.23 23	24.59	4.12	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.02.23 23	24.43	4.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.02.23 23	24.19	4.23	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.02.23 23	24.17	4.24	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.03.23 23	24.18	4.19	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.03.23 23	24.36	4.13	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.03.23 23	24.51	4.19	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.03.23 23	24.50	3.96	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.03.23 23	24.28	3.98	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.03.23 23	24.69	4.23	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.03.23 23	25.25	4.27	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.03.23 23	25.58	4.14	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.03.23 23	25.65	4.26	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.03.23 23	25.92	4.28	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.03.23 23	26.20	4.20	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.03.23 23	26.60	4.02	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.03.23 23	26.16	4.10	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.03.23 23	26.14	4.29	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.03.23 23	25.99	4.24	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.03.23 23	26.12	4.22	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.03.23 23	26.17	4.27	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.03.23 23	25.86	4.20	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	25.04	4.17	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	648	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.02.23 23	879.120	862.281	51.590	5315	312
18.03.23 23	879.120	862.281	51.590	5963	312
Итого	0.000	0.000	0.000	648	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____