



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/02/23г.-18/03/23г.

Абонент: Заозерная 15/1

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129667, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x2125

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.02.23 23	84.39	59.44	24.95	4.34	2.84	270.068	260.587	261.777	256.326	5.451	0.00	4.00	6.547	24	0	
21.02.23 23	79.57	58.22	21.35	4.52	2.84	287.388	278.110	279.434	273.736	5.697	0.00	4.00	5.981	24	0	
22.02.23 23	74.25	54.85	19.40	4.33	2.83	278.483	270.108	271.642	266.326	5.317	0.00	4.00	5.281	24	0	
23.02.23 23	74.37	55.01	19.36	4.33	2.83	277.992	269.568	271.165	265.778	5.387	0.00	4.00	5.260	24	0	
24.02.23 23	78.45	56.37	22.08	4.26	2.82	265.445	256.932	258.279	253.130	5.149	0.00	4.00	5.715	24	0	
25.02.23 23	83.97	58.81	25.16	4.25	2.82	261.395	252.458	253.424	248.414	5.010	0.00	4.00	6.390	24	0	
26.02.23 23	83.45	58.31	25.14	4.28	2.82	265.182	256.087	257.202	252.050	5.153	0.00	4.00	6.481	24	0	
27.02.23 23	80.43	57.87	22.56	4.41	2.84	274.830	265.717	267.073	261.584	5.489	0.00	4.00	6.040	24	0	
28.02.23 23	77.67	56.96	20.71	4.44	2.85	280.010	271.128	272.567	267.040	5.528	0.00	4.00	5.658	24	0	
01.03.23 23	73.20	54.83	18.37	4.39	2.82	282.388	274.008	275.637	270.161	5.476	0.00	4.00	5.076	24	0	
02.03.23 23	72.84	55.05	17.79	4.66	2.91	293.783	285.172	286.829	281.145	5.684	0.00	4.00	5.115	24	0	
03.03.23 23	78.74	57.75	21.00	4.64	2.90	281.337	272.302	273.687	268.091	5.596	0.00	4.00	5.761	24	0	
04.03.23 23	76.14	55.73	20.41	4.52	2.89	276.693	267.913	269.593	264.035	5.558	0.00	4.00	5.515	24	0	
05.03.23 23	74.83	55.27	19.56	4.62	2.89	288.940	279.970	281.769	275.993	5.776	0.00	4.00	5.526	24	0	
06.03.23 23	76.12	56.94	19.18	4.77	2.90	292.772	283.638	285.284	279.346	5.938	0.00	4.00	5.488	24	0	
07.03.23 23	76.36	56.95	19.41	4.76	2.91	291.802	282.642	284.279	278.383	5.895	0.00	4.00	5.532	24	0	
08.03.23 23	75.07	56.13	18.94	4.75	2.91	293.940	285.117	286.601	280.938	5.663	0.00	4.00	5.442	24	0	
09.03.23 23	75.46	56.43	19.03	4.77	2.91	293.048	284.297	285.657	280.108	5.549	0.00	4.00	5.451	24	0	
10.03.23 23	75.28	56.65	18.62	4.80	2.91	293.592	284.915	286.230	280.662	5.567	0.00	4.00	5.345	24	0	
11.03.23 23	75.65	57.15	18.50	4.93	2.92	302.763	293.685	295.089	289.230	5.860	0.00	4.00	5.476	24	0	
12.03.23 23	75.75	57.20	18.56	4.88	2.90	302.332	293.115	294.660	288.669	5.991	0.00	4.00	5.483	24	0	
13.03.23 23	75.77	56.62	19.15	4.76	2.92	288.705	279.715	281.368	275.550	5.818	0.00	4.00	5.402	24	0	
14.03.23 23	75.58	56.79	18.80	4.77	2.91	288.570	279.790	281.277	275.593	5.683	0.00	4.00	5.301	24	0	
15.03.23 23	73.22	55.14	18.08	4.64	2.91	284.982	276.525	278.188	272.609	5.579	0.00	4.00	5.042	24	0	
16.03.23 23	75.00	56.69	18.31	4.84	2.91	293.270	284.552	285.968	280.302	5.667	0.00	4.00	5.252	24	0	
17.03.23 23	75.84	56.67	19.17	4.77	2.92	288.547	279.830	281.207	275.650	5.558	0.00	4.00	5.405	24	0	
18.03.23 23	73.39	55.27	18.12	4.76	2.93	292.932	284.375	285.903	280.326	5.577	0.00	4.00	5.195	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>76.61</b>	<b>56.62</b>	<b>19.99</b>	<b>4.60</b>	<b>2.88</b>	<b>7691.190</b>	<b>7452.257</b>	<b>7491.790</b>	<b>7341.174</b>	<b>150.616</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>	<b>150.162</b>	<b>648</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.02.23 23	144219.538	142253.465	134592.689	134280.668	312.021	2788.035	18129	749
18.03.23 23	151910.728	149705.722	142084.479	141621.842	462.637	2938.196	18777	749
<b>Итого</b>	<b>7691.190</b>	<b>7452.257</b>	<b>7491.790</b>	<b>7341.174</b>	<b>150.616</b>	<b>150.162</b>	<b>648</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/02/23г.-18/03/23г.

Абонент: Заозерная 15/1

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 20129667, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x2125

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.02.23 23	36.41	0.48	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.02.23 23	38.37	0.58	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.02.23 23	36.92	0.43	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.02.23 23	37.09	0.47	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.02.23 23	37.16	0.49	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.02.23 23	36.57	0.48	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.02.23 23	36.74	0.49	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.02.23 23	38.00	0.53	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.02.23 23	38.14	0.53	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.03.23 23	37.81	0.48	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.03.23 23	37.87	0.49	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.03.23 23	37.64	0.52	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.03.23 23	36.19	0.44	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.03.23 23	36.93	0.46	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.03.23 23	38.14	0.56	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.03.23 23	37.92	0.51	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.03.23 23	37.94	0.51	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.03.23 23	37.07	0.46	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.03.23 23	37.45	0.48	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.03.23 23	37.95	0.53	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.03.23 23	39.07	0.55	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.03.23 23	37.05	0.43	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.03.23 23	36.76	0.45	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.03.23 23	36.59	0.45	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.03.23 23	37.45	0.50	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.03.23 23	37.68	0.51	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.03.23 23	36.88	0.45	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>37.40</b>	<b>0.49</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>5.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.000</b>	<b>648</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.02.23 23	115.162	113.703	5.332	18794	84
18.03.23 23	115.162	113.703	5.332	19442	84
<b>Итого</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>648</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_