

Организация _____ Номер договора _____
 Адрес _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 303773
 Дата последней поверки _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 20.02.2023 по 20.03.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °С			Давление		Время, час		Классиф ошибок				
		M1	V1	M2	V2	Vi	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2		P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр
20.02.23	2.269	77.8003	80.0249	73.3315	74.3311	0.00	4.4688	-	80.08	53.74	26.34	5.6	3.6	0.00	24.00	
21.02.23	1.981	80.4404	82.5093	77.1191	78.1436	0.00	3.3213	-	75.62	53.00	22.62	5.7	3.6	0.00	24.00	
22.02.23	1.863	79.2319	81.0688	75.1721	76.0771	0.00	4.0598	-	71.52	50.35	21.17	5.6	3.6	0.00	24.00	
23.02.23	1.870	79.3408	81.1543	74.6157	75.5083	0.00	4.7251	-	70.98	50.12	20.86	5.6	3.6	0.00	24.00	
24.02.23	1.921	76.9678	78.8940	73.9512	74.8745	0.00	3.0166	-	74.48	51.36	23.12	5.5	3.6	0.00	24.00	
25.02.23	2.182	76.2959	78.4805	72.8398	73.8350	0.00	3.4561	-	80.11	53.74	26.36	5.5	3.6	0.00	24.00	
26.02.23	2.243	78.2319	80.4463	73.7993	74.8042	0.00	4.4326	-	79.61	53.72	25.89	5.6	3.6	0.00	24.00	
27.02.23	2.031	79.1934	81.2803	75.8960	76.9043	0.00	3.2974	-	76.61	52.99	23.62	5.7	3.6	0.00	24.00	
28.02.23	1.933	79.1240	81.0518	75.1636	76.1050	0.00	3.9604	-	73.44	51.35	22.09	5.7	3.6	0.00	24.00	
01.03.23	1.751	78.5645	80.3369	75.1929	76.0908	0.00	3.3716	-	70.44	50.11	20.33	5.6	3.6	0.00	24.00	
02.03.23	1.766	78.5576	80.2822	74.4507	75.3101	0.00	4.1069	-	69.40	49.25	20.15	5.6	3.6	0.00	24.00	
03.03.23	2.081	79.4224	81.4551	74.5156	75.4761	0.00	4.9067	-	75.40	52.14	23.26	5.6	3.6	0.00	24.00	
04.03.23	1.900	76.9595	78.8125	73.2969	74.1836	0.00	3.6626	-	72.96	50.45	22.50	5.5	3.6	0.00	24.00	
05.03.23	1.923	80.1514	82.0708	75.7725	76.7188	0.00	4.3789	-	72.77	51.32	21.45	5.6	3.6	0.00	24.00	
06.03.23	1.867	80.9238	82.8081	76.7466	77.6943	0.00	4.1772	-	71.71	51.04	20.67	5.7	3.6	0.00	24.00	
07.03.23	1.911	80.4370	82.3774	76.3276	77.2959	0.00	4.1094	-	73.07	51.73	21.34	5.7	3.6	0.00	24.00	
08.03.23	1.946	81.2759	83.2266	76.5298	77.4995	0.00	4.7461	-	72.88	51.68	21.20	5.7	3.6	0.00	24.00	
09.03.23	1.938	80.4800	82.4507	76.4077	77.3872	0.00	4.0723	-	73.68	51.99	21.68	5.7	3.6	0.00	24.00	
10.03.23	1.927	81.0303	82.9980	76.7920	77.7664	0.00	4.2383	-	73.33	52.02	21.30	5.7	3.6	0.00	24.00	
11.03.23	1.925	82.3804	84.3848	78.2095	79.2285	0.00	4.1709	-	73.43	52.49	20.94	5.8	3.6	0.00	24.00	
12.03.23	1.934	82.5308	84.5396	77.9458	78.9688	0.00	4.5850	-	73.41	52.64	20.77	5.7	3.6	0.00	24.00	
13.03.23	1.911	80.4097	82.3779	76.3887	77.3784	0.00	4.0210	-	73.66	52.28	21.38	5.7	3.6	0.00	24.00	
14.03.23	1.944	81.4790	83.4106	76.2563	77.2173	0.00	5.2227	-	72.42	51.56	20.86	5.7	3.6	0.00	24.00	
15.03.23	1.767	79.1006	80.8745	75.1416	76.0400	0.00	3.9590	-	70.22	50.15	20.07	5.6	3.6	0.00	24.00	
16.03.23	1.882	82.2925	84.1963	77.5459	78.5146	0.00	4.7466	-	71.45	51.27	20.19	5.7	3.6	0.00	24.00	
17.03.23	1.844	81.8633	83.7495	77.5020	78.4692	0.00	4.3613	-	71.32	51.29	20.03	5.7	3.6	0.00	24.00	
18.03.23	1.842	81.3706	83.1929	76.4272	77.3491	0.00	4.9434	-	70.23	50.37	19.86	5.7	3.6	0.00	24.00	
19.03.23	1.909	80.6484	82.5459	75.9272	76.8706	0.00	4.7212	-	72.09	51.14	20.95	5.6	3.6	0.00	24.00	
20.03.23	2.040	81.0073	83.1045	76.8472	77.8774	0.00	4.1602	-	75.92	53.24	22.68	5.7	3.6	0.03	23.97	D
Итого	56.302	2317.512	2374.1050	2196.1121	2223.9297	0.00	121.3994	0.0000	73.50	51.67	21.83	5.6	3.6	0.03	695.97	0.03

Показания интеллектуаторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	V1	V2	Тр
20.03.23	24:00	178.234	6443.58	6122.27	0.00	6630.93	6211.04	1889.58
20.02.23	00:00	121.932	4126.07	3926.15	0.00	4256.82	3987.11	1193.61
Итого		56.302	2317.51	2196.11	0.00	2374.10	2223.93	695.97

40.003

Отчетный период _____ 696.00 час. Период норм. работы _____ 695.97 час.
 Период отключения питания (U) _____ 0.000 час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 0.028 час. Период G<min (g) _____ 0.000 час.
 Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____