

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5

(наименование и схема подключения)

Qгод= 0,143 Гкал

Qмес= 0,171 Гкал

АО «Омск РТС»  
СП «Теплоэнергосбыт»  
Отдел приборов учёта тепловой энергии

23 ЯНВ 2023

ПРИНЯТО К РАСЧЕТАМ Договор № 3-38483

Нейдлер В.Н.

Справка  
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

**ООО «УК Солнечный город»**

(наименование,

объект,

адрес)

**г. Омск, пр. Мира, 18А**

за январь 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче ( тн )	Кол-во теплоносителя по обратке ( тн )	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы ( час )	Кол-во теплоносителя ГВС ( м³ )	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.12	00	13030	12009	376,684	5875	861	
17.01	24	1529	1463	44,678	408	898	
<b>ИТОГО</b>		<b>2481</b>	<b>2363</b>	<b>72,833</b>	<b>671</b>	<b>37</b>	

**ПУ № 303773**

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	72,928	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{(гвс)} =$	<del>5,885</del>	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м³	$V_{подп.} =$	117	(м³)

Количество дней по среднему: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
всего за отчет

Руководитель \_\_\_\_\_ Должность, Ф.И.О. Телефон \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ПОДПИСЬ \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_  
Цветаев С.В. \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_ ПОДПИСЬ \_\_\_\_\_



Организация \_\_\_\_\_  
 Адрес \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 303773

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 21.12.2022 по 17.01.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
21.12.22	2.518	82.8926	78.1143	4.7783	0.00	-	88.21	61.12	27.08	0.87	23.13	D
22.12.22	2.733	82.8545	77.6553	5.1992	0.00	-	90.96	61.60	29.36	0.00	24.00	
23.12.22	2.671	82.2158	77.3887	4.8271	0.00	-	89.36	60.16	29.19	0.00	24.00	
24.12.22	2.322	84.1348	79.0674	5.0674	0.00	-	81.82	57.41	24.41	0.00	24.00	
25.12.22	2.241	83.9180	77.1250	6.7930	0.00	-	77.75	55.13	22.63	0.00	24.00	
26.12.22	2.469	88.0146	83.6309	4.3838	0.00	-	84.25	58.92	25.33	0.00	24.00	
27.12.22	2.530	92.2354	87.6016	4.6338	0.00	-	84.32	59.68	24.64	0.00	24.00	
28.12.22	2.497	90.9268	87.2832	3.6436	0.00	-	84.98	59.76	25.22	0.00	24.00	
29.12.22	2.627	88.8242	84.7773	4.0469	0.00	-	87.49	60.48	27.00	0.00	24.00	
30.12.22	2.632	87.2334	83.3438	3.8896	0.00	-	87.63	59.96	27.67	0.00	24.00	
31.12.22	2.915	88.9355	84.0098	4.9258	0.00	-	91.68	62.14	29.54	0.00	24.00	
01.01.23	2.825	89.3089	85.9963	3.3126	0.00	-	92.47	63.07	29.41	0.00	24.00	
02.01.23	2.703	87.8688	84.1311	3.7376	0.00	-	89.21	60.89	28.32	0.00	24.00	
03.01.23	2.481	92.4235	87.5546	4.8689	0.00	-	82.38	58.38	24.00	0.00	24.00	
04.01.23	2.369	91.3085	87.4710	3.8375	0.00	-	81.97	58.31	23.67	0.00	24.00	
05.01.23	2.463	90.3202	86.3768	3.9434	0.00	-	83.73	58.86	24.87	0.00	24.00	
06.01.23	2.590	91.2142	86.8311	4.3831	0.00	-	85.85	60.16	25.70	0.00	24.00	
07.01.23	2.410	91.8049	87.9843	3.8206	0.00	-	83.24	59.28	23.95	0.00	24.00	
08.01.23	2.627	92.0986	88.2822	3.8164	0.00	-	88.48	62.39	26.09	0.00	24.00	
09.01.23	3.030	87.2101	83.7417	3.4684	0.00	-	97.12	64.85	32.27	0.00	24.00	
10.01.23	3.324	87.7692	84.2179	3.5513	0.00	-	102.72	67.50	35.21	0.00	24.00	
11.01.23	3.215	89.3945	86.1386	3.2559	0.00	-	101.28	67.72	33.56	0.00	24.00	
12.01.23	2.855	89.8710	85.8929	3.9781	0.00	-	92.17	63.04	29.13	0.00	24.00	
13.01.23	2.487	89.6681	85.3040	4.3641	0.00	-	83.38	58.28	25.10	0.00	24.00	
14.01.23	2.329	90.0273	86.5210	3.5063	0.00	-	81.50	57.73	23.77	0.00	24.00	
15.01.23	2.317	90.1088	85.9681	4.1406	0.00	-	80.07	56.77	23.30	0.00	24.00	
16.01.23	2.299	89.6569	85.6757	3.9812	0.00	-	79.86	56.54	23.32	0.00	24.00	
17.01.23	2.352	89.0844	85.8887	3.1957	0.00	-	82.57	58.11	24.46	0.00	24.00	
Итого	72.833	2481.3232	2363.9731	117.3502	0.00	0.0000	86.99	60.30	26.68	0.87	671.13	0.87

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
17.01.23	24:00	44.678	1529.14	1463.98	0.00	408.00
01.01.23	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.22	24:00	404.839	13982.31	12909.00	0.00	6138.19
21.12.22	00:00	376.684	13030.13	12009.01	0.00	5875.05
Итого		72.833	2481.32	2363.97	0.00	671.13

Отчетный период 672.00 час. Период норм. работы 671.13 час.  
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.865 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

40,095