

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
 Система 2х трубная
 ГВС закрытая
 Т/вычислитель ВКТ 7
 Нагрузка по договору:
 максимальная 0,757 Гкал/ч
 за отч. период _____ Гкал

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за май 2023 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал	
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)					
С	20.04.23	00:00	80 447,74	69 754,75	2 370,468	14287 / 297	9 773,96	652,753
ПО	03.05.23	24:00	81 953,25	70 957,23	2 405,417	14623 / 297	10 021,59	667,538
ИТОГО			1 505,51	1 202,48	34,949	336 / 0	247,63	14,785
С	04.05.23	00:00					10 021,59	667,538
ПО	22.05.23	24:00					10 369,05	688,478
ИТОГО							347,46	20,940

ВКТ-7 № 7642

$Q_s = 73,742$	67,950	Гкал
$V_{под} = 656,080$		м3
$V_{х.в.} = 0$		м3

$Q_{ср} = 0,000$ (Гкал) Mr1 303,030
 $Q_{от} = 34,949$ (Гкал) Mr2 353,050
 $Q_{гвс} = -33,001$ (Гкал) 38,793 Гкал
 $V_{под} = 656,08$ (м3)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО
 телефон. _____

подпись: _____
 М.п.

Ответственный исполнитель: Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО
 телефон. 661-891

подпись: _____
 М.п.



АО «Омск РТС»
 СП «Теплоэнергосбыт»
 Отдел приборов учёта тепловой энергии

24 МАЙ 2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Ермакова Е.Б.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: _____ Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
 M сег. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
 Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0x7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
20/04/23	70.92	48.10	22.82	212.43	207.64	182.49	180.50	27.14	7.80	7.00	4.741	24	0
21/04/23	68.59	47.06	21.53	209.88	205.46	182.38	180.50	24.96	7.80	7.00	4.422	24	0
22/04/23	68.00	47.10	20.90	210.57	206.17	182.38	180.47	25.70	7.80	7.00	4.309	24	0
23/04/23	66.82	46.85	19.97	210.59	206.36	181.67	179.79	26.57	7.80	7.00	4.117	24	0
24/04/23	68.58	47.98	20.60	212.18	207.69	183.06	181.11	26.58	7.80	7.00	4.279	24	0
25/04/23	68.08	47.20	20.88	197.52	193.41	171.90	170.08	23.33	7.80	7.00	4.037	24	0
26/04/23	68.49	46.41	22.08	195.05	193.05	173.19	172.47	20.58	7.80	7.00	2.214	24	0
27/04/23	65.50	29.60	35.90	128.60	128.03	9.76	9.76	18.27	7.80	7.00	1.004	24	0
28/04/23	63.99	28.95	35.04	126.61	126.10	9.41	9.41	16.69	7.80	7.00	0.912	24	0
29/04/23	63.09	27.21	35.88	127.66	127.16	8.92	8.92	18.24	7.80	7.00	0.973	24	0
30/04/23	63.20	26.17	37.03	126.94	126.44	8.75	8.75	17.69	7.80	7.00	0.976	24	0
01/05/23	63.56	25.51	38.05	127.73	127.22	8.70	8.70	18.52	7.80	7.00	1.035	24	0
02/05/23	63.48	25.03	38.45	127.91	127.39	8.77	8.77	18.62	7.80	7.00	1.048	24	0
03/05/23	63.71	24.87	38.84	123.83	123.39	3.25	3.25	20.14	7.80	7.00	0.882	24	0
04/05/23	64.91	27.98	36.93	121.31	120.91	0.00	0.00	20.91	7.80	7.00	0.770	24	0
05/05/23	67.28	28.54	38.74	117.34	116.99	0.00	0.00	16.99	7.80	7.00	0.659	24	0
06/05/23	66.87	28.52	38.35	118.17	117.82	0.00	0.00	17.82	7.80	7.00	0.682	24	0
07/05/23	66.13	28.67	37.46	118.09	117.74	0.00	0.00	17.74	7.80	7.00	0.667	24	0
08/05/23	65.89	28.82	37.07	118.69	118.33	0.00	0.00	18.33	7.80	7.00	0.676	24	0
09/05/23	65.88	28.51	37.37	120.21	119.81	0.00	0.00	19.81	7.80	7.00	0.743	24	0
10/05/23	65.65	27.69	37.96	118.06	117.70	0.00	0.00	17.70	7.80	7.00	0.676	24	0
11/05/23	66.43	27.61	38.82	119.24	118.84	0.00	0.00	18.84	7.80	7.00	0.731	24	0
12/05/23	66.21	27.66	38.55	119.78	119.40	0.00	0.00	19.40	7.80	7.00	0.749	24	0
13/05/23	65.41	26.26	39.15	118.26	117.90	0.00	0.00	17.90	7.80	7.00	0.703	24	0
14/05/23	65.96	25.90	40.06	120.98	120.56	0.00	0.00	20.56	7.80	7.00	0.820	24	0
15/05/23	67.12	27.50	39.62	117.47	117.13	0.00	0.00	17.13	7.80	7.00	0.672	24	0
16/05/23	72.70	28.05	44.65	118.24	117.82	0.00	0.00	17.82	7.80	7.00	0.795	24	0
17/05/23	69.36	27.84	41.52	120.29	119.87	0.00	0.00	19.87	7.80	7.00	0.824	24	0
18/05/23	66.96	26.40	40.56	119.18	118.81	0.00	0.00	18.81	7.80	7.00	0.764	24	0
19/05/23	69.84	26.75	43.09	119.37	118.95	0.00	0.00	18.95	7.80	7.00	0.815	24	0
20/05/23	67.68	27.43	40.25	117.48	117.13	0.00	0.00	17.13	7.80	7.00	0.688	24	0
21/05/23	68.56	28.07	40.49	119.40	119.00	0.00	0.00	19.00	7.80	7.00	0.766	24	0
22/05/23	68.13	28.84	39.29	118.73	118.34	0.00	0.00	18.34	7.80	7.00	0.721	24	0
Итого:				1897.7	1858.56	1214.6	1202.48	656.08			48.870	792	0
Средние:	66.75	31.66	35.08						7.80	7.00			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/04/23 24:00	82714.72	80447.74	70583.64	69754.75	10692.99	2370.468	14287	297
22/05/23 24:00	84612.51	82306.30	71798.27	70957.23	11349.07	2419.338	15079	297
Итого:	1897.79	1858.56	1214.63	1202.48	656.08	48.870	792	0

Период нормальной работы 792ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 15386ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____