



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 19/04/23г.-19/05/23г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 19076436, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хА026

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.04.23 23	69.80	52.43	17.37	4.84	3.40	109.037	102.317	106.651	101.012	5.639	0.00	4.00	1.856	24	0
20.04.23 23	69.93	53.25	16.68	5.02	3.46	113.863	106.441	111.366	105.036	6.329	0.00	4.00	1.862	24	0
21.04.23 23	67.57	51.99	15.57	5.03	3.47	113.221	106.564	110.884	105.218	5.665	0.00	4.00	1.731	24	0
22.04.23 23	67.22	51.93	15.29	4.94	3.42	112.009	105.036	109.722	103.719	6.003	0.00	4.00	1.681	24	0
23.04.23 23	65.95	51.24	14.71	4.83	3.38	110.495	102.996	108.311	101.733	6.579	0.00	4.00	1.597	24	0
24.04.23 23	67.56	52.36	15.20	4.87	3.39	110.206	103.723	107.926	102.401	5.526	0.00	4.00	1.644	24	0
25.04.23 23	66.53	50.51	16.02	4.14	3.06	94.821	89.379	92.916	88.310	4.606	0.00	4.00	1.491	24	0
26.04.23 23	70.25	52.84	17.41	3.83	2.87	91.622	85.427	89.588	84.314	5.274	0.00	4.00	1.563	24	0
27.04.23 23	68.47	52.66	15.81	3.82	2.86	91.541	85.290	89.600	84.187	5.412	0.00	4.00	1.418	24	0
28.04.23 23	66.65	51.32	15.33	3.67	2.79	86.645	81.476	84.897	80.476	4.421	0.00	4.00	1.303	24	0
29.04.23 23	65.38	49.76	15.63	3.62	2.77	84.439	80.095	82.792	79.172	3.621	0.00	4.00	1.295	24	0
30.04.23 23	65.45	49.34	16.11	3.61	2.77	84.471	79.555	82.821	78.655	4.166	0.00	4.00	1.336	24	0
01.05.23 23	65.71	49.20	16.51	3.58	2.76	83.619	79.065	81.974	78.172	3.801	0.00	4.00	1.355	24	0
02.05.23 23	65.77	49.37	16.40	3.59	2.76	84.938	79.595	83.269	78.692	4.577	0.00	4.00	1.367	24	0
03.05.23 23	65.94	48.67	17.27	4.17	3.68	55.899 <	49.675	54.790 <	49.101	5.689	0.00	4.00	0.947	24	0 *
04.05.23 23	57.91	27.66	30.25	5.61	5.70	8.239 <	0.000	8.111 <	0.000	8.111	0.00	4.00	0.245	24	0 *
05.05.23 23	59.62	27.53	32.09	5.84	5.93	8.105 <	0.000	7.973 <	0.000	7.973	0.00	4.00	0.256	24	0 *
06.05.23 23	60.39	27.56	32.83	5.75	5.84	9.129 <	0.000	8.976 <	0.000	8.976	0.00	4.00	0.294	24	0 *
07.05.23 23	58.11	27.05	31.06	5.82	5.92	6.010 <	0.000	5.917 <	0.000	5.917	0.00	4.00	0.184	24	0 *
08.05.23 23	58.57	26.94	31.63	5.75	5.85	6.624 <	0.000	6.519 <	0.000	6.519	0.00	4.00	0.206	24	0 *
09.05.23 23	57.75	26.16	31.59	5.67	5.76	7.069 <	0.000	6.960 <	0.000	6.960	0.00	4.00	0.220	24	0 *
10.05.23 23	56.28	25.16	31.12	4.97	5.07	6.275 <	0.000	6.183 <	0.000	6.183	0.00	4.00	0.192	24	0 *
11.05.23 23	53.31	24.36	28.95	3.88	3.97	6.818 <	0.000	6.727 <	0.000	6.727	0.00	4.00	0.195	24	0 *
12.05.23 23	53.62	23.71	29.91	4.18	4.27	7.416 <	0.000	7.317 <	0.000	7.317	0.00	4.00	0.219	24	0 *
13.05.23 23	54.05	23.27	30.78	4.36	4.46	6.702 <	0.000	6.611 <	0.000	6.611	0.00	4.00	0.203	24	0 *
14.05.23 23	55.36	22.41	32.95	4.18	4.28	8.281 <	0.000	8.163 <	0.000	8.163	0.00	4.00	0.269	24	0 *
15.05.23 23	55.35	23.67	31.67	3.93	4.02	7.596 <	0.000	7.488 <	0.000	7.488	0.00	4.00	0.237	24	0 *
16.05.23 23	57.88	24.75	33.13	3.84	3.94	6.780 <	0.000	6.674 <	0.000	6.674	0.00	4.00	0.221	24	0 *
17.05.23 23	56.07	23.89	32.18	4.14	4.24	6.841 <	0.000	6.741 <	0.000	6.741	0.00	4.00	0.217	24	0 *
18.05.23 23	48.84	22.71	26.13 <	2.84	2.95	2.382 <!	4.197 <!	2.149 <!	0.000 <!	2.149	0.00	4.00	0.056 <	12	12 *
19.05.23 23	25.59	40.33	-14.74 <	3.16	3.26	0.000	7.233 <	0.000	0.185 <	-0.185	0.00	4.00	0.000	5	19 *
<b>Итого/Средн</b>	<b>66.61</b>	<b>49.53</b>	<b>17.08</b>	<b>4.44</b>	<b>3.94</b>	<b>1531.094</b>	<b>1348.065</b>	<b>1500.018</b>	<b>1320.383</b>	<b>179.635</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>	<b>25.658</b>	<b>713</b>	<b>31</b>

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.04.23 23	120135.934	114951.128	116712.565	111085.191	5627.374	2015.593	24836	5561
19.05.23 23	121667.027	116299.193	118212.583	112405.574	5807.009	2041.251	25549	5592
<b>Итого</b>	<b>1531.094</b>	<b>1348.065</b>	<b>1500.018</b>	<b>1320.383</b>	<b>179.635</b>	<b>25.658</b>	<b>713</b>	<b>31</b>

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут. питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) реверс  
(o) отсут. теплонос.  
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 19/04/23г.-03/05/23г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

txb: не исп.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19076436, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0xA026

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	Н
19.04.23 23	69.80	52.43	17.37	4.84	3.40	109.037	102.317	106.651	101.012	5.639	0.00	4.00	1.856	24	0	
20.04.23 23	69.93	53.25	16.68	5.02	3.46	113.863	106.441	111.366	105.036	6.329	0.00	4.00	1.862	24	0	
21.04.23 23	67.57	51.99	15.57	5.03	3.47	113.221	106.564	110.884	105.218	5.665	0.00	4.00	1.731	24	0	
22.04.23 23	67.22	51.93	15.29	4.94	3.42	112.009	105.036	109.722	103.719	6.003	0.00	4.00	1.681	24	0	
23.04.23 23	65.95	51.24	14.71	4.83	3.38	110.495	102.996	108.311	101.733	6.579	0.00	4.00	1.597	24	0	
24.04.23 23	67.56	52.36	15.20	4.87	3.39	110.206	103.723	107.926	102.401	5.526	0.00	4.00	1.644	24	0	
25.04.23 23	66.53	50.51	16.02	4.14	3.06	94.821	89.379	92.916	88.310	4.606	0.00	4.00	1.491	24	0	
26.04.23 23	70.25	52.84	17.41	3.83	2.87	91.622	85.427	89.588	84.314	5.274	0.00	4.00	1.563	24	0	
27.04.23 23	68.47	52.66	15.81	3.82	2.86	91.541	85.290	89.600	84.187	5.412	0.00	4.00	1.418	24	0	
28.04.23 23	66.65	51.32	15.33	3.67	2.79	86.645	81.476	84.897	80.476	4.421	0.00	4.00	1.303	24	0	
29.04.23 23	65.38	49.76	15.63	3.62	2.77	84.439	80.095	82.792	79.172	3.621	0.00	4.00	1.295	24	0	
30.04.23 23	65.45	49.34	16.11	3.61	2.77	84.471	79.555	82.821	78.655	4.166	0.00	4.00	1.336	24	0	
01.05.23 23	65.71	49.20	16.51	3.58	2.76	83.619	79.065	81.974	78.172	3.801	0.00	4.00	1.355	24	0	
02.05.23 23	65.77	49.37	16.40	3.59	2.76	84.938	79.595	83.269	78.692	4.577	0.00	4.00	1.367	24	0	
03.05.23 23	65.94	48.67	17.27	4.17	3.68	55.899 <	49.675	54.790 <	49.101	5.689	0.00	4.00	0.947	24	0	*
<b>Итого/Средн</b>	<b>67.34</b>	<b>51.31</b>	<b>16.03</b>	<b>4.24</b>	<b>3.12</b>	<b>1426.826</b>	<b>1336.635</b>	<b>1397.507</b>	<b>1320.198</b>	<b>77.309</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>	<b>22.446</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.04.23 23	120135.934	114951.128	116712.565	111085.191	5627.374	2015.593	24836	5561
03.05.23 23	121562.760	116287.763	118110.072	112405.389	5704.683	2038.039	25196	5561
<b>Итого</b>	<b>1426.826</b>	<b>1336.635</b>	<b>1397.507</b>	<b>1320.198</b>	<b>77.309</b>	<b>22.446</b>	<b>360</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут. питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) реверс  
(o) отсут. теплонос.  
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 04/05/23г.-19/05/23г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19076436, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хА026

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Рк кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	Исч
04.05.23 23	57.91	27.66	30.25	5.61	5.70	8.239 <	0.000	8.111 <	0.000	8.111	0.00	4.00	0.245	24	0	*
05.05.23 23	59.62	27.53	32.09	5.84	5.93	8.105 <	0.000	7.973 <	0.000	7.973	0.00	4.00	0.256	24	0	*
06.05.23 23	60.39	27.56	32.83	5.75	5.84	9.129 <	0.000	8.976 <	0.000	8.976	0.00	4.00	0.294	24	0	*
07.05.23 23	58.11	27.05	31.06	5.82	5.92	6.010 <	0.000	5.917 <	0.000	5.917	0.00	4.00	0.184	24	0	*
08.05.23 23	58.57	26.94	31.63	5.75	5.85	6.624 <	0.000	6.519 <	0.000	6.519	0.00	4.00	0.206	24	0	*
09.05.23 23	57.75	26.16	31.59	5.67	5.76	7.069 <	0.000	6.960 <	0.000	6.960	0.00	4.00	0.220	24	0	*
10.05.23 23	56.28	25.16	31.12	4.97	5.07	6.275 <	0.000	6.183 <	0.000	6.183	0.00	4.00	0.192	24	0	*
11.05.23 23	53.31	24.36	28.95	3.88	3.97	6.818 <	0.000	6.727 <	0.000	6.727	0.00	4.00	0.195	24	0	*
12.05.23 23	53.62	23.71	29.91	4.18	4.27	7.416 <	0.000	7.317 <	0.000	7.317	0.00	4.00	0.219	24	0	*
13.05.23 23	54.05	23.27	30.78	4.36	4.46	6.702 <	0.000	6.611 <	0.000	6.611	0.00	4.00	0.203	24	0	*
14.05.23 23	55.36	22.41	32.95	4.18	4.28	8.281 <	0.000	8.163 <	0.000	8.163	0.00	4.00	0.269	24	0	*
15.05.23 23	55.35	23.67	31.67	3.93	4.02	7.596 <	0.000	7.488 <	0.000	7.488	0.00	4.00	0.237	24	0	*
16.05.23 23	57.88	24.75	33.13	3.84	3.94	6.780 <	0.000	6.674 <	0.000	6.674	0.00	4.00	0.221	24	0	*
17.05.23 23	56.07	23.89	32.18	4.14	4.24	6.841 <	0.000	6.741 <	0.000	6.741	0.00	4.00	0.217	24	0	*
18.05.23 23	48.84	22.71	26.13 <	2.84	2.95	2.382 <!	4.197 <!	2.149 <!	0.000 <!	2.149	0.00	4.00	0.056 <	12	12	*
19.05.23 23	25.59	40.33	-14.74 <	3.16	3.26	0.000	7.233 <	0.000	0.185 <	-0.185	0.00	4.00	0.000	5	19	*
<b>Итого/Средн</b>	<b>56.64</b>	<b>25.28</b>	<b>31.37</b>	<b>4.62</b>	<b>4.72</b>	<b>104.267</b>	<b>11.430</b>	<b>102.511</b>	<b>0.185</b>	<b>102.326</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>	<b>3.212</b>	<b>353</b>	<b>31</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
03.05.23 23	121562.760	116287.763	118110.072	112405.389	5704.683	2038.039	25196	5561
19.05.23 23	121667.027	116299.193	118212.583	112405.574	5807.009	2041.251	25549	5592
<b>Итого</b>	<b>104.268</b>	<b>11.430</b>	<b>102.511</b>	<b>0.185</b>	<b>102.326</b>	<b>3.212</b>	<b>353</b>	<b>31</b>

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут. питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) реверс  
(o) отсут. теплонос.  
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 19/04/23г.-19/05/23г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

txв: догов., txд = 5.00 °C

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19076436, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xA026

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.04.23 23	69.36	4.80	6.243 <	6.107 <	5.00	3.00	0.393	24	0	*
20.04.23 23	69.36	4.97	6.873 <	6.725 <	5.00	3.00	0.433	24	0	*
21.04.23 23	67.18	4.99	6.227 <	6.101 <	5.00	3.00	0.380	24	0	*
22.04.23 23	66.43	4.89	6.530 <	6.399 <	5.00	3.00	0.393	24	0	*
23.04.23 23	65.54	4.79	7.051 <	6.913 <	5.00	3.00	0.419	24	0	*
24.04.23 23	67.40	4.82	6.025 <	5.901 <	5.00	3.00	0.368	24	0	*
25.04.23 23	65.99	4.10	5.400 <	5.294 <	5.00	3.00	0.323	24	0	*
26.04.23 23	69.39	3.79	5.979 <	5.849 <	5.00	3.00	0.377	24	0	*
27.04.23 23	67.84	3.78	5.968 <	5.844 <	5.00	3.00	0.367	24	0	*
28.04.23 23	61.64	3.63	5.882 <	5.775 <	5.00	3.00	0.327	24	0	*
29.04.23 23	59.18	3.58	5.768 <	5.670 <	5.00	3.00	0.307	24	0	*
30.04.23 23	59.70	3.56	6.608 <	6.495 <	5.00	3.00	0.355	24	0	*
01.05.23 23	56.60	3.54	6.590 <	6.484 <	5.00	3.00	0.335	24	0	*
02.05.23 23	61.05	3.55	6.437 <	6.322 <	5.00	3.00	0.354	24	0	*
03.05.23 23	60.50	4.14	7.298 <	7.174 <	5.00	3.00	0.398	24	0	*
04.05.23 23	57.42	5.58	8.488 <	8.359 <	5.00	3.00	0.438	24	0	*
05.05.23 23	59.10	5.81	8.263 <	8.130 <	5.00	3.00	0.440	24	0	*
06.05.23 23	59.95	5.72	9.261 <	9.108 <	5.00	3.00	0.501	24	0	*
07.05.23 23	57.50	5.80	6.143 <	6.049 <	5.00	3.00	0.318	24	0	*
08.05.23 23	58.03	5.73	6.747 <	6.642 <	5.00	3.00	0.352	24	0	*
09.05.23 23	57.22	5.64	7.182 <	7.074 <	5.00	3.00	0.370	24	0	*
10.05.23 23	55.70	4.95	6.398 <	6.306 <	5.00	3.00	0.320	24	0	*
11.05.23 23	52.83	3.86	6.944 <	6.854 <	5.00	3.00	0.328	24	0	*
12.05.23 23	53.15	4.15	7.557 <	7.458 <	5.00	3.00	0.359	24	0	*
13.05.23 23	53.54	4.34	6.832 <	6.740 <	5.00	3.00	0.327	24	0	*
14.05.23 23	54.92	4.16	8.399 <	8.280 <	5.00	3.00	0.413	24	0	*
15.05.23 23	54.85	3.90	7.740 <	7.631 <	5.00	3.00	0.380	24	0	*
16.05.23 23	57.32	3.82	6.919 <	6.813 <	5.00	3.00	0.356	24	0	*
17.05.23 23	55.53	4.12	6.978 <	6.878 <	5.00	3.00	0.348	24	0	*
18.05.23 23	42.41	2.82	6.252 <!	6.199 <!	5.00	3.00	0.232	22	2	*
19.05.23 23	41.44	3.14	7.181 <	7.125 <	5.00	3.00	0.260	24	0	*
<b>Итого/Средн</b>	<b>59.00</b>	<b>4.40</b>	<b>212.166</b>	<b>208.699</b>	<b>5.00</b>	<b>3.00</b>	<b>11.272</b>	<b>742</b>	<b>2</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.04.23 23	7472.021	7325.469	433.368	29752	645
19.05.23 23	7684.187	7534.168	444.640	30494	647
<b>Итого</b>	<b>212.166</b>	<b>208.699</b>	<b>11.272</b>	<b>742</b>	<b>2</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 19/04/23г.-03/05/23г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

txв: догов., txд = 5.00 °C

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19076436, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xA026

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.04.23 23	69.36	4.80	6.243 <	6.107 <	5.00	3.00	0.393	24	0	*
20.04.23 23	69.36	4.97	6.873 <	6.725 <	5.00	3.00	0.433	24	0	*
21.04.23 23	67.18	4.99	6.227 <	6.101 <	5.00	3.00	0.380	24	0	*
22.04.23 23	66.43	4.89	6.530 <	6.399 <	5.00	3.00	0.393	24	0	*
23.04.23 23	65.54	4.79	7.051 <	6.913 <	5.00	3.00	0.419	24	0	*
24.04.23 23	67.40	4.82	6.025 <	5.901 <	5.00	3.00	0.368	24	0	*
25.04.23 23	65.99	4.10	5.400 <	5.294 <	5.00	3.00	0.323	24	0	*
26.04.23 23	69.39	3.79	5.979 <	5.849 <	5.00	3.00	0.377	24	0	*
27.04.23 23	67.84	3.78	5.968 <	5.844 <	5.00	3.00	0.367	24	0	*
28.04.23 23	61.64	3.63	5.882 <	5.775 <	5.00	3.00	0.327	24	0	*
29.04.23 23	59.18	3.58	5.768 <	5.670 <	5.00	3.00	0.307	24	0	*
30.04.23 23	59.70	3.56	6.608 <	6.495 <	5.00	3.00	0.355	24	0	*
01.05.23 23	56.60	3.54	6.590 <	6.484 <	5.00	3.00	0.335	24	0	*
02.05.23 23	61.05	3.55	6.437 <	6.322 <	5.00	3.00	0.354	24	0	*
03.05.23 23	60.50	4.14	7.298 <	7.174 <	5.00	3.00	0.398	24	0	*
<b>Итого/Средн</b>	<b>64.41</b>	<b>4.19</b>	<b>94.880</b>	<b>93.053</b>	<b>5.00</b>	<b>3.00</b>	<b>5.530</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.04.23 23	7472.021	7325.469	433.368	29752	645
03.05.23 23	7566.902	7418.522	438.897	30112	645
<b>Итого</b>	<b>94.880</b>	<b>93.053</b>	<b>5.530</b>	<b>360</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут. питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) реверс  
(o) отсут. теплонос.  
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 04/05/23г.-19/05/23г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

txв: догов., txд = 5.00 °C

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19076436, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хА026

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
04.05.23 23	57.42	5.58	8.488 <	8.359 <	5.00	3.00	0.438	24	0	*
05.05.23 23	59.10	5.81	8.263 <	8.130 <	5.00	3.00	0.440	24	0	*
06.05.23 23	59.95	5.72	9.261 <	9.108 <	5.00	3.00	0.501	24	0	*
07.05.23 23	57.50	5.80	6.143 <	6.049 <	5.00	3.00	0.318	24	0	*
08.05.23 23	58.03	5.73	6.747 <	6.642 <	5.00	3.00	0.352	24	0	*
09.05.23 23	57.22	5.64	7.182 <	7.074 <	5.00	3.00	0.370	24	0	*
10.05.23 23	55.70	4.95	6.398 <	6.306 <	5.00	3.00	0.320	24	0	*
11.05.23 23	52.83	3.86	6.944 <	6.854 <	5.00	3.00	0.328	24	0	*
12.05.23 23	53.15	4.15	7.557 <	7.458 <	5.00	3.00	0.359	24	0	*
13.05.23 23	53.54	4.34	6.832 <	6.740 <	5.00	3.00	0.327	24	0	*
14.05.23 23	54.92	4.16	8.399 <	8.280 <	5.00	3.00	0.413	24	0	*
15.05.23 23	54.85	3.90	7.740 <	7.631 <	5.00	3.00	0.380	24	0	*
16.05.23 23	57.32	3.82	6.919 <	6.813 <	5.00	3.00	0.356	24	0	*
17.05.23 23	55.53	4.12	6.978 <	6.878 <	5.00	3.00	0.348	24	0	*
18.05.23 23	42.41	2.82	6.252 <!	6.199 <!	5.00	3.00	0.232	22	2	*
19.05.23 23	41.44	3.14	7.181 <	7.125 <	5.00	3.00	0.260	24	0	*
<b>Итого/Средн</b>	<b>54.64</b>	<b>4.60</b>	<b>117.285</b>	<b>115.646</b>	<b>5.00</b>	<b>3.00</b>	<b>5.743</b>	<b>382</b>	<b>2</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
03.05.23 23	7566.902	7418.522	438.897	30112	645
19.05.23 23	7684.187	7534.168	444.640	30494	647
<b>Итого</b>	<b>117.285</b>	<b>115.646</b>	<b>5.743</b>	<b>382</b>	<b>2</b>

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут. питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) реверс  
(o) отсут. теплонос.  
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_