

Теплоисточник ТЭЦ – _____ ЦТП - _____

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 38483

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК «Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Белозерова, 9

за ноябрь 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя для ГВС (м³)
20.10	00	53571	51905	1104,457	11737	00494
18.11	24	57452	55399	1198,008	12457	00876
ИТОГО		3880	3494	93,551	720	382

ПУ № 95180

$Q_E =$	112,981
$V_{подп.} =$	386,29
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

$Q = 93,551$ (Гкал)

$Q_{гвс} = 19,430$ (Гкал)

$V_{подп.} = 386,29$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ ПОДПИСЬ _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
ОИ «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

24. 11. 2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю. _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/23г.-18/11/23г.

Абонент: Белозерова 9

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00095180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хF306

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/10/23	67.57	41.54	26.03	95.14	93.19	81.18	80.52	12.67	8.00	5.60	2.446	24	0	*
21/10/23	66.91	41.90	25.01	109.76	107.54	95.53	94.74	12.80	8.00	5.60	2.691	24	0	*
22/10/23	66.80	42.18	24.62	114.05	111.73	98.13	97.28	14.45	8.00	5.60	2.753	24	0	*
23/10/23	68.02	46.30	21.72	156.08	152.84	143.21	141.75	11.09	8.00	5.60	3.325	24	0	*
24/10/23	67.92	45.12	22.80	137.08	134.25	123.46	122.28	11.97	8.00	5.60	3.072	24	0	*
25/10/23	67.66	39.63	28.03	82.85	81.14	68.66	68.14	13.00	8.00	5.60	2.283	24	0	*
26/10/23	68.85	46.36	22.49	147.10	143.97	133.87	132.49	11.48	8.00	5.60	3.236	24	0	*
27/10/23	72.34	49.13	23.21	169.24	165.30	156.25	154.50	10.80	8.00	5.60	3.841	24	0	*
28/10/23	71.52	49.83	21.69	185.62	181.40	172.83	170.83	10.57	8.00	5.60	3.954	24	0	*
29/10/23	73.86	48.97	24.89	154.89	151.16	141.18	139.59	11.57	8.00	5.60	3.786	24	0	*
30/10/23	72.90	48.22	24.68	156.66	153.00	143.07	141.50	11.50	8.00	5.60	3.781	24	0	*
31/10/23	74.06	50.02	24.04	174.04	169.80	161.30	159.40	10.40	8.00	5.60	4.085	24	0	*
01/11/23	72.40	49.48	22.92	173.83	169.79	160.73	158.89	10.90	8.00	5.60	3.899	24	0	*
02/11/23	72.03	48.30	23.73	161.06	157.38	148.26	146.64	10.74	8.00	5.60	3.738	24	0	*
03/11/23	72.99	53.52	19.47	226.11	220.75	214.69	211.81	8.94	8.00	5.60	4.325	24	0	*
04/11/23	69.04	42.67	26.37	107.45	105.18	93.32	92.53	12.65	8.00	5.60	2.781	24	0	*
05/11/23	70.57	46.69	23.88	150.80	147.44	136.78	135.37	12.07	8.00	5.60	2.781	24	0	*
06/11/23	71.79	47.11	24.68	143.81	140.51	129.81	128.45	12.06	8.00	5.60	3.530	24	0	*
07/11/23	70.37	44.46	25.91	116.63	114.06	102.85	101.90	12.16	8.00	5.60	3.492	24	0	*
08/11/23	67.81	44.61	23.20	129.50	126.84	115.85	114.78	12.06	8.00	5.60	2.973	24	0	*
09/11/23	67.05	43.61	23.44	121.67	119.21	107.61	106.64	12.57	8.00	5.60	2.960	24	0	*
10/11/23	67.25	42.11	25.14	107.75	105.55	93.07	92.30	13.25	8.00	5.60	2.809	24	0	*
11/11/23	67.12	43.45	23.67	120.60	118.15	104.21	103.29	14.86	8.00	5.60	2.651	24	0	*
12/11/23	67.80	42.75	25.05	109.07	106.82	88.94	88.16	18.66	8.00	5.60	2.800	24	0	*
13/11/23	70.33	43.14	27.19	102.83	100.55	86.60	85.85	14.70	8.00	5.60	2.684	24	0	*
14/11/23	67.23	42.17	25.06	104.41	102.28	87.47	86.73	15.55	8.00	5.60	2.738	24	0	*
15/11/23	67.80	42.47	25.33	101.62	99.52	85.17	84.46	15.06	8.00	5.60	2.570	24	0	*
16/11/23	67.09	41.26	25.83	98.17	96.17	79.17	78.53	17.64	8.00	5.60	2.538	24	0	*
17/11/23	66.88	42.29	24.59	107.05	104.91	90.33	89.56	15.35	8.00	5.60	2.476	24	0	*
18/11/23	70.27	42.73	27.54	102.16	99.90	85.91	85.13	14.77	8.00	5.60	2.586	24	0	*
Итого:				3967.0	3880.33	3529.4	3494.04	386.29			93.551	720	0	
Средние:	69.47	45.06	24.40						8.00	5.60				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/10/23 24:00	55012.67	53571.68	52706.88	51905.19	1666.49	1104.457	11737	13
18/11/23 24:00	58979.70	57452.01	56236.32	55399.23	2052.78	1198.008	12457	13
Итого:	3967.03	3880.33	3529.44	3494.04	386.29	93.551	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 12491ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации