

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,143 Гкал

Qмес= 0,171 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 18А

за август 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
25.07	00	8914	8491	213,065	2713	4198	
22.08	24	8914	8491	213,068	2713	4382	
ИТОГО		0	0	0,003	0	184	

ПУ № 303773

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

Q =

0

(Гкал)

Q (гвс) =

9,255

(Гкал)

V подп. =

184

(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ (должность) _____

Цветаев С.В.

(фамилия

отчество)

подпись _____

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

25.08.2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.



Организация

Номер договора

Телефон

Адрес Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 18А (ООО "УК
"Солнечный город") - ТС

Номер теплосчетчика 303773

Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30

Дата последующей поверки теплосчетчика 17.09.2025

Гпод.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм

Гобр.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм

Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 25.07.2025 по 22.08.2025

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
25.07.25	0.000	0.00	0.00	0.00	36.1	42.3	-6.3	5.0	4.7	3.6	24.00	0.00	D
26.07.25	0.000	0.00	0.00	0.00	35.7	42.2	-6.4	5.0	4.6	3.6	24.00	0.00	D
27.07.25	0.000	0.00	0.00	0.00	37.2	43.9	-6.7	5.0	4.5	3.6	24.00	0.00	D
28.07.25	0.000	0.00	0.00	0.00	35.6	41.7	-6.1	5.0	4.5	3.6	24.00	0.00	D
29.07.25	0.000	0.00	0.00	0.00	36.0	42.4	-6.4	5.0	4.3	3.6	24.00	0.00	D
30.07.25	0.000	0.00	0.00	0.00	36.1	42.8	-6.7	5.0	4.0	3.6	24.00	0.00	D
31.07.25	0.000	0.00	0.00	0.00	37.0	43.2	-6.2	5.0	4.1	3.6	24.00	0.00	D
01.08.25	0.000	0.00	0.00	0.00	36.4	42.9	-6.5	5.0	4.4	3.6	24.00	0.00	D
02.08.25	0.000	0.00	0.00	0.00	38.2	44.8	-6.6	5.0	4.7	3.6	24.00	0.00	D
03.08.25	0.001	0.00	-0.03	0.03	34.6	23.0	11.6	5.0	4.7	3.6	24.00	0.00	D
04.08.25	0.000	0.00	0.00	0.00	36.2	42.2	-6.1	5.0	4.5	3.6	23.56	0.44	ED
05.08.25	0.001	0.00	-0.06	0.06	36.1	23.2	12.9	5.0	4.4	3.6	24.00	0.00	D
06.08.25	0.000	0.00	0.00	0.00	38.4	44.1	-5.7	5.0	4.5	3.6	23.73	0.27	D
07.08.25	0.000	0.00	0.00	0.00	32.9	38.2	-5.3	5.0	4.5	3.6	24.00	0.00	D
08.08.25	0.001	0.00	-0.09	0.09	34.9	21.1	13.8	5.0	4.5	3.6	24.00	0.00	D
09.08.25	0.000	0.00	0.00	0.00	36.4	43.0	-6.6	5.0	4.4	3.6	23.88	0.12	D
10.08.25	0.000	0.00	0.00	0.00	37.7	44.4	-6.6	5.0	4.4	3.6	24.00	0.00	D
11.08.25	0.000	0.00	0.00	0.00	37.1	43.3	-6.2	5.0	4.6	3.6	24.00	0.00	D
12.08.25	0.000	0.00	0.00	0.00	34.8	41.2	-6.4	5.0	5.1	3.6	24.00	0.00	D
13.08.25	0.000	0.00	0.00	0.00	35.0	41.8	-6.7	5.0	5.2	3.6	24.00	0.00	D
14.08.25	0.000	0.00	0.00	0.00	33.7	39.7	-6.0	5.0	5.2	3.6	24.00	0.00	D
15.08.25	0.000	0.00	0.00	0.00	33.4	39.5	-6.1	5.0	5.0	3.6	24.00	0.00	ED
16.08.25	0.000	0.00	0.00	0.00	34.7	40.9	-6.3	5.0	4.7	3.6	24.00	0.00	EED
17.08.25	0.000	0.00	0.00	0.00	34.4	40.4	-6.0	5.0	4.7	3.6	24.00	0.00	E
18.08.25	0.000	0.00	0.00	0.00	35.6	41.7	-6.2	5.0	4.7	3.6	24.00	0.00	E
19.08.25	0.000	0.00	0.00	0.00	35.8	42.4	-6.6	5.0	4.8	3.6	24.00	0.00	E
20.08.25	0.000	0.00	0.00	0.00	34.9	41.1	-6.2	5.0	4.8	3.6	24.00	0.00	E
21.08.25	0.000	0.00	0.00	0.00	35.3	41.7	-6.3	5.0	4.7	3.6	24.00	0.00	E
22.08.25	0.000	0.00	0.00	0.00	34.9	40.8	-5.9	5.0	4.7	3.6	24.00	0.00	E
Итого	0.003	0.00	-0.17	0.17		22.1		5.0	4.6	3.6	695.16	0.84	695.16

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
22.08.25	24:00	213.068	8914.07	8491.05	2713.91
25.07.25	00:00	213.065	8914.07	8491.22	2713.07
Итого		0.003	0.00	-0.17	0.84

Отчетный период

696.00 час.

Период норм. работы

0.84 час.

Период отключения питания

(U) 0.000 час.

Период функц. отказа

(E) 177.427 час.

Период t1-t2 < min

(D) 517.738 час.

Период G < min

(g) 0.000 час.

Период G > max

(G) 0.000 час.

Представитель

абонента

Представитель теплоснабжающей
организации