

Договор № 3-38483ON
Соглашение от _____
дог.№ _____

ООО УК "Солнечный город"

ул. Проспект Мира д.54

за Август 2025

$$Q = 0,000 + 0,000 = 0,000 \text{ (Гкал)}$$

$$Q_{ГВС} = 18,891 + 0,000 = 18,891 \text{ (Гкал)}$$

$$V_{\text{подп}} = 362,025 \text{ (м}^3\text{)}$$

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

21 АВГ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Иванькин А.А.

акт допуска до 28.05.2027

Количество дней по среднему: $\frac{\text{всего}}{\text{за отчет}} =$

Руководитель _____ должность, Ф.И.О. _____ подпись _____

тел. _____

Ответственный исполнитель _____ начальник отдела ТО ООО "ТЦ "Энергия" _____ тел. (3812) 53-99-89
 _____ фамилия, имя, отчество
 Капицкис Янис Казимирович _____ подпись _____
 _____ фамилия, имя, отчество

Инспектор _____

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 10,0 л/имп

dt min: 0,5 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС
тупиловая)

С: 20.07.2025 По: 19.08.2025

Дата	Энергия	Масса	Температура			Давл.	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	Тн, час	
20.07.25	0,523	10,526	64,62	0,00	64,62	5,31	24,00	-
21.07.25	0,646	13,038	64,47	0,00	64,47	5,32	24,00	-
22.07.25	0,654	12,862	65,75	0,00	65,75	5,37	24,00	-
23.07.25	0,681	12,997	67,35	0,00	67,35	5,34	24,00	-
24.07.25	0,710	13,536	67,40	0,00	67,40	5,34	24,00	-
25.07.25	0,643	12,242	67,45	0,00	67,45	5,31	24,00	-
26.07.25	0,568	11,034	66,44	0,00	66,44	5,31	24,00	-
27.07.25	0,618	11,803	67,32	0,00	67,32	5,27	24,00	-
28.07.25	0,696	13,403	66,84	0,00	66,84	5,31	24,00	-
29.07.25	0,279	6,827	55,87	0,00	55,87	3,08	24,00	-
30.07.25	0,129	4,435	44,11	0,00	44,11	3,77	24,00	-
31.07.25	0,566	10,834	67,12	0,00	67,12	5,69	24,00	-
01.08.25	0,690	12,821	68,71	0,00	68,71	5,48	24,00	-
02.08.25	0,480	9,178	67,27	0,00	67,27	5,45	24,00	-
03.08.25	0,614	11,441	68,62	0,00	68,62	5,42	24,00	-
04.08.25	0,649	12,349	67,49	0,00	67,49	4,87	24,00	-
05.08.25	0,695	13,049	68,23	0,00	68,23	4,61	24,00	-
06.08.25	0,664	13,289	64,88	0,00	64,88	4,57	24,00	-
07.08.25	0,651	12,833	65,70	0,00	65,70	4,69	24,00	-
08.08.25	0,791	14,447	69,66	0,00	69,66	4,68	24,00	-
09.08.25	0,622	11,416	69,42	0,00	69,42	4,66	24,00	-
10.08.25	0,578	10,422	70,39	0,00	70,39	4,67	24,00	-
11.08.25	0,582	11,631	64,95	0,00	64,95	4,53	24,00	-
12.08.25	0,692	13,072	67,87	0,00	67,87	5,27	24,00	-
13.08.25	0,665	11,927	70,64	0,00	70,64	5,32	24,00	-
14.08.25	0,696	12,534	70,45	0,00	70,45	5,38	24,00	-
15.08.25	0,646	11,978	68,83	0,00	68,83	4,88	23,98	8
16.08.25	0,585	11,297	66,74	0,00	66,74	4,59	24,00	-
17.08.25	0,581	11,117	67,24	0,00	67,24	4,53	24,00	-
18.08.25	0,695	12,494	70,56	0,00	70,56	4,61	24,00	-
19.08.25	0,600	11,197	68,54	0,00	68,54	4,68	24,00	-
Итого	18,891	362,027	67,11	0,00	67,11	4,95	743,98	
Разность		362,027	67,11			-1,05		

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	Н КП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	743,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	744,00
Ерасч.	18,891								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса	Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	
Начало периода	00:00	1725,568	28059,063	63038.77
Конец периода	24:00	1744,459	28421,088	63782.75
Разница	-	18,891	362,025	743.98

Дата и время распечатки: 20.08.2025 8:33:55

Представитель
абонента:

Представитель
теплоснабжающей
организации:

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм
Расход2: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм

dt min: 0,5 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры открытая)

С: 20.07.2025 По: 19.08.2025

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Tн, час	
20.07.25	0,500	9,841	0,000	65,74	25,80	39,94	5,37	5,51	9,841	0,000	15,48	2
21.07.25	0,620	12,277	0,000	65,40	25,70	39,70	5,39	5,53	12,277	0,000	17,02	2
22.07.25	0,627	12,106	0,000	66,72	25,59	41,13	5,44	5,54	12,106	0,000	16,83	2
23.07.25	0,657	12,296	0,000	68,33	25,83	42,50	5,41	5,53	12,296	0,000	16,88	2
24.07.25	0,683	12,792	0,000	68,34	26,07	42,27	5,41	5,53	12,792	0,000	17,10	2
25.07.25	0,619	11,555	0,000	68,46	26,21	42,25	5,38	5,50	11,555	0,000	16,55	2
26.07.25	0,545	10,351	0,000	67,55	26,34	41,21	5,37	5,52	10,351	0,000	16,13	2
27.07.25	0,593	11,099	0,000	68,38	26,59	41,79	5,34	5,50	11,099	0,000	16,20	2
28.07.25	0,663	12,534	0,000	67,84	26,90	40,94	5,38	5,50	12,534	0,000	16,75	2
29.07.25	0,231	5,124	0,000	60,11	26,51	33,60	3,63	3,22	5,124	0,000	10,28	2
30.07.25	0,091	2,051	0,000	59,20	25,03	34,17	5,56	2,65	2,051	0,000	5,15	2
31.07.25	0,507	9,421	0,000	68,73	26,23	42,50	5,74	5,83	9,421	0,000	14,45	2
01.08.25	0,672	12,272	0,000	69,68	26,89	42,79	5,54	5,69	12,272	0,000	17,33	2
02.08.25	0,441	8,208	0,000	68,67	26,98	41,69	5,50	5,63	8,208	0,000	14,38	2
03.08.25	0,596	10,871	0,000	69,72	26,49	43,23	5,48	5,61	10,871	0,000	16,10	2
04.08.25	0,629	11,749	0,000	68,49	25,85	42,64	4,93	5,16	11,749	0,000	16,45	2
05.08.25	0,675	12,434	0,000	69,22	25,83	43,39	4,66	4,85	12,434	0,000	16,53	2
06.08.25	0,605	11,882	0,000	65,89	25,78	40,11	4,63	4,76	11,882	0,000	16,02	2
07.08.25	0,582	11,266	0,000	66,57	25,76	40,81	4,75	4,84	11,266	0,000	15,40	2
08.08.25	0,761	13,668	0,000	70,63	25,74	44,89	4,74	4,86	13,668	0,000	17,48	2
09.08.25	0,599	10,756	0,000	70,66	25,63	45,03	4,72	4,85	10,756	0,000	15,77	2
10.08.25	0,560	9,874	0,000	71,66	25,95	45,71	4,72	4,85	9,874	0,000	15,28	2
11.08.25	0,560	10,979	0,000	65,95	26,17	39,78	4,58	4,85	10,979	0,000	16,55	2
12.08.25	0,669	12,419	0,000	68,81	26,24	42,57	5,33	5,41	12,419	0,000	17,12	2
13.08.25	0,638	11,207	0,000	71,83	26,60	45,23	5,37	5,47	11,207	0,000	17,10	2
14.08.25	0,626	11,063	0,000	71,49	26,72	44,77	5,44	5,54	11,063	0,000	15,58	2
15.08.25	0,624	11,347	0,000	69,90	26,73	43,17	4,93	5,20	11,347	0,000	17,05	28
16.08.25	0,560	10,575	0,000	67,85	26,52	41,33	4,64	4,79	10,575	0,000	16,38	2
17.08.25	0,554	10,373	0,000	68,33	26,47	41,86	4,59	4,75	10,373	0,000	15,42	2
18.08.25	0,663	11,690	0,000	71,63	26,47	45,16	4,66	4,77	11,690	0,000	15,67	2
19.08.25	0,577	10,538	0,000	69,72	26,44	43,28	4,73	4,87	10,538	0,000	16,12	2
Итого	17,928	334,619	0,000	68,50	26,20	42,31	5,08	5,10	334,62	0,000	486,57	
Разность		334,619		42,31			-0,02		334,619			

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	Н КП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	486,57	257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	744,00
Ерасч.	17,928								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса		Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	00:00	6071,442	195884,844	169602,453	47358.23
Конец периода	24:00	6089,371	196219,469	169602,453	47844.80
Разница	-	17,929	334,625	0,000	486.57

Дата и время распечатки: 20.08.2025 8:33:14

Представитель
абонента:



Представитель
теплоснабжающей
организации: