

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,228 Гкал

Qмес= 0,261 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 52

за август 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.07	00	17246	16355	431,494	7850	1509,583	78,763
18.08	24	17381	16356	435,401	8289	1758,254	91,246
ИТОГО		134	0	3,907	439	248,671	12,483

ПУ № 19080436

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	0
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

Q = 0 (Гкал)

м³

Q (гвс) = 12,483 (Гкал)

м³

V подп. = 248,671 (м³)

АО «Омск ГТЭС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

20.08.2025

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Руководитель Логвиненко В.Ю.

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/07/25г.-18/08/25г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 52

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19080436, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хЕ763

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.07.25 23	55.73	27.78	27.95	5.64	5.73	7.776 <	0.000	7.665 <	0.000	7.665	0.00	4.00	0.214	24	0	*
20.07.25 23	56.84	27.64	29.20	5.61	5.71	8.515 <	0.000	8.388 <	0.000	8.388	0.00	4.00	0.245	24	0	*
21.07.25 23	55.34	27.32	28.02	5.65	5.75	8.486 <	0.000	8.366 <	0.000	8.366	0.00	4.00	0.234	24	0	*
22.07.25 23	56.83	27.47	29.36	5.66	5.75	9.266 <	0.000	9.128 <	0.000	9.128	0.00	4.00	0.268	24	0	*
23.07.25 23	56.79	27.57	29.23	5.65	5.75	8.177 <	0.000	8.055 <	0.000	8.055	0.00	4.00	0.235	24	0	*
24.07.25 23	57.58	27.29	30.29	5.67	5.76	8.080 <	0.000	7.956 <	0.000	7.956	0.00	4.00	0.241	24	0	*
25.07.25 23	56.82	27.34	29.48	5.68	5.78	7.431 <	0.000	7.320 <	0.000	7.320	0.00	4.00	0.216	24	0	*
26.07.25 23	57.07	27.42	29.65	5.72	5.82	7.581 <	0.000	7.467 <	0.000	7.467	0.00	4.00	0.221	24	0	*
27.07.25 23	59.53	27.91	31.62	5.74	5.83	8.989 <	0.000	8.842 <	0.000	8.842	0.00	4.00	0.279	24	0	*
28.07.25 23	57.04	28.01	29.03	5.72	5.82	8.573 <	0.000	8.444 <	0.000	8.444	0.00	4.00	0.245	24	0	*
29.07.25 23	55.94	28.01	27.93	6.17	6.26	7.983 <	0.000	7.867 <	0.000	7.867	0.00	4.00	0.219	24	0	*
30.07.25 23	56.59	28.04	28.55	6.01	6.11	8.927 <	0.000	8.796 <	0.000	8.796	0.00	4.00	0.251	24	0	*
31.07.25 23	59.18	28.51	30.67	5.89	5.98	9.014 <	0.000	8.869 <	0.000	8.869	0.00	4.00	0.272	24	0	*
01.08.25 23	57.48	28.60	28.88	5.75	5.85	8.211 <	0.000	8.086 <	0.000	8.086	0.00	4.00	0.233	24	0	*
02.08.25 23	56.43	28.42	28.00	5.67	5.77	6.783 <	0.000	6.683 <	0.000	6.683	0.00	4.00	0.187	24	0	*
03.08.25 23	58.18	28.68	29.50	5.65	5.75	9.356 <	0.000	9.210 <	0.000	9.210	0.00	4.00	0.271	24	0	*
04.08.25 23	52.22	28.22	24.00 <	3.08	3.18	4.128 <	0.000	3.184 <	0.000	3.184	0.00	4.00	0.076 <	14	10	*
05.08.25 23	24.13	24.50	-0.37 <	0.68	0.79	0.441 <	0.002 <	0.000 <	0.000 <	0.000	0.00	4.00	0.000 <	6	18	*
06.08.25 23	24.61	39.94	-15.33 <	6.11	6.21	0.944 <	8.154 <	--- <	--- <	---	0.00	4.00	--- <	0	24	*
07.08.25 23	26.87	51.21	-24.34 <	6.05	6.14	0.000	9.744 <	0.000	0.038 <	-0.038	0.00	4.00	0.000	3	21	*
08.08.25 23	27.62	56.16	-28.54 <	5.96	6.09	0.000	8.534 <	0.000	0.057 <	-0.057	0.00	4.00	0.000	2	22	*
09.08.25 23	27.87	56.72	-28.84 <	5.92	6.08	0.000	8.554 <	0.000	0.080 <	-0.080	0.00	4.00	0.000	2	22	*
10.08.25 23	28.23	58.08	-29.85 <	5.86	6.07	0.000	9.087 <	0.000	0.117 <	-0.117	0.00	4.00	0.000	3	21	*
11.08.25 23	28.47	56.77	-28.30 <	6.06	6.30	0.000	9.115 <	0.000	0.062 <	-0.062	0.00	4.00	0.000	3	21	*
12.08.25 23	28.30	54.85	-26.55 <	6.11	6.22	0.000	8.435 <	0.000	0.174 <	-0.174	0.00	4.00	0.000	5	19	*
13.08.25 23	28.62	56.74	-28.12 <	6.15	6.26	0.000	7.952 <	0.000	0.031 <	-0.031	0.00	4.00	0.000	2	22	*
14.08.25 23	28.47	55.50	-27.03 <	5.90	6.00	0.000	9.450 <	0.000	0.106 <	-0.106	0.00	4.00	0.000	3	21	*
15.08.25 23	28.29	53.44	-25.14 <	6.13	6.22	0.000	8.762 <	0.000	0.020 <	-0.020	0.00	4.00	0.000	2	22	*
16.08.25 23	27.79	51.02	-23.23 <	6.11	6.20	0.000	7.820 <	0.000	0.050 <	-0.050	0.00	4.00	0.000	3	21	*
17.08.25 23	27.58	50.02	-22.44 <	6.09	6.19	0.000	9.971 <	0.000	0.080 <	-0.080	0.00	4.00	0.000	5	19	*
18.08.25 23	27.72	51.39	-23.68 <	6.12	6.20	0.000	9.188 <	0.000	0.080 <	-0.080	0.00	4.00	0.000	2	22	*
Итого/Средн	57.01	27.89	29.12	5.62	5.73	138.661	114.769	134.326	0.896	133.430	0.00	4.00	3.907	439	305	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.07.25 23	18740.615	17572.946	17246.757	16355.438	891.319	431.494	7850	1997
18.08.25 23	18879.276	17687.715	17381.083	16356.334	1024.749	435.401	8289	2302
Итого	138.661	114.769	134.326	0.896	133.430	3.907	439	305

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. не испр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/07/25г.-18/08/25г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 52

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19080436, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xE763

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.07.25 23	55.02	5.72	7.753 <	7.644 <	5.00	3.00	0.383	24	0 *	
20.07.25 23	56.13	5.69	8.474 <	8.351 <	5.00	3.00	0.427	24	0 *	
21.07.25 23	54.66	5.73	8.415 <	8.298 <	5.00	3.00	0.412	24	0 *	
22.07.25 23	56.17	5.74	9.198 <	9.064 <	5.00	3.00	0.464	24	0 *	
23.07.25 23	56.05	5.74	8.120 <	8.003 <	5.00	3.00	0.409	24	0 *	
24.07.25 23	56.87	5.75	7.995 <	7.875 <	5.00	3.00	0.409	24	0 *	
25.07.25 23	56.07	5.76	7.418 <	7.310 <	5.00	3.00	0.374	24	0 *	
26.07.25 23	56.32	5.81	7.589 <	7.477 <	5.00	3.00	0.384	24	0 *	
27.07.25 23	58.80	5.82	8.966 <	8.823 <	5.00	3.00	0.475	24	0 *	
28.07.25 23	56.33	5.81	8.481 <	8.356 <	5.00	3.00	0.429	24	0 *	
29.07.25 23	55.26	6.25	7.892 <	7.781 <	5.00	3.00	0.391	24	0 *	
30.07.25 23	55.92	6.10	8.809 <	8.682 <	5.00	3.00	0.443	24	0 *	
31.07.25 23	58.48	5.97	8.970 <	8.829 <	5.00	3.00	0.473	24	0 *	
01.08.25 23	56.78	5.83	8.195 <	8.073 <	5.00	3.00	0.418	24	0 *	
02.08.25 23	55.66	5.76	6.754 <	6.658 <	5.00	3.00	0.338	24	0 *	
03.08.25 23	57.54	5.74	9.288 <	9.146 <	5.00	3.00	0.481	24	0 *	
04.08.25 23	45.34	3.17	4.148 <	4.106 <	5.00	3.00	0.166	24	0 *	
05.08.25 23	23.89	0.77	0.573 <	0.572 <	5.00	3.00	0.011	24	0 *	
06.08.25 23	44.94	6.19	9.031 <	8.945 <	5.00	3.00	0.358	24	0 *	
07.08.25 23	52.06	6.12	9.588 <	9.468 <	5.00	3.00	0.446	24	0 *	
08.08.25 23	56.27	6.08	8.540 <	8.414 <	5.00	3.00	0.432	24	0 *	
09.08.25 23	57.11	6.07	8.558 <	8.429 <	5.00	3.00	0.440	24	0 *	
10.08.25 23	59.49	6.06	9.061 <	8.913 <	5.00	3.00	0.486	24	0 *	
11.08.25 23	56.96	6.29	9.090 <	8.954 <	5.00	3.00	0.466	24	0 *	
12.08.25 23	56.03	6.21	8.436 <	8.313 <	5.00	3.00	0.425	24	0 *	
13.08.25 23	56.87	6.25	7.962 <	7.843 <	5.00	3.00	0.407	24	0 *	
14.08.25 23	56.10	5.98	9.361 <	9.226 <	5.00	3.00	0.472	24	0 *	
15.08.25 23	53.29	6.21	8.710 <	8.596 <	5.00	3.00	0.416	24	0 *	
16.08.25 23	51.97	6.20	7.777 <	7.680 <	5.00	3.00	0.361	24	0 *	
17.08.25 23	52.65	6.18	9.924 <	9.796 <	5.00	3.00	0.467	24	0 *	
18.08.25 23	51.68	6.20	9.157 <	9.044 <	5.00	3.00	0.423	24	0 *	
Итого/Средн	55.16	5.72	252.235	248.671	5.00	3.00	12.483	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.07.25 23	1533.117	1509.583	78.763	9473	374
18.08.25 23	1785.352	1758.254	91.246	10217	374
Итого	252.235	248.671	12.483	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____