

Теплоисточник: _____ ЦТП №: _____ нет
 Тип системы: _____
 Тепловычислитель: ТВ7 № 22174892
 Расходомеры отопления: _____
 Нагрузка по договору: 0,19 Гкал/час, _____ Гкал/мес.

ДОГОВОР № 3-38483-ON

СПРАВКА

о потреблённой тепловой энергии по приборам учёта за отопление и ГВС

за август 2025 г.

ООО УК "Солнечный город"

(наименование организации по месту установки приборов)

Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. 34

(адрес по месту установки приборов)

период отчёта		количество теплоносителя		кол-во тепловой энергии		время работы (час)	показания по счётчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)	на отопление (Гкал)	на ГВС (Гкал)		
22.07.2025	24:00	58462,66	57418,85	1526,21	114,71	14608,00	2189,59
21.08.2025	24:00	58724,54	59181,05	1527,48	118,04	15011,00	2263,01
Итого:		261,88	1762,20	1,28	3,33	403,00	73,42
		-1500,32					

Q = 1,17 + 2,57 = 3,74 Гкал
 Q_{ГВС} = 3,33 + 0,00 = 3,33 Гкал
 V_{подпитки} = 73,42 + 0,00 = 73,42 м3

ПУ № 22174892

ΣQ = 7,07

V_{под} = 73,42

Акт допуска: № КМИ-2023-002 до 27.02.2027

Количество дней по среднему: _____ + _____ за отчёт

представитель Исполнителя: ООО «Техэфсервис» Сорокин И. А.
 тел. _____

Подпись _____



ИНСПЕКТОР

АО «Омск РТС»
 СП «Теплоэнергосбыт»
 Отдел приборов учёта тепловой энергии

26 АВГ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П. _____

Абонент: ООО УК "Солнечный город"
Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Пос
Тепловычислитель ТВ7-04 сч. N 025

Договор N: 3-38483-ON

Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____

G под max	=	72,00 м3/ч	G под min	=	0,48 м3/ч
G обр max	=	72,00 м3/ч	G обр min	=	0,48 м3/ч

М сет. воды = _____ Т.сут МВС = _____ Т.сут
 тхв: догов., тхд = 0,00 °С

Заводской номер 22174892, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x8C73

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	p1 кгс/см2	p2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	М1 г	М2 г	dm г	tx °C	Рх кгс/см2	Qпр Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.25 23	31.11	51.12	-20.01<	3.88	4.01	0.000	5.525<	0.000	0.117<	-0.117	0.00	4.00	0.000	5	19	*
24.07.25 23	31.73	51.56	-19.83<	3.96	4.08	0.000	6.055<	0.000	0.111<	-0.111	0.00	4.00	0.000	4	20	*
25.07.25 23	31.36	50.28	-18.93<	4.13	4.25	0.000	5.703<	0.000	0.169<	-0.169	0.00	4.00	0.000	5	19	*
26.07.25 23	32.87	54.22	-21.35<	4.16	4.28	0.000	6.655<	0.000	0.163<	-0.163	0.00	4.00	0.000	4	20	*
27.07.25 23	33.04	52.10	-19.06<	4.03	4.15	0.000	7.110<	0.000	0.400<	-0.400	0.00	4.00	0.000	5	19	*
28.07.25 23	33.26	52.43	-19.17<	4.09	4.21	0.000	6.673<	0.000	0.070<	-0.070	0.00	4.00	0.000	1	23	*
29.07.25 23	32.44	47.15	-14.71<	3.75	3.86	0.003<	4.938<	0.000<	0.456<	-0.456	0.00	4.00	0.000	7	17	*
30.07.25 23	28.40	23.66	4.74<	2.67	2.78	0.003<	7.493<	0.002<	4.881<	-4.879	0.00	4.00	0.000	15	9	*
31.07.25 23	30.82	42.65	11.82<	3.51	3.63	0.000	5.988<	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
01.08.25 23	32.52	50.93	-18.41<	3.93	4.05	0.000	4.928<	0.000	0.136<	-0.136	0.00	4.00	0.000	4	20	*
02.08.25 23	33.95	55.48	-21.54<	4.29	4.41	0.000	7.028<	0.000	0.158<	-0.158	0.00	4.00	0.000	5	19	*
03.08.25 23	34.47	58.14	-23.67<	4.27	4.39	0.000	7.698<	0.000	0.064<	-0.064	0.00	4.00	0.000	3	21	*
04.08.25 23	32.68	50.24	-17.56<	4.03	4.15	0.000	5.005<	0.000	0.114<	-0.114	0.00	4.00	0.000	4	20	*
05.08.25 23	46.90	55.52	-8.62<	4.06	4.05	0.000	72.663<	0.000	68.249<	-68.249	0.00	4.00	0.000	14	10	*
06.08.25 23	70.30	66.93	3.38<	4.28	4.08	0.000	187.813	0.000	126.702	-126.702	0.00	4.00	0.000	17	7	*
07.08.25 23	71.30	67.84	3.41<	4.34	4.12	0.000	190.123	0.000	122.348	-122.348	0.00	4.00	0.000	16	8	*
08.08.25 23	74.38	70.93	3.46<	4.35	4.11	0.000	196.220	0.000	140.190	-140.190	0.00	4.00	0.000	18	6	*
09.08.25 23	74.83	71.32	3.50<	4.32	4.08	0.000	196.508	0.000	139.590	-139.590	0.00	4.00	0.000	18	6	*
10.08.25 23	76.48	72.83	3.65<	4.33	4.09	0.000	195.888	0.000	141.352	-141.352	0.00	4.00	0.000	18	6	*
11.08.25 23	70.85	66.88	3.98<	4.31	4.15	0.000	164.613	0.000	103.102	-103.102	0.00	4.00	0.000	17	7	*
12.08.25 23	73.30	69.50	3.79<	4.89	4.70	0.000	181.343	0.000	149.814	-149.814	0.00	4.00	0.000	20	4	*
13.08.25 23	76.83	73.03	3.80<	4.95	4.75	0.000	180.968	0.000	157.131	-157.131	0.00	4.00	0.000	21	3	*
14.08.25 23	75.82	72.01	3.81<	5.00	4.81	0.000	180.668	0.000	154.456	-154.456	0.00	4.00	0.000	21	3	*
15.08.25 23	74.71	70.60	4.11<	4.70	4.56	0.000	165.178	0.000	123.186	-123.186	0.00	4.00	0.000	19	5	*
16.08.25 23	72.15	67.37	4.78	4.30	4.22	22.528!	90.635!	22.003!	88.680!	-66.677	0.00	4.00	0.105	22	2	*
17.08.25 23	73.01	68.24	4.77	4.27	4.21	49.135	49.135	47.965	48.101	-0.1135	0.00	4.00	0.229	24	0	
18.08.25 23	76.21	71.16	5.05	4.30	4.22	48.878	48.878	47.623	47.769	-0.145	0.00	4.00	0.241	24	0	
19.08.25 23	74.50	69.69	4.81	4.39	4.31	48.918	48.918	47.712	47.845	-0.133	0.00	4.00	0.230	24	0	
20.08.25 23	70.19	65.53	4.66	4.31	4.26	49.403	49.403	48.309	48.437	-0.128	0.00	4.00	0.225	24	0	
21.08.25 23	71.16	66.07	5.09	4.28	4.24	49.385	49.385	48.264	48.406	-0.142	0.00	4.00	0.246	24	0	
Итого/Средн	72.93	69.20	3.73	4.20	4.17	268.250	2333.258	261.879	1762.198	-1500.318	0.00	4.00	1.276	403	317	

готовое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	сМ т	Q _{вв} т/кв	ВНР т	ВОС т
22.07.25 23	61531.742	60469.350	58462.658	57418.849	1043.809	1526.207	14608	3816
21.08.25 23	61799.992	62802.608	58724.538	59181.047	-456.510	1527.483	15011	4133
Итого	268.250	2333.258	261.879	1762.198	-1500.318	1.276	403	317

Условные обозначения

($<$) параметр $< \min$
 ($>$) параметр $> \max$
 (!) отсут. питания
 (#) дисбаланс масс
 (R) резерв
 (o) отсут. тепломос
 (X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах горячего водоснабжения
за 23/07/25г. - 21/08/25г.

Абонент: ООО УК "Солнечный город"

Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. 34

Теплопоставитель ТВ7-04 сет. N 025

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв: дог., Тхд = 5,00 °C

Договор N: 3-38483-ON

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.16 м3/ч

Заводской номер 22174892, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4, КСН=0х8СТ3

Дата/время	t1 °C	p1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Тх °C	Pх кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.25 23	51.74	3.95	5.020 <	4.957 <	5.00	3.00	0.232	24	0	*
24.07.25 23	51.87	4.02	5.500 <	5.431 <	5.00	3.00	0.255	24	0	*
25.07.25 23	50.85	4.19	5.210 <	5.147 <	5.00	3.00	0.236	24	0	*
26.07.25 23	53.95	4.22	5.980 <	5.899 <	5.00	3.00	0.289	24	0	*
27.07.25 23	54.50	4.09	6.400 <	6.310 <	5.00	3.00	0.312	24	0	*
28.07.25 23	52.39	4.15	6.040 <	5.962 <	5.00	3.00	0.283	24	0	*
29.07.25 23	46.42	3.80	4.300 <	4.256 <	5.00	3.00	0.176	24	0	*
30.07.25 23	34.68	2.73	5.060 <	5.029 <	5.00	3.00	0.149	24	0	*
31.07.25 23	43.41	3.58	4.910 <	4.865 <	5.00	3.00	0.187	24	0	*
01.08.25 23	50.80	3.99	4.550 <	4.495 <	5.00	3.00	0.206	24	0	*
02.08.25 23	57.36	4.34	6.310 <	6.214 <	5.00	3.00	0.325	24	0	*
03.08.25 23	57.98	4.33	6.870 <	6.763 <	5.00	3.00	0.358	24	0	*
04.08.25 23	50.94	4.09	4.510 <	4.454 <	5.00	3.00	0.205	24	0	*
05.08.25 23	49.42	4.00	2.760 <	2.727 <	5.00	3.00	0.121	24	0	*
06.08.25 23	49.54	4.04	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
07.08.25 23	50.57	4.08	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
08.08.25 23	53.15	4.07	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
09.08.25 23	53.55	4.05	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
10.08.25 23	55.28	4.05	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
11.08.25 23	52.57	4.11	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
12.08.25 23	53.58	4.66	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
13.08.25 23	55.90	4.71	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
14.08.25 23	55.63	4.77	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
15.08.25 23	54.84	4.51	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
16.08.25 23	53.52	4.18	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
17.08.25 23	53.15	4.16	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
18.08.25 23	54.77	4.17	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
19.08.25 23	54.40	4.27	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
20.08.25 23	51.64	4.22	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
21.08.25 23	51.83	4.19	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
Итого/Средн	50.97	4.12	73.420	72.510	5.00	3.00	3.334	720	0	*

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.25 23	2189.590	2154.861	114.707	18419	5
21.08.25 23	2263.010	2227.372	118.041	19139	5
Итого	73.420	72.510	3.334	720	0

Условные обозначения
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. тепломос
(X) аппарат. неистр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации