

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,234 Гкал

Qмес= 0,244 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Бархатовой, 3/1

за август 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
20.07	00	230954	191970	6563,817	85097	48347	2618,543
13.08	24	230954	191970	6563,817	85097	48608	2628,213
ИТОГО		0	0	0	0	260,843	9,669

14.08 - 20.08- по среднему – 73,036 м3, 2,707 Гкал

ПУ № 132804

$Q_E =$		Гкал	$Q =$	0	(Гкал)
$V_{подп.} =$		м³	$Q_{гвс} =$	12,376	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	0	м³	$V_{подп.} =$	333,879	(м³)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

22.08.2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)



МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 08 мес 25 г.

Название потребителя _____

Абонент _____

Адрес потребителя _____

Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1

Телефон _____

Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-300-0-3-2

Сер. Ном. 132804

Расход под

16.000 м3/ч Ду 32 мм

Отчётное число месяца

24

Отчётное время

00:00

Расход обр

16.000 м3/ч Ду 32 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	НС
20.07.25	Т 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
21.07.25	Т 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
22.07.25	Т 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
23.07.25	Т 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
24.07.25	Т 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
25.07.25	Т 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
26.07.25	Т 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
27.07.25	Т 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
28.07.25	Т 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
29.07.25	Т 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
30.07.25	Т 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
31.07.25	Т 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
01.08.25	Т 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
02.08.25	Т 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
03.08.25	Т 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
04.08.25	Т 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
05.08.25	Т 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
06.08.25	Т 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
07.08.25	Т 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
08.08.25	Т 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
09.08.25	Т 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
10.08.25	Т 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
11.08.25	Т 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
12.08.25	Т 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
13.08.25	Т 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
Итого	0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	

Тотч. пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
600,00ч = 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 600,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Т/С Система ЦО нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Tнар [час]
14-08-25 00:00	6563.81751	230954.739	191970.920	85097.78
20-07-25 00:00	6563.81751	230954.739	191970.920	85097.78
Итого	0.00000	0.000	0.000	0.00

Тобщ = 600,00ч

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррект. часов
(#) электропитание

20.08.25 Подпись _____

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 08 мес 25 г.

Название потребителя _____ Абонент _____
 Адрес потребителя Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1 Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-300-0-3-2 Сер. ном. 132804 Расход под 10.000 м3/ч Ду 25 мм
 Отчётное число месяца 24 Отчётное время 00:00 Расход обр _____ Ду _____ мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	Vпод [м3]	Tнар [час]
20.07	0.34682	48.6	9.836	24.00
21.07	0.45442	49.9	12.382	24.00
22.07	0.39572	49.2	10.996	24.00
23.07	0.38271	49.4	10.691	24.00
24.07	0.38308	50.4	10.416	24.00
25.07	0.36859	49.4	10.011	24.00
26.07	0.37085	49.4	10.046	24.00
27.07	0.38390	51.0	10.430	24.00
28.07	0.37536	50.5	10.171	24.00
29.07	0.37417	49.8	10.220	24.00
30.07	0.41870	52.2	10.768	24.00
31.07	0.34808	49.8	9.400	24.00
01.08	0.38127	51.2	10.257	24.00
02.08	0.39430	49.8	10.684	24.00
03.08	0.34333	49.8	9.572	24.00
04.08	0.37603	50.5	10.092	24.00
05.08	0.40396	50.6	10.706	24.00
06.08	0.38564	47.9	11.361	24.00
07.08	0.43582	49.6	12.140	24.00
08.08	0.40422	50.6	10.791	24.00
09.08	0.43516	52.5	11.261	24.00
10.08	0.43081	53.0	10.854	24.00
11.08	0.36889	51.5	9.595	24.00
12.08	0.43534	53.3	11.037	24.00
13.08	0.27221	42.5	7.126	24.00
Итого	9.66938	50.1	260.843	600.00

Тотч. пер. = Tнар + Tмакс + Тэл.пит + Tпроч.ав.
 600,00ч = 600,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Т/С Система ГВС нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Tнар [час]
14-08-25 00:00	2628.21304	48608.748	101043.20
20-07-25 00:00	2618.54366	48347.905	100443.20
Итого	9.66938	260.843	600.00

Тобщ = 600,00ч

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

20.08.25 Подпись _____