

Теплоисточник ТЭЦ –

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= Гкал

Qмес= Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Малиновского, 19к1

за август 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
19.07	00	39259	39660	931,409	4413	0	0
18/08	24	44308	44741	980,686	5152	0	0
ИТОГО		5049	5081	49,277	738,73	0	0

ПУ № 20129667

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	0
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

$Q = 49,623$ (Гкал)

м³

$Q_{гвс} = 0$ (Гкал)

м³

$V_{подп.} = 0$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

подпись

19.08.2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.



Организация _____ Номер договора _____
 Адрес _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-БИ Версия 03.10 Номер теплосчетчика 102193
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.07.2025 по 18.08.2025

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
19.07.25	1.526	158.7070	160.0469	-	0.00	1.3398	60.40	50.78	9.62	0.00	24.00	
20.07.25	1.557	159.2813	160.5234	-	0.00	1.2422	60.46	50.68	9.78	0.00	24.00	
21.07.25	1.599	170.5195	171.8984	-	0.00	1.3789	60.29	50.91	9.38	0.00	24.00	
22.07.25	1.589	168.2969	169.7734	-	0.00	1.4766	61.02	51.57	9.44	0.00	24.00	
23.07.25	1.623	171.5508	173.0352	-	0.00	1.4844	62.57	53.12	9.46	0.00	24.00	
24.07.25	1.565	168.1016	169.5156	-	0.00	1.4141	62.55	53.24	9.31	0.00	24.00	
25.07.25	1.536	166.1484	167.5625	-	0.00	1.4141	62.47	53.23	9.24	0.00	24.00	
26.07.25	1.556	175.6367	177.1797	-	0.00	1.5430	61.89	53.04	8.85	0.00	24.00	
27.07.25	1.575	188.4805	190.1484	-	0.00	1.6680	62.26	53.91	8.35	0.00	24.00	
28.07.25	1.521	182.0117	183.7109	-	0.00	1.6992	61.71	53.36	8.35	0.00	24.00	
29.07.25	1.511	198.3281	200.2617	-	0.00	1.9336	63.53	55.92	7.61	0.00	24.00	
30.07.25	1.506	195.7188	197.7344	-	0.00	2.0156	66.74	59.06	7.68	0.00	24.00	
31.07.25	1.502	192.1133	193.9375	-	0.00	1.8242	64.17	56.37	7.81	0.00	24.00	
01.08.25	1.453	175.6211	177.2656	-	0.00	1.6445	62.79	54.52	8.27	0.00	24.00	
02.08.25	1.452	163.4766	165.0859	-	0.00	1.6094	61.77	52.89	8.88	0.00	24.00	
03.08.25	1.573	161.5859	163.1133	-	0.00	1.5273	62.26	52.53	9.73	0.00	24.00	
04.08.25	1.560	167.3281	168.9219	-	0.00	1.5938	62.25	52.93	9.32	0.00	24.00	
05.08.25	1.641	175.9414	177.6055	-	0.00	1.6641	61.94	52.61	9.33	0.00	24.00	
06.08.25	1.672	173.5859	175.1563	-	0.00	1.5703	59.54	49.91	9.63	0.00	24.00	
07.08.25	1.659	165.5156	166.9961	-	0.00	1.4805	60.42	50.40	10.03	0.00	24.00	
08.08.25	1.626	155.0039	156.3008	-	0.00	1.2969	62.86	52.37	10.49	0.00	24.00	
09.08.25	1.649	144.9961	145.4609	-	0.00	0.4648	63.12	51.74	11.38	0.17	23.83	D
10.08.25	1.712	151.2500	151.6250	-	0.00	0.3750	64.54	53.22	11.32	0.00	24.00	
11.08.25	1.243	113.7930	113.8516	-	0.00	0.0586	59.70	48.77	10.93	5.10	18.90	Dg
12.08.25	1.722	160.8008	160.0977	0.7031	0.00	-	61.57	50.86	10.71	0.00	24.00	
13.08.25	1.702	152.0508	151.3125	0.7383	0.00	-	62.55	51.35	11.20	0.00	24.00	
14.08.25	1.683	148.6016	148.1875	0.4141	0.00	-	62.01	50.68	11.33	0.00	24.00	
15.08.25	1.666	141.9570	142.1523	-	0.00	0.1953	61.86	50.11	11.74	0.00	24.00	
16.08.25	1.671	133.7969	134.1523	-	0.00	0.3555	60.96	48.46	12.50	0.00	24.00	
17.08.25	1.699	135.1914	135.3867	-	0.00	0.1953	61.68	49.10	12.58	0.00	24.00	
18.08.25	1.728	133.6055	133.4883	0.1172	0.00	-	64.40	51.46	12.94	0.00	24.00	
Итого	49.277	5048.9961	5081.4883	1.9727	0.00	34.4650	62.19	52.44	9.75	5.27	738.73	5.27

Показания интеграторов КМ-5						
Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
18.08.25	24:00	980.686	44308.91	44741.50	0.00	5152.23
19.07.25	00:00	931.409	39259.92	39660.01	0.00	4413.50
Итого		49.277	5049.00	5081.49	0.00	738.73

Отчетный период 744.00 час. Период норм.работы 738.73 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 5.080 час. Период G<min (g) 0.193 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

+ 0,346 Гкал

Организация _____ Номер договора _____
 Адрес _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-БИ Версия 03.10 Номер теплосчетчика 1102193
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.07.2025 по 18.08.2025

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тн Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб.		
19.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
20.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
21.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
22.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
23.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
24.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
25.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
26.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
27.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
28.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
29.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
30.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
31.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
01.08.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
02.08.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
03.08.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
04.08.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
05.08.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
06.08.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
07.08.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
08.08.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
09.08.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
10.08.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
11.08.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
12.08.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
13.08.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
14.08.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
15.08.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
16.08.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
17.08.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
18.08.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
Итого	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5						
Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
18.08.25	24:00	0.000	0.00	0.00	0.00	5514.68
19.07.25	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	4770.68
Итого		0.000	0.00	0.00	0.00	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм.работы 744.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____