

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,594 Гкал

Qмес= 0,369 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Заозерная, 15 к.1

за август 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
19.07	00	31208	29195	923,122	7146	1965,489	138,392
13.08	24	31642	29634	933,789	7759	1965,489	138,392
ИТОГО		434	438	10,667	613	0	0

+ 0,191 Гкал

14.08-20.08 – по среднему – 2,923 Гкал

ПУ № 20129667

$Q_E =$		Гкал	$Q =$	13,781	(Гкал)
$V_{подп.} =$		м³	$Q_{гвс} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	0	м³	$V_{подп.} =$	0	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск ВТСи»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

22.08.2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/07/25г.-13/08/25г.

Абонент: Заозерная 15/1

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129667, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х2125

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	КС
19.07.25 23	68.28	48.06	20.22	3.75	2.90	20.360	20.425	19.930	20.199	-0.269	0.00	4.00	0.403	24	0	
20.07.25 23	68.54	48.23	20.31 <	3.70	2.84	22.185	22.240	18.658	18.896	-0.238	0.00	4.00	0.379	22	2 *	
21.07.25 23	68.27	47.12	21.15 <	3.70	2.71	19.722	19.743	17.961	18.171	-0.210	0.00	4.00	0.380	23	1 *	
22.07.25 23	68.89	43.68	25.21 <	3.71	2.72	18.065	18.087	16.729	16.955	-0.226	0.00	4.00	0.422	23	1 *	
23.07.25 23	69.35	43.54	25.81	3.70	2.59	15.243	15.283	14.912	15.142	-0.230	0.00	4.00	0.385	24	0	
24.07.25 23	69.26	42.44	26.82	3.72	2.66	15.472	15.443	15.138	15.308	-0.170	0.00	4.00	0.406	24	0	
25.07.25 23	68.99	41.29	27.70 <	3.76	2.74	15.460 <	15.462 <	13.869 <	14.061 <	-0.192	0.00	4.00	0.384	23	1 *	
26.07.25 23	69.20	44.62	24.57 <	3.83	2.69	18.765	18.708	17.015	17.157	-0.143	0.00	4.00	0.418	23	1 *	
27.07.25 23	69.96	43.93	26.03	3.88	2.51	16.298	16.288	15.938	16.134	-0.196	0.00	4.00	0.415	24	0	
28.07.25 23	69.41	42.40	27.01	3.80	2.56	15.800 <	15.773 <	15.456 <	15.635 <	-0.179	0.00	4.00	0.418	24	0 *	
29.07.25 23	69.97	44.52	25.45 <	4.01	2.40	17.190 <	17.087 <	15.647 <	15.745 <	-0.098	0.00	4.00	0.399	23	1 *	
30.07.25 23	72.40	37.88	34.52	3.92	2.25	12.110 <	11.975 <	11.826 <	11.892 <	-0.066	0.00	4.00	0.409	24	0 *	
31.07.25 23	70.97	42.15	28.81	3.89	2.34	13.280 <	13.193 <	12.980 <	13.078 <	-0.098	0.00	4.00	0.374	24	0 *	
01.08.25 23	69.70	42.19	27.51	3.76	2.48	13.835 <	13.872 <	13.532 <	13.756 <	-0.224	0.00	4.00	0.373	24	0 *	
02.08.25 23	68.80	43.36	25.43	3.70	2.62	15.868	15.892	15.529	15.751	-0.222	0.00	4.00	0.395	24	0	
03.08.25 23	69.51	45.67	23.84	3.67	2.61	16.778	16.772	16.412	16.601	-0.189	0.00	4.00	0.392	24	0	
04.08.25 23	69.40	43.50	25.90	3.65	2.52	16.663	16.605	16.300	16.453	-0.153	0.00	4.00	0.422	24	0	
05.08.25 23	69.20	44.70	24.50	3.70	2.55	16.575 <	16.487 <	16.217 <	16.329 <	-0.112	0.00	4.00	0.398	24	0 *	
06.08.25 23	67.70	53.38	14.32 <	3.58	2.57	35.120	34.935	32.266	32.322	-0.056	0.00	4.00	0.463	23	1 *	
07.08.25 23	68.14	47.55	20.59 <	3.57	2.60	24.575	24.417	21.180	21.246	-0.066	0.00	4.00	0.437	22	2 *	
08.08.25 23	69.70	41.20	28.50	3.50	2.56	14.830 <	14.778 <	14.505 <	14.657 <	-0.152	0.00	4.00	0.414	24	0 *	
09.08.25 23	70.18	42.81	27.37 <	3.49	2.53	16.148 <	16.023 <	14.944 <	15.018 <	-0.074	0.00	4.00	0.409	23	1 *	
10.08.25 23	71.73	33.84	37.90	3.48	2.54	13.510 <	13.315 <	13.198 <	13.243 <	-0.045	0.00	4.00	0.500	24	0 *	
11.08.25 23	67.39	49.18	18.21	3.44	2.64	25.003 <	24.825 <	24.486 <	24.534 <	-0.048	0.00	4.00	0.446	24	0 *	
12.08.25 23	69.43	43.00	26.43	4.10	3.07	16.153 <	15.995 <	15.801 <	15.853 <	-0.051	0.00	4.00	0.418	24	0 *	
13.08.25 23	69.77	41.32	28.45	4.15	3.12	14.620 <	14.520 <	14.299 <	14.401 <	-0.102	0.00	4.00	0.407	24	0 *	
Итого/Средн	69.19	44.67	24.52	3.74	2.63	459.625	458.142	434.729	438.539	-3.810	0.00	4.00	10.667	613	11	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.07.25 23	32286.788	29738.925	31208.114	29195.828	2012.285	923.122	7146	113
13.08.25 23	32746.413	30197.067	31642.842	29634.367	2008.475	933.789	7759	124
Итого	459.625	458.143	434.729	438.539	-3.810	10.667	613	11

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

40,191

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/07/25г.-13/08/25г.

Абонент: Заозерная 15/1

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут

txb: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 20129667, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0х2125

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.07.25 23	36.31	5.22 >	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
20.07.25 23	36.34	5.26	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.07.25 23	36.08	4.21	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.07.25 23	35.77	3.27	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.07.25 23	35.53	3.31	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.07.25 23	35.70	3.97	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.07.25 23	35.59	3.87	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.07.25 23	36.63	5.22 >	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.07.25 23	36.90	6.15	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
28.07.25 23	36.72	4.43	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.07.25 23	36.42	6.29	0.001 <	0.001 <	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.07.25 23	37.10	4.45	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
31.07.25 23	37.09	3.99 >	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.08.25 23	37.25	4.22 >	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
02.08.25 23	36.87	3.36	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
03.08.25 23	36.37	3.56	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.08.25 23	35.48	2.15	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.08.25 23	35.43	3.14	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.08.25 23	35.59	5.24	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.08.25 23	35.24	3.96	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.08.25 23	34.42	1.81	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.08.25 23	34.75	3.32 >	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.08.25 23	34.69	3.57	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
11.08.25 23	35.76	7.46 >	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.08.25 23	35.94	4.95 >	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
13.08.25 23	35.96	5.16 >	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
Итого/Средн	36.42	4.29	0.001	0.001	5.00	3.00	0.000	624	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.07.25 23	1965.489	1913.571	138.392	7237	22
13.08.25 23	1965.490	1913.572	138.392	7861	22
Итого	0.001	0.001	0.000	624	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____