

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,143 Гкал

Qмес= 0,171 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 18А

за апрель 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
18.03	00	6009	5758	159,144	1820	3813	
20.04	24	7970	7623	194,128	2331	3924	
ИТОГО		1960	1865	34,983	511	111	

ПУ № 303773

$Q_E =$	55,834
$V_{подп.} =$	152,149
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

Q = 55,834 (Гкал)

Q (гвс) = 0 (Гкал)

V подп. = 152,149 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

22.04.2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Гренц С.И.

Организация

Номер договора

Телефон

Адрес Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 18А (ООО "УК
"Солнечный город") - ТС

Номер теплосчетчика 303773

Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30

Дата последующей поверки теплосчетчика 17.09.2025

Гпод.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм

Гобр.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм

Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 18.03.2025 по 20.04.2025

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
18.03.25	1.605	83.68	79.44	4.24	66.6	49.5	17.0	5.0	0.0	3.6	0.00	24.00	D
19.03.25	1.688	85.89	81.00	4.89	67.8	50.6	17.2	5.0	0.0	3.6	0.02	23.98	
20.03.25	1.659	93.02	88.48	4.54	67.2	51.6	15.7	5.0	-0.1	3.6	0.00	24.00	
21.03.25	1.582	89.15	85.05	4.10	66.2	50.4	15.8	5.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
22.03.25	1.638	86.57	81.64	4.94	66.1	49.6	16.5	5.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
23.03.25	1.691	87.59	82.64	4.94	67.0	50.1	16.9	5.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
24.03.25	1.848	89.22	84.83	4.38	70.9	52.4	18.5	5.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
25.03.25	1.843	88.20	84.40	3.80	71.7	52.8	18.9	5.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
26.03.25	1.728	89.34	85.13	4.21	69.1	51.9	17.2	5.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
27.03.25	1.708	91.88	86.88	5.00	67.7	51.5	16.2	5.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
28.03.25	1.677	93.54	88.82	4.71	67.6	51.9	15.7	5.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
29.03.25	1.600	91.81	86.96	4.85	66.2	51.1	15.1	5.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
30.03.25	1.656	93.51	88.51	5.00	67.1	51.8	15.3	5.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
31.03.25	1.568	93.26	89.49	3.77	67.2	52.2	15.0	5.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
01.04.25	1.531	92.67	88.21	4.46	65.3	50.9	14.4	5.0	0.0	3.7	0.00	24.00	
02.04.25	1.516	92.29	88.58	3.70	65.8	51.2	14.7	5.0	0.0	3.7	0.00	24.00	
03.04.25	0.567	36.83	36.01	0.82	66.2	51.8	14.4	5.0	0.0	3.7	0.00	24.00	
04.04.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.60	9.40	U
05.04.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
06.04.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
07.04.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
08.04.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
09.04.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
10.04.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
11.04.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
12.04.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
13.04.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
14.04.25	0.000	0.02	0.02	0.00	66.3	54.1	12.2	5.0	0.0	3.7	24.00	0.00	U
15.04.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.01	U
16.04.25	1.412	91.73	87.60	4.13	67.0	53.7	13.3	5.0	0.0	3.7	24.00	0.00	U
17.04.25	1.596	99.53	94.81	4.72	67.3	53.4	13.8	5.0	0.0	3.7	2.12	21.88	U
18.04.25	1.665	96.65	91.86	4.79	68.3	53.4	14.9	5.0	0.0	3.7	0.00	24.00	
19.04.25	1.640	95.80	91.14	4.67	68.0	53.2	14.9	5.0	0.0	3.7	0.00	24.00	
20.04.25	1.567	98.56	93.91	4.65	66.8	53.1	13.7	5.0	0.0	3.7	0.00	24.00	
Итого	34.983	1960.74	1865.40	95.33	67.4	51.8	15.7	5.0	0.0	3.7	304.73	511.27	304.73

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
20.04.25	24:00	194.128	7970.49	7623.76	2331.69
18.03.25	00:00	159.144	6009.76	5758.35	1820.42
Итого		34.983	1960.74	1865.40	511.27

Отчетный период

816.00 час.

Период норм. работы

511.27 час.

Период отключения питания

(U)

304.711 час.

Период функц. отказа

(E)

0.000 час.

Период t1-t2 < min

(D)

0.022 час.

Период G < min

(g)

0.000 час.

Период G > max

(G)

0.000 час.

Представитель
абонентаПредставитель теплоснабжающей
организации