

Теплоисточник ТЭЦ 3 ЦТП- 0
 Система 2 -х трубная, ГВС открытая
 (открытая, закрытая)
 Т/вычислитель Магика
 (наименование и схема подключения)
 Расходомеры ПП-50 ДУ= 50
 (тип)
 Ду (гвс) = MTWI-25
 (счетчика гвс)
 Расч. теп. наг. (Гкал/год) 1773,67 Месяц (Гкал) 141,894

Договор № 3-38483ON
 Соглашение от _____
 дог. № _____

Справка о потреблении тепловой энергии по приборам учета тепловой энергии ГВС

ООО УК "Солнечный город"

наименование организации, объект, по месту установки приборов

ул. Проспект Мира д.54

адрес по месту установки приборов

за Апрель 2025

Период отчета		Количество теплоносителя		Количество тепловой энергии, Гкал	Время (не) работы, час	Показания по счетчику ГВС		
Дата	Время	по подаче, т	по обратной, т			Енорм., Гкал	М1, тонн	Наработка час
с 20.03.2025	00:00	187 636,109	162 461,781	5 902,152	45 552,23	1 650,236	26 760,646	60 358,30
по 20.04.2025	24:00	193 092,922	167 455,703	6 006,708	46 320,22	1 679,303	27 219,150	61 126,28
Итого		5 456,813	4 993,922	104,556	767,98	29,067	458,504	767,98

$$Q = 104,556 + 0,003 = 104,559 \text{ (Гкал)}$$

$$Q_{гвс} = 0,000 + 0,000 = 0,000 \text{ (Гкал)}$$

$$V_{подп} = 462,885 + 0,012 = 462,897 \text{ (м3)}$$

Магика	№	M1711007
QΣ =	104,559	Гкал
Vподп =	462,897	м3
Vх.в. =		м3

АО «Омск РТС»
 СП «Теплоэнергосбыт»
 Отдел приборов учета тепловой энергии

23.04.2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Гренц С.И. 

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
 (всего) (за отчет)

Руководитель _____

 должность, Ф.И.О.

тел. _____

Ответственный исполнитель начальник отдела ТО ООО "ТЦ "Энергия" тел. (3812) 53-99-89

 фамилия, имя, отчество

Капицкис Янис Казимирович

 фамилия, имя, отчество

Инспектор _____



ограниченной ответственностью
 Технический отдел
 "Энергия"

 подпись
 Для документов в отделе "ТО"

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
Номер ТСЧ: M1711007

Расход1: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм
Расход2: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм

dt min: 0,5 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры открытая)

С: 20.03.2025 По: 20.04.2025

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	P2, атм.	M1-M2, тонн	M2-M1, тонн	Тн, час	
20.03.25	3,420	176,868	163,032	68,45	52,86	15,59	6,08	3,69	13,835	0,000	24,00	-
21.03.25	3,373	172,745	158,459	67,97	52,35	15,62	6,06	3,80	14,285	0,000	24,00	-
22.03.25	3,376	170,001	155,814	68,27	52,35	15,92	6,00	3,79	14,187	0,000	24,00	-
23.03.25	3,483	170,590	156,441	69,74	53,27	16,47	6,01	3,79	14,149	0,000	24,00	-
24.03.25	3,960	175,235	160,236	74,45	56,18	18,27	6,10	3,77	14,999	0,000	24,00	-
25.03.25	3,852	172,448	159,311	74,55	56,06	18,49	6,07	3,78	13,137	0,000	24,00	-
26.03.25	3,710	175,983	160,470	71,14	54,43	16,71	6,10	3,76	15,513	0,000	24,00	-
27.03.25	3,471	175,451	161,156	69,51	53,69	15,82	6,14	3,79	14,295	0,000	24,00	-
28.03.25	3,463	179,766	164,502	69,12	54,01	15,11	6,19	3,72	15,264	0,000	24,00	-
29.03.25	3,366	174,441	158,532	67,69	52,76	14,93	6,01	3,74	15,909	0,000	24,00	-
30.03.25	3,396	175,832	160,909	68,91	53,68	15,23	6,08	3,75	14,923	0,000	24,00	-
31.03.25	3,318	173,531	159,235	68,85	53,74	15,11	6,04	3,74	14,296	0,000	24,00	-
01.04.25	3,171	168,727	154,599	67,28	52,42	14,86	5,86	3,71	14,128	0,000	24,00	-
02.04.25	3,258	169,990	154,932	67,61	52,65	14,96	5,87	3,70	15,058	0,000	24,00	-
03.04.25	3,200	171,199	157,597	68,62	53,82	14,80	5,97	3,72	13,602	0,000	24,00	-
04.04.25	3,118	171,686	157,474	68,32	54,21	14,11	5,98	3,74	14,212	0,000	24,00	-
05.04.25	3,240	170,987	155,458	67,80	53,23	14,57	5,91	3,73	15,529	0,000	24,00	-
06.04.25	3,400	172,059	155,826	69,69	54,60	15,09	5,89	3,69	16,233	0,000	24,00	-
07.04.25	3,117	171,519	157,333	69,01	54,94	14,07	5,95	3,70	14,186	0,000	23,98	8
08.04.25	2,951	170,531	156,945	67,99	54,62	13,37	5,92	3,69	13,587	0,000	24,00	-
09.04.25	3,093	171,324	155,984	68,49	54,93	13,56	5,89	3,68	15,340	0,000	24,00	-
10.04.25	3,023	172,232	158,528	69,51	55,95	13,56	5,95	3,69	13,704	0,000	24,00	-
11.04.25	2,930	169,568	156,260	68,96	55,63	13,33	5,86	3,65	13,308	0,000	24,00	-
12.04.25	3,015	166,893	151,953	69,14	55,60	13,54	5,71	3,62	14,940	0,000	24,00	-
13.04.25	3,074	166,034	150,267	68,26	54,48	13,78	5,65	3,60	15,767	0,000	24,00	-
14.04.25	3,043	168,561	153,092	68,32	54,83	13,49	5,74	3,62	15,469	0,000	24,00	-
15.04.25	2,958	166,272	152,204	68,00	54,39	13,61	5,72	3,62	14,068	0,000	24,00	-
16.04.25	3,000	166,667	152,749	68,74	54,88	13,86	5,74	3,62	13,918	0,000	24,00	-
17.04.25	3,197	164,882	150,354	69,75	54,74	15,01	5,68	3,63	14,528	0,000	24,00	-
18.04.25	3,369	162,511	147,385	70,69	54,57	16,12	5,58	3,62	15,125	0,000	24,00	-
19.04.25	3,233	160,685	146,833	69,96	54,06	15,90	5,55	3,61	13,852	0,000	24,00	-
20.04.25	2,978	161,583	150,045	68,69	53,71	14,98	5,66	3,63	11,538	0,000	24,00	-
Итого	104,556	5456,799	4993,914	69,18	54,17	15,00	5,90	3,70	462,89	0,000	767,98	
Разность		462,885		15,00			2,21		462,885			

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	Н КП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	767,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	768,00
Ерасч.	104,556								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса		Наработка час
		Енорм., Гкал	M1, тонн	M2, тонн	
Начало периода	00:00	5902,152	187636,109	162461,781	45552.23
Конец периода	24:00	6006,708	193092,922	167455,703	46320.22
Разница	-	104,556	5456,813	4993,922	767.98

Дата и время распечатки: 21.04.2025 10:54:17

Представитель
абонента:



Представитель
теплоснабжающей
организации:

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
Номер ТСЧ: М1711007

Расход1:

10,0 л/имп

dt min: 0,5 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС
тупиковая)

С: 20.03.2025 По: 20.04.2025

Дата	Энергия	Масса	Температура			Давл.	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	Тн, час	
20.03.25	0,910	14,494	67,68	0,00	67,68	5,97	24,00	-
21.03.25	0,873	14,008	67,19	0,00	67,19	5,95	24,00	-
22.03.25	0,827	13,192	67,59	0,00	67,59	5,86	24,00	-
23.03.25	0,824	12,838	69,12	0,00	69,12	5,87	24,00	-
24.03.25	0,969	14,174	73,23	0,00	73,23	5,99	24,00	-
25.03.25	0,857	12,493	73,47	0,00	73,47	5,98	24,00	-
26.03.25	0,937	14,447	69,78	0,00	69,78	6,02	24,00	-
27.03.25	0,852	13,350	68,69	0,00	68,69	6,03	24,00	-
28.03.25	0,884	14,012	67,99	0,00	67,99	6,09	24,00	-
29.03.25	0,938	15,107	67,02	0,00	67,02	5,88	24,00	-
30.03.25	0,941	14,831	68,32	0,00	68,32	5,94	24,00	-
31.03.25	0,879	13,913	68,10	0,00	68,10	5,92	24,00	-
01.04.25	0,881	14,318	66,41	0,00	66,41	5,71	24,00	-
02.04.25	0,943	15,226	66,84	0,00	66,84	5,74	24,00	-
03.04.25	0,855	13,571	67,91	0,00	67,91	5,85	24,00	-
04.04.25	0,900	14,388	67,45	0,00	67,45	5,83	24,00	-
05.04.25	0,963	15,488	67,08	0,00	67,08	5,78	24,00	-
06.04.25	1,046	16,252	69,24	0,00	69,24	5,72	24,00	-
07.04.25	0,890	14,140	67,84	0,00	67,84	5,83	23,98	8
08.04.25	0,842	13,538	67,11	0,00	67,11	5,79	24,00	-
09.04.25	0,958	15,278	67,57	0,00	67,57	5,76	24,00	-
10.04.25	0,915	14,460	68,15	0,00	68,15	5,81	24,00	-
11.04.25	0,872	13,744	68,36	0,00	68,36	5,68	24,00	-
12.04.25	0,959	15,134	68,30	0,00	68,30	5,56	24,00	-
13.04.25	0,998	15,894	67,70	0,00	67,70	5,51	24,00	-
14.04.25	0,988	15,788	67,47	0,00	67,47	5,64	24,00	-
15.04.25	0,886	14,264	67,05	0,00	67,05	5,57	24,00	-
16.04.25	0,902	14,234	68,27	0,00	68,27	5,64	24,00	-
17.04.25	0,942	14,708	68,97	0,00	68,97	5,52	24,00	-
18.04.25	0,993	15,287	69,86	0,00	69,86	5,48	24,00	-
19.04.25	0,897	14,014	68,89	0,00	68,89	5,41	24,00	-
20.04.25	0,746	11,919	67,49	0,00	67,49	5,53	24,00	-
Итого	29,066	458,503	68,29	0,00	68,29	5,78	767,98	
Разность		458,503	68,29			-0,22		

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	Н КП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	767,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	768,00
Ерасч.	29,066								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса	Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	
Начало периода	00:00	1650,236	26760,646	60358.30
Конец периода	24:00	1679,303	27219,150	61126.28
Разница	-	29,067	458,504	767.98

Дата и время распечатки: 21.04.2025 10:55:28

Представитель
абонента:



Представитель
теплоснабжающей
организации: