

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,228 Гкал

Qмес= 0,261 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 52

за апрель 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
25.03	00	14157	13582	366,481	5347	1169,068	60,876
20.04	24	15430	14864	399,326	5995	1169,068	60,876
ИТОГО		1273	1281	32,846	648	0	0

ПУ № 19080436

Q _Е =	
V _{подп.} =	0
V _{х.в.} =	0

Гкал

м³

м³

Q = 32,846 (Гкал)

Q_(гвс) = 0 (Гкал)

V_{подп.} = 0 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

телефон _____

Ф.И.О. _____

(должность)

Цветаев С.В. зам. РТС

подпись _____

(фамилия, имя, отчество)
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

23 АПР 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/03/25г.-20/04/25г.

Абонент: ж/д 20 Паргсьезда 52

Адрес:

Договор N:000000000

Теплоснабщик: ТБТ-04

Договорные расходы:

М сет. вода= т.сут Мпвс= т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19080436, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0ХЕТ63

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dh т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.03.25 23	73.20	47.38	25.82	6.42	4.37	76.455	75.739	74.634	74.950	-0.316	0.00	4.00	1.931	24	0
26.03.25 23	70.02	45.19	24.83	6.43	4.36	66.376	65.826	64.919	65.203	-0.284	0.00	4.00	1.615	24	0
27.03.25 23	68.36	42.07	26.29	6.50	4.37	54.713	54.320	53.563	53.881	-0.318	0.00	4.00	1.410	24	0
28.03.25 23	68.29	42.21	26.08	6.47	4.34	54.421	54.024	53.280	53.583	-0.303	0.00	4.00	1.392	24	0
29.03.25 23	66.65	42.32	24.33	6.36	4.33	53.324	52.994	52.254	52.560	-0.307	0.00	4.00	1.273	24	0
30.03.25 23	67.95	41.17	26.77	6.43	4.33	51.634	51.260	50.559	50.867	-0.308	0.00	4.00	1.356	24	0
31.03.25 23	66.28	41.64	25.96	6.38	4.31	49.798	49.440	48.772	49.051	-0.280	0.00	4.00	1.268	24	0
01.04.25 23	66.70	41.39	24.88	6.19	4.25	48.563	48.254	47.600	47.879	-0.279	0.00	4.00	1.186	24	0
02.04.25 23	66.70	41.63	25.07	6.20	4.25	51.645	51.333	50.604	50.927	-0.322	0.00	4.00	1.270	24	0
03.04.25 23	67.40	40.77	26.63	6.31	4.25	35.513	35.236	34.785	35.032	-0.247	0.00	4.00	0.928	24	0
04.04.25 23	67.08	39.80	27.28	6.30	4.27	41.695	41.466	40.849	41.171	-0.322	0.00	4.00	1.116	24	0
05.04.25 23	66.73	42.95	23.78	6.23	4.28	60.724	60.406	59.503	59.895	-0.392	0.00	4.00	1.417	24	0
06.04.25 23	68.68	38.63	30.25	6.22	4.20	36.830	36.609	36.045	36.364	-0.319	0.00	4.00	1.091	24	0
07.04.25 23	67.69	40.02	27.67	6.27	4.21	32.979	32.813	32.299	32.575	-0.276	0.00	4.00	0.895	24	0
08.04.25 23	66.90	40.19	26.71	6.25	4.20	35.219	35.059	34.507	34.805	-0.297	0.00	4.00	0.923	24	0
09.04.25 23	67.26	41.03	26.23	6.23	4.21	41.700	41.444	40.850	41.127	-0.277	0.00	4.00	1.073	24	0
10.04.25 23	68.09	40.87	27.22	6.30	4.19	28.239	28.114	27.650	27.902	-0.252	0.00	4.00	0.754	24	0
11.04.25 23	67.46	41.43	26.03	6.19	4.15	23.029	22.954	22.558	22.774	-0.216	0.00	4.00	0.588	24	0
12.04.25 23	67.45	40.30	27.16	6.03	4.11	31.896	31.740	31.242	31.507	-0.265	0.00	4.00	0.849	24	0
13.04.25 23	67.08	40.88	26.20	5.96	4.12	44.780	44.513	43.871	44.174	-0.303	0.00	4.00	1.151	24	0
14.04.25 23	66.81	40.86	26.31	6.06	4.13	41.912	41.696	41.060	41.382	-0.321	0.00	4.00	1.082	24	0
15.04.25 23	67.26	41.84	25.42	6.03	4.13	47.049	46.740	46.100	46.385	-0.285	0.00	4.00	1.198	24	0
16.04.25 23	68.61	41.94	26.68	5.98	4.14	56.321	55.890	55.131	55.441	-0.273	0.00	4.00	1.037	24	0
17.04.25 23	69.40	45.22	24.18	5.89	4.15	73.305	72.796	71.718	72.109	-0.310	0.00	4.00	1.472	24	0
18.04.25 23	68.99	46.03	22.96	5.85	4.13	77.100	76.537	75.447	75.782	-0.335	0.00	4.00	1.735	24	0
19.04.25 23	67.48	42.04	25.44	5.99	4.11	44.072	43.813	43.170	43.460	-0.291	0.00	4.00	1.100	24	0
Итого/Средн	68.10	42.35	25.75	6.20	4.22	1300.880	1292.421	1273.716	1281.803	-8.087	0.00	4.00	32.846	648	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dh т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.03.25 23	15103.416	14281.636	14157.177	13582.672	574.506	366.481	5347	1716
20.04.25 23	16404.296	15574.058	15430.894	14864.475	566.419	399.326	5995	1716
Итого	1300.880	1292.421	1273.716	1281.803	-8.087	32.846	648	0

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(I) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/03/25г.-20/04/25г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 52

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

tx: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 19080436, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xE763

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.03.25 23	29.08	4.43	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.03.25 23	29.00	4.34	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.03.25 23	28.79	4.32	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.03.25 23	28.83	4.42	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.03.25 23	28.76	4.37	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.03.25 23	28.70	4.12	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
31.03.25 23	28.72	4.35	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.04.25 23	28.73	4.49	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.04.25 23	28.59	4.42	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.04.25 23	28.48	4.38	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.04.25 23	28.41	4.45	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.04.25 23	28.53	4.34	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.04.25 23	28.39	4.35	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.04.25 23	28.49	4.35	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.04.25 23	28.51	4.45	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.04.25 23	28.71	4.51	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.04.25 23	28.71	4.50	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.04.25 23	28.54	4.51	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.04.25 23	28.61	4.41	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.04.25 23	28.81	4.49	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.04.25 23	28.88	4.41	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.04.25 23	28.94	4.51	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.04.25 23	28.91	4.50	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.04.25 23	28.99	4.20	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.04.25 23	29.21	4.34	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
19.04.25 23	29.19	4.16	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
20.04.25 23	28.92	4.35	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	28.76	4.39	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	648	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.03.25 23	1187.300	1169.068	60.876	6893	170
20.04.25 23	1187.300	1169.068	60.876	7541	170
Итого	0.000	0.000	0.000	648	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппар. неисправ.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____