

СПРАВКА

о потреблённой тепловой энергии по приборам учёта за отопление и ГВС

за апрель 2025 г.

ТСЖ "Академия"

(наименование организации по месту установки приборов)

Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. 34

(адрес по месту установки приборов)

период отчёта		количество теплоносителя		кол-во тепловой энергии		время работы (час)	показания по счётчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)	на отопление (Гкал)	на ГВС (Гкал)		
18.03.2025	24:00	49702,32	48845,85	1390,34	103,16	12783,00	1933,57
20.04.2025	24:00	55953,44	55114,47	1486,03	103,16	13575,00	1933,57
Итого:		6251,12	6268,62	95,69	0,00	792,00	0,00
		-17,50					

Q	= 95,69	+ 0,00	= 95,69	Гкал
Q _{гвс}	= 0,00	+ 0,00	= 0,00	Гкал
V _{подпитки}	= 0,00	+ 0,00	= 0,00	м3

ПУ № 22174892
ΣQ = 95,69
Vпод=0,00

Акт допуска: № КМИ-2023-002 до 27.02.2027

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____

представитель Исполнителя: ООО «Техэфсервис» Сорокин И. А.
тел. _____

ИНСПЕКТОР

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

7 3 АПР 2025

ПРИНУДИТЕЛЬНОСТИ

Махметов Г. _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/03/25г.-20/04/25г.

Адрес: ТЭЦ "Академия"
Адрес: Омская обл., Омск г., 4-я Поселковая ул., д. 34
Теплоучаститель ТВ7-04 сэт. N 025
Договорные расходы:
М сег. воды= п.сут Масс= п.сут
ткв: догов., ткд = °C
Договор N: 4947
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 22174892, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x8c73

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	p1 кгс/см2	p2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	тк °C	Рх кгс/см2	Qтеп Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.03.25 23	69.21	44.56	24.65	4.35	3.07	119.250	118.685	116.678	117.591	-0.913	0.00	4.00	2.879	24	0	0
20.03.25 23	68.49	44.95	23.54	4.62	3.07	121.890	121.183	119.307	120.053	-0.746	0.00	4.00	2.813	24	0	0
21.03.25 23	67.63	42.20	25.43	4.59	3.14	102.593	102.005	100.472	101.168	-0.696	0.00	4.00	2.558	24	0	0
22.03.25 23	67.67	40.73	26.93	4.53	3.19	99.230	98.565	97.176	97.817	-0.640	0.00	4.00	2.620	24	0	0
23.03.25 23	69.03	40.96	28.07	4.53	3.15	100.493	99.633	98.333	98.865	-0.533	0.00	4.00	2.763	24	0	0
24.03.25 23	74.06	54.12	19.94	4.60	3.23	179.418	178.098	175.042	175.659	-0.617	0.00	4.00	3.496	24	0	0
25.03.25 23	74.30	56.86	17.44	4.54	3.19	213.678	212.138	208.444	208.960	-0.516	0.00	4.00	3.643	24	0	0
26.03.25 23	71.01	54.87	16.14	4.56	3.23	212.528	210.933	207.727	207.973	-0.246	0.00	4.00	3.360	24	0	0
27.03.25 23	69.47	54.18	15.28	4.57	3.17	216.145	214.825	211.451	211.897	-0.445	0.00	4.00	3.239	24	0	0
28.03.25 23	69.14	54.39	14.75	4.65	3.20	220.130	218.650	215.393	215.639	-0.246	0.00	4.00	3.184	24	0	0
29.03.25 23	67.66	53.10	14.56	4.48	3.10	214.755	213.343	210.310	210.542	-0.233	0.00	4.00	3.069	24	0	0
30.03.25 23	68.78	53.95	14.83	4.52	3.09	218.753	217.018	214.092	214.090	0.003	0.00	4.00	3.183	24	0	0
31.03.25 23	68.70	54.00	14.70	4.48	3.02	219.705	218.208	215.030	215.238	-0.208	0.00	4.00	3.168	24	0	0
01.04.25 23	67.19	53.09	14.10	4.33	2.92	216.215	214.945	211.793	212.115	-0.321	0.00	4.00	2.994	24	0	0
02.04.25 23	67.51	53.36	14.15	4.35	2.92	217.940	216.633	213.445	213.752	-0.307	0.00	4.00	3.027	24	0	0
03.04.25 23	68.47	54.27	14.20	4.44	2.93	223.158	222.038	218.430	218.995	-0.565	0.00	4.00	3.110	24	0	0
04.04.25 23	68.16	54.23	13.94	4.47	2.98	221.855	220.698	217.198	217.665	-0.467	0.00	4.00	3.034	24	0	0
05.04.25 23	69.54	54.77	14.76	4.39	3.04	214.560	213.240	210.111	210.446	-0.335	0.00	4.00	3.053	24	0	0
07.04.25 23	68.89	55.25	13.64	4.44	2.89	225.608	224.808	220.784	221.618	-0.834	0.00	4.00	3.020	24	0	0
08.04.25 23	67.91	55.28	12.63	4.41	2.76	231.883	230.863	227.047	227.578	-0.381	0.00	4.00	2.877	24	0	0
09.04.25 23	68.38	55.31	13.07	4.37	2.67	236.010	234.755	231.024	231.405	-0.712	0.00	4.00	3.028	24	0	0
10.04.25 23	69.36	56.44	12.92	4.40	2.65	239.580	238.628	234.382	235.093	-0.348	0.00	4.00	3.039	24	0	0
11.04.25 23	68.77	56.77	12.00	4.33	2.54	242.003	240.793	236.835	237.184	-0.278	0.00	4.00	2.852	24	0	0
12.04.25 23	68.94	56.38	12.57	4.21	2.47	238.358	237.040	233.249	233.527	-0.712	0.00	4.00	2.941	24	0	0
13.04.25 23	68.08	55.24	12.84	4.15	2.50	233.395	232.360	228.509	229.063	-0.553	0.00	4.00	2.943	24	0	0
14.04.25 23	68.13	55.52	12.60	4.25	2.46	206.823	206.095	202.494	203.135	-0.641	0.00	4.00	2.561	24	0	0
15.04.25 23	67.72	54.33	13.39	4.27	2.47	168.038	167.543	164.560	165.231	-0.671	0.00	4.00	2.210	24	0	0
16.04.25 23	68.43	54.42	14.01	4.29	2.47	168.943	168.413	165.361	166.097	-0.736	0.00	4.00	2.323	24	0	0
17.04.25 23	69.45	54.75	14.69	4.21	2.49	164.268	163.725	160.698	161.441	-0.743	0.00	4.00	2.368	24	0	0
18.04.25 23	70.45	55.26	15.20	4.13	2.53	158.955	158.385	155.407	156.128	-0.721	0.00	4.00	2.368	24	0	0
19.04.25 23	69.82	54.24	15.57	4.10	2.51	157.763	157.255	154.298	155.097	-0.799	0.00	4.00	2.409	24	0	0
20.04.25 23	68.54	53.83	14.71	4.20	2.50	162.168	161.970	158.729	159.774	-1.044	0.00	4.00	2.341	24	0	0
Итого/Средн	68.99	53.72	15.27	4.40	2.86	6388.240	6354.345	6251.123	6268.621	-17.498	0.00	4.00	95.688	792	0	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qтеп Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.03.25 23	51085.275	50658.828	49702.319	48845.852	856.467	1390.340	12783	2617
20.04.25 23	57473.515	57013.173	55953.442	55114.473	838.969	1486.028	13575	2617
Итого	6388.240	6354.345	6251.122	6268.621	-17.498	95.688	792	0

Условные обозначения
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) резерв
(o) отсут. тепломос
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах горячего водоснабжения
за 19/03/23г.-20/04/23г.

Абонент: ТЖ "Академия"
Адрес: Омская обл., Омск г., 4-я Поселковая ул., д. 34
Тепловычислитель ТВ7-04 сеп. N 025
Договор N: 4947
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
Г под макс = 12.00 м3/ч Г под min = 0.16 м3/ч
М сеп. вода= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Гхв: готов., Гхд = _____ °C

Заводской номер 22174892, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4, КСН=0x8C73

Дата/время	t1 °C	p1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Rx кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	ИС
19.03.25 23	38.66	0.64	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
20.03.25 23	39.23	0.66	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
21.03.25 23	37.87	0.59	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
22.03.25 23	37.01	0.55	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
23.03.25 23	37.13	0.59	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
24.03.25 23	42.71	0.89	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
25.03.25 23	47.66	1.03	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
26.03.25 23	46.66	0.88	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
27.03.25 23	46.57	0.85	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
28.03.25 23	46.76	0.85	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
29.03.25 23	46.44	0.81	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
30.03.25 23	47.09	0.87	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
31.03.25 23	47.13	0.87	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
01.04.25 23	46.48	0.82	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
02.04.25 23	46.45	0.82	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
03.04.25 23	46.87	0.88	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
04.04.25 23	47.03	0.90	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
05.04.25 23	46.21	0.84	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
06.04.25 23	47.76	0.95	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
07.04.25 23	48.34	0.95	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
08.04.25 23	48.12	0.93	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
09.04.25 23	48.15	0.92	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
10.04.25 23	48.79	0.97	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
11.04.25 23	48.34	0.94	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
12.04.25 23	48.72	0.96	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
13.04.25 23	48.15	0.91	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
14.04.25 23	47.86	0.89	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
15.04.25 23	46.48	0.81	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
16.04.25 23	46.32	0.83	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
17.04.25 23	46.45	0.86	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
18.04.25 23	45.99	0.84	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
19.04.25 23	45.59	0.81	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
20.04.25 23	45.24	0.81	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	0
Итого/Средн	45.59	0.84	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	792	0	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	Условные обозначения (<) параметр < min (>) параметр > max (!) отсут. питания (#) дисбаланс масс (R) реверс (o) отсут. тепломос (X) аппарат. неисправ.
18.03.25 23	1933.570	1901.988	103.156	15395	5	
20.04.25 23	1933.570	1901.988	103.156	16187	5	
Итого	0.000	0.000	0.000	792	0	

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации