

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,234 Гкал

Qмес= 0,244 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Бархатовой, 3/1

за апрель 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
18.03	00	226004	187723	6463,452	83166	47241	2566,462
20.04	24	229299	190711	6530,341	83979	47607	2586,985
ИТОГО		3295	2987	66,889	812	366,38	20,522

ПУ № 132804

Q _Е =	87,666
V _{подп.} =	366,38
V _{х.в.} =	0

Гкал

м³

м³

Q = 67,144 (Гкал)

Q_(гвс) = 20,522 (Гкал)

V_{подп.} = 366,38 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

23.04.2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Гренц С.И. _____



Объект: Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный город")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 132804
Точка измерения: Т/с №1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Отопление

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 T	M2 T	% T	dM T	Qiv Гкал	BHP ч	NS
18.03.2025	69.90	49.61	20.30	103.40	94.07	9.45	9.33	2.100	24.0	
19.03.2025	70.28	49.48	20.80	99.91	90.30	10.10	9.60	2.076	24.0	
20.03.2025	69.49	49.08	20.41	93.36	85.75	8.50	7.61	1.908	23.2	*
21.03.2025	69.03	49.30	19.72	88.33	78.46	11.83	9.87	1.743	21.7	*
22.03.2025	69.21	48.68	20.53	95.52	84.26	12.53	11.26	1.961	24.0	
23.03.2025	70.56	49.42	21.14	97.03	85.51	12.63	11.53	2.050	24.0	
24.03.2025	73.53	50.74	22.78	96.88	86.26	11.60	10.62	2.207	24.0	
25.03.2025	73.66	50.62	23.04	95.91	85.53	11.44	10.38	2.208	24.0	
26.03.2025	71.07	49.59	21.47	96.00	87.52	9.24	8.48	2.059	24.0	
27.03.2025	68.71	48.60	20.10	98.02	85.72	13.39	12.30	1.970	24.0	
28.03.2025	69.08	49.00	20.08	100.75	91.38	9.75	9.37	2.022	24.0	
29.03.2025	69.51	49.15	20.35	105.12	96.55	8.50	8.57	2.141	24.0	
30.03.2025	69.28	49.34	19.95	106.09	97.06	8.88	9.02	2.118	24.0	
31.03.2025	68.68	49.07	19.61	105.65	96.22	9.34	9.43	2.071	24.0	
01.04.2025	69.09	48.86	20.23	101.96	93.83	8.31	8.14	2.064	24.0	
02.04.2025	69.17	48.97	20.20	102.16	93.87	8.45	8.29	2.065	24.0	
03.04.2025	69.45	49.37	20.08	103.92	95.84	8.10	8.09	2.088	24.0	
04.04.2025	69.29	49.35	19.95	103.02	94.30	8.84	8.72	2.054	24.0	
05.04.2025	69.01	47.91	21.10	96.42	88.01	9.12	8.41	2.035	24.0	
06.04.2025	69.57	48.70	20.88	97.80	89.76	8.57	8.04	2.042	24.0	
07.04.2025	69.95	49.33	20.62	98.99	90.06	9.45	8.94	2.046	24.0	
08.04.2025	67.84	48.96	18.88	96.36	88.11	8.95	8.25	1.821	24.0	
09.04.2025	68.03	48.74	19.29	94.72	86.90	8.61	7.82	1.827	24.0	
10.04.2025	69.58	50.24	19.34	97.94	89.90	8.55	8.03	1.898	24.0	
11.04.2025	67.11	48.95	18.16	96.53	87.51	9.80	9.02	1.753	24.0	
12.04.2025	67.98	49.24	18.74	93.95	85.77	9.10	8.18	1.760	24.0	
13.04.2025	66.87	47.74	19.13	90.35	83.28	8.15	7.07	1.727	24.0	
14.04.2025	67.70	48.21	19.49	93.24	84.52	9.81	8.72	1.819	24.0	
15.04.2025	67.53	47.79	19.74	92.57	84.07	9.63	8.51	1.828	24.0	
16.04.2025	67.45	47.69	19.75	91.36	83.98	8.41	7.38	1.805	24.0	
17.04.2025	67.76	47.79	19.97	93.66	82.78	12.33	10.88	1.866	24.0	
18.04.2025	68.38	47.00	21.38	89.27	80.13	10.80	9.15	1.910	24.0	
19.04.2025	68.21	46.38	21.84	88.76	79.38	11.16	9.38	1.941	24.0	
20.04.2025	67.42	46.43	20.98	90.82	81.29	11.07	9.53	1.907	24.0	
Среднее:	69.10	48.80	20.30	---	---	9.84	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3295.73	2987.85	---	307.89	66.889	812.9	

Дата	M1 T	M2 T	Qiv Гкал	BHP ч
7.03.2025	226004.13	187723.66	6463.452	83166.3
20.04.2025	229299.86	190711.51	6530.341	83979.1
Итого:	3295.73	2987.85	66.889	812.9

+0,255

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации


Объект: Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный город")
Прибор: ВИС-Т Заводской номер: 132804
Точка измерения: Т/с №2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС-туликов

Дата	t1 °C	t3 °C	V1 м3	Qtv Гкал	ВНР ч	NS
18.03.2025	64.01	5.00	11.01	0.609	24.0	
19.03.2025	63.68	5.00	11.34	0.624	24.0	
20.03.2025	54.25	5.00	8.74	0.451	23.2	*
21.03.2025	49.93	5.00	11.39	0.496	21.7	*
22.03.2025	48.98	5.00	12.96	0.555	24.0	
23.03.2025	50.05	5.00	13.19	0.575	24.0	
24.03.2025	51.23	5.00	12.21	0.542	24.0	
25.03.2025	51.13	5.00	12.08	0.540	24.0	
26.03.2025	51.08	5.00	10.06	0.442	24.0	
27.03.2025	49.60	5.00	14.03	0.603	24.0	
28.03.2025	57.23	5.00	11.11	0.542	24.0	
29.03.2025	67.97	5.00	10.39	0.644	24.0	
30.03.2025	67.78	5.00	10.79	0.668	24.0	
31.03.2025	67.28	5.00	11.20	0.687	24.0	
01.04.2025	67.50	5.00	9.83	0.605	24.0	
02.04.2025	67.63	5.00	10.09	0.622	24.0	
03.04.2025	67.81	5.00	9.71	0.602	24.0	
04.04.2025	67.76	5.00	10.49	0.650	24.0	
05.04.2025	67.44	5.00	10.18	0.627	24.0	
06.04.2025	68.00	5.00	9.68	0.600	24.0	
07.04.2025	68.34	5.00	10.72	0.670	24.0	
08.04.2025	66.36	5.00	10.08	0.610	24.0	
09.04.2025	66.56	5.00	9.49	0.574	24.0	
10.04.2025	68.06	5.00	9.87	0.609	24.0	
11.04.2025	65.52	5.00	10.82	0.647	24.0	
12.04.2025	66.58	5.00	9.94	0.602	24.0	
13.04.2025	65.37	5.00	8.72	0.519	24.0	
14.04.2025	66.25	5.00	10.59	0.638	24.0	
15.04.2025	65.89	5.00	10.26	0.619	24.0	
16.04.2025	65.93	5.00	9.09	0.546	24.0	
17.04.2025	66.63	5.00	12.83	0.774	24.0	
18.04.2025	66.76	5.00	11.06	0.672	24.0	
19.04.2025	66.63	5.00	11.14	0.678	24.0	
20.04.2025	65.76	5.00	11.31	0.679	24.0	
Средние:	62.68	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	366.38	20.522	812.9	

Дата	V1 м3	Qtv Гкал	ВНР ч
03.2025	47241.48	2566.463	97474.7
04.2025	47607.85	2586.985	98287.6
Итого:	366.38	20.522	812.9

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации