

Теплоисточник ТЭЦ – _____ ЦТП – _____
Система 2-х трубная
ГВС закрытая
(открытая, закрытая)
Т.вычислитель ВКТ-7
(наименование и схема подключения)

Договор № 38483

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК «Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Белозерова, 9

за апрель 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)
18.03	00	119890	112795	2724,529	23361	05816
20.04	24	124707	117577	2817,109	24177	05816
ИТОГО		4817	4781	92,580	816	0

ПУ № 95180

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	0
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

$Q = 92,580$ (Гкал)

$Q_{гвс} = 0$ (Гкал)

$V_{подп.} = 0$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

23 АПР 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П. _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
18/03/25г.-20/04/25г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Омская обл, Омск г, Белозерова ул, д. 9 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0
Договорные расходы: _____ Пределы измерений:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G под max = 72,00 м3/ч G под min = 0,48 м3/ч
Тхв= 5,00 °C G обр max = 72,00 м3/ч G обр min = 0,48 м3/ч
G3 max = _____ м3/ч G min = _____ м3/ч

Заводской номер 00095180 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хF306 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
18.03.2025	67,52	47,30	20,22	135,26	132,49	132,78	131,39	1,10	8,00	5,60	2,685	24	0	
19.03.2025	67,79	46,04	21,75	130,31	127,62	127,76	126,49	1,13	8,00	5,60	2,779	24	0	
20.03.2025	67,80	47,63	20,17	142,78	139,83	140,15	138,65	1,18	8,00	5,60	2,827	24	0	
21.03.2025	68,01	47,46	20,55	155,34	152,11	152,43	150,82	1,29	8,00	5,60	3,133	24	0	
22.03.2025	68,57	46,84	21,73	158,65	155,31	155,54	153,94	1,37	8,00	5,60	3,377	24	0	
23.03.2025	69,50	47,17	22,33	158,47	155,05	155,29	153,66	1,39	8,00	5,60	3,469	24	0	
24.03.2025	73,42	47,32	26,10	154,76	151,07	151,23	149,63	1,44	8,00	5,60	3,948	24	0	
25.03.2025	72,97	48,17	24,80	161,65	157,82	158,11	156,36	1,46	8,00	5,60	3,920	24	0	
26.03.2025	70,06	47,13	22,93	145,41	142,23	142,48	141,00	1,23	8,00	5,60	3,265	24	0	
27.03.2025	68,68	48,63	20,05	142,41	139,42	139,86	138,31	1,11	8,00	5,60	2,802	24	0	
28.03.2025	68,41	48,11	20,30	135,25	132,40	132,82	131,38	1,02	8,00	5,60	2,692	24	0	
29.03.2025	67,46	48,35	19,11	138,51	135,68	136,13	134,66	1,02	8,00	5,60	2,596	24	0	
30.03.2025	68,51	46,81	21,70	124,23	121,61	121,88	120,62	0,99	8,00	5,60	2,643	24	0	
31.03.2025	68,14	47,40	20,74	133,24	130,45	130,76	129,38	1,07	8,00	5,60	2,712	24	0	
01.04.2025	67,46	47,46	20,00	133,85	131,11	131,47	130,07	1,04	8,00	5,60	2,626	24	0	
02.04.2025	67,74	48,47	19,27	137,82	134,99	135,43	133,90	1,09	8,00	5,60	2,604	24	0	
03.04.2025	67,88	49,44	18,44	126,24	123,63	124,17	122,73	0,90	8,00	5,60	2,285	24	0	
04.04.2025	67,28	48,34	18,94	133,24	130,51	131,02	129,58	0,93	8,00	5,60	2,479	24	0	
05.04.2025	67,10	47,59	19,51	142,21	139,34	139,75	138,26	1,08	8,00	5,60	2,720	24	0	
06.04.2025	67,59	48,94	18,65	125,18	122,61	123,14	121,77	0,84	8,00	5,60	2,292	24	0	
07.04.2025	66,16	49,75	16,41	134,07	131,44	132,10	130,55	0,89	8,00	5,60	2,161	24	0	
08.04.2025	66,62	49,16	17,46	125,79	123,27	123,87	122,46	0,81	8,00	5,60	2,158	24	0	
09.04.2025	67,29	48,67	18,62	135,55	132,78	133,33	131,85	0,93	8,00	5,60	2,478	24	0	
10.04.2025	65,89	51,33	14,56	154,16	151,13	152,16	150,27	0,86	8,00	5,60	2,206	24	0	
11.04.2025	66,01	50,70	15,31	129,83	127,29	128,11	126,58	0,71	8,00	5,60	1,954	24	0	
12.04.2025	65,86	49,61	16,25	133,28	130,63	131,41	129,89	0,74	8,00	5,60	2,130	24	0	
13.04.2025	65,50	50,46	15,04	165,74	162,55	163,52	161,57	0,98	8,00	5,60	2,450	24	0	
14.04.2025	65,26	49,47	15,79	142,71	139,97	140,76	139,14	0,83	8,00	5,60	2,215	24	0	
15.04.2025	65,03	50,02	15,01	170,67	167,41	168,33	166,35	1,06	8,00	5,60	2,520	24	0	
16.04.2025	65,82	50,31	15,51	149,91	146,97	147,87	146,08	0,89	8,00	5,60	2,284	24	0	
17.04.2025	66,48	48,59	17,89	172,73	169,28	170,03	168,15	1,13	8,00	5,60	3,035	24	0	
18.04.2025	67,13	47,14	19,99	179,24	175,60	176,10	174,26	1,34	8,00	5,60	3,513	24	0	
19.04.2025	67,59	47,35	20,24	165,71	162,31	162,80	161,08	1,23	8,00	5,60	3,290	24	0	
20.04.2025	65,80	49,32	16,48	144,02	141,23	141,95	140,34	0,89	8,00	5,60	2,332	24	0	
Итого:				4918,22	4817,14	4834,54	4781,17	35,97			92,580	816	0	
Средние:	67,60	48,43	19,17						8,00	5,60				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17/03/25 24:00	123246,10	119890,41	114524,39	112795,90	7094,51	2724,529	23 361	749
20/04/25 24:00	128164,32	124707,55	119358,93	117577,07	7130,48	2817,109	24 177	749
Итого:	4918,22	4817,14	4834,54	4781,17	35,97	92,580	816	0

Период нормальной работы 816ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____