

Теплоисточник ТЭЦ –
Система 2-х трубная
ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= Гкал

Qмес= Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Малиновского, 19к1

за апрель 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
18.03	00	17489	17676	599,362	1823	0	0
20.04	24	26217	26509	775,868	2639	0	0
ИТОГО		8727	8833	176,507	816	0	0

ПУ № ~~20129667~~

$Q_E =$		Гкал
$V_{подп.} =$	0	м³
$V_{х.в.} =$	0	м³

$Q = 176,507$ (Гкал)

$Q_{ГВС} = 0$ (Гкал)

$V_{подп.} = 0$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О. _____

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

подпись _____

(фамилия,

имя, АО «Омск Отчество»

СП «Теплоэнергосбыт»

Отдел приборов учёта тепловой энергии

23 АПР 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П. _____

Организация _____ Номер договора _____
 Адрес _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-БИ Версия 03.10 Номер теплосчетчика 102193
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 18.03.2025 по 20.04.2025

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
18.03.25	5.577	238.10	240.91	-2.81	59.4	35.9	23.4	10.0	5.1	4.2	0.00	24.00	
19.03.25	5.432	224.63	227.27	-2.64	59.7	35.5	24.2	10.0	4.8	4.1	0.00	24.00	
20.03.25	5.305	237.79	240.57	-2.79	58.8	36.5	22.3	10.0	4.9	4.1	0.00	24.00	
21.03.25	5.438	256.99	260.09	-3.10	58.1	36.9	21.2	10.0	5.1	4.3	0.00	24.00	
22.03.25	5.848	275.43	278.71	-3.28	58.1	36.9	21.3	10.0	5.0	4.3	0.00	24.00	
23.03.25	6.047	269.31	272.60	-3.28	58.7	36.2	22.5	10.0	5.0	4.3	0.00	24.00	
24.03.25	6.752	258.84	262.12	-3.28	62.2	36.1	26.1	10.0	5.1	4.3	0.00	24.00	
25.03.25	6.698	262.42	265.53	-3.11	62.2	36.6	25.5	10.0	5.1	4.3	0.00	24.00	
26.03.25	6.030	265.86	268.94	-3.08	59.4	36.7	22.7	10.0	5.1	4.3	0.00	24.00	
27.03.25	5.528	268.50	271.80	-3.29	57.9	37.3	20.6	10.0	5.2	4.3	0.00	24.00	
28.03.25	5.403	265.71	269.04	-3.32	57.9	37.6	20.4	10.0	5.1	4.2	0.00	24.00	
29.03.25	5.252	271.37	274.85	-3.48	57.4	38.0	19.4	10.0	5.0	4.2	0.00	24.00	
30.03.25	5.492	265.63	268.86	-3.22	57.9	37.2	20.7	10.0	5.1	4.2	0.00	24.00	
31.03.25	5.235	265.46	268.55	-3.09	57.6	37.9	19.7	10.0	5.0	4.1	0.00	24.00	
01.04.25	4.965	266.40	269.59	-3.19	57.2	38.6	18.7	10.0	4.8	4.1	0.00	24.00	
02.04.25	5.041	265.19	268.40	-3.22	57.4	38.4	19.0	10.0	4.9	4.1	0.00	24.00	
03.04.25	5.349	263.84	266.91	-3.07	57.9	37.6	20.3	10.0	5.0	4.1	0.00	24.00	
04.04.25	5.047	267.90	271.18	-3.28	57.4	38.5	18.9	10.0	4.9	4.1	0.00	24.00	
05.04.25	5.219	277.43	280.84	-3.41	57.3	38.5	18.8	10.0	4.8	4.1	0.00	24.00	
06.04.25	5.438	263.79	266.83	-3.05	58.0	37.4	20.6	10.0	4.9	4.0	0.00	24.00	
07.04.25	4.925	269.28	272.55	-3.28	57.5	39.2	18.3	10.0	4.9	4.1	0.00	24.00	
08.04.25	4.552	270.92	274.24	-3.32	56.6	39.8	16.8	10.0	4.9	4.1	0.00	24.00	
09.04.25	4.712	256.43	259.56	-3.13	57.2	38.8	18.4	10.0	4.8	4.1	0.00	24.00	
10.04.25	4.921	253.49	256.51	-3.02	57.4	37.9	19.4	10.0	4.8	4.0	0.00	24.00	
11.04.25	4.305	272.84	276.36	-3.52	56.6	40.8	15.8	10.0	4.7	4.0	0.00	24.00	
12.04.25	4.527	251.81	254.91	-3.11	56.7	38.7	18.0	10.0	4.6	3.9	0.00	24.00	
13.04.25	4.275	248.91	251.94	-3.03	55.9	38.7	17.2	10.0	4.5	4.0	0.00	24.00	
14.04.25	4.294	251.16	254.12	-2.96	56.3	39.2	17.1	10.0	4.5	4.0	0.00	24.00	
15.04.25	4.125	228.83	231.52	-2.69	55.6	37.6	18.0	10.0	4.4	4.0	0.00	24.00	
16.04.25	4.308	238.46	241.29	-2.83	56.2	38.2	18.1	10.0	4.5	4.0	0.00	24.00	
17.04.25	4.775	230.50	233.18	-2.68	56.5	35.8	20.7	10.0	4.4	4.0	0.00	24.00	
18.04.25	5.529	239.04	241.78	-2.75	57.3	34.1	23.2	10.0	4.4	4.0	0.00	24.00	
19.04.25	5.498	237.17	239.92	-2.75	57.4	34.2	23.2	10.0	4.4	4.0	0.00	24.00	
20.04.25	4.664	248.57	251.57	-3.00	56.5	37.7	18.8	10.0	4.5	4.0	0.00	24.00	
Итого	176.507	8727.99	8833.05	-105.06	57.8	37.5	20.2	10.0	4.8	4.1	0.00	816.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
20.04.25	24:00	775.868	26217.62	26509.50	2639.25
18.03.25	00:00	599.362	17489.63	17676.45	1823.25
Итого		176.507	8727.99	8833.05	816.00

Отчетный период 816.00 час. Период норм.работы 816.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель
абонента _____

Представитель теплоснабжающей
организации _____

Организация _____ Адрес _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-6И Версия 03.10 Номер договора _____
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____ Телефон _____
 Номер теплосчетчика 1102193

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 18.03.2025 по 20.04.2025

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
18.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
19.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
20.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
21.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
22.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
23.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
24.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
25.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
26.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
27.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
28.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	-0.00	24.00	
29.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
30.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
31.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
01.04.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
02.04.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
03.04.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
04.04.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
05.04.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.3	0.0	0.00	24.00	
06.04.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
07.04.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
08.04.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
09.04.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
10.04.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
11.04.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
12.04.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
13.04.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
14.04.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
15.04.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
16.04.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
17.04.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
18.04.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
19.04.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
20.04.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
Итого	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	-0.00	816.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
20.04.25	24:00	0.000	0.00	0.00	2639.26
18.03.25	00:00	0.000	0.00	0.00	1823.26
Итого		0.000	0.00	0.00	816.00

Отчетный период 816.00 час. Период норм.работы 816.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель
абонента

Представитель теплоснабжающей
организации