

о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/11/25г.-21/12/25г.

Абонент: ж/д 20 Паргьсаада 52
Адрес: _____
Договор N: 0000000000
Договорчик ТВ7-04 сеч. N 001
М сег. вода= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв: не исп.

Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19080436, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0ЖЕ763

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС ч
20.11.25 23	68.10	44.10	24.00	6.37	4.28	68.430	68.169	67.005	67.557	-0.552	0.00	4.00	1.611	24	0	
21.11.25 23	68.83	45.24	23.59	6.34	4.22	77.918	77.604	76.259	76.870	-0.611	0.00	4.00	1.802	24	0	
22.11.25 23	76.43	48.22	28.21	6.31	4.07	79.614	78.971	77.569	78.118	-0.549	0.00	4.00	2.193	24	0	
23.11.25 23	70.36	43.49	26.87	6.35	4.05	64.065	63.695	62.646	63.143	-0.497	0.00	4.00	1.686	24	0	
24.11.25 23	64.77	47.76	17.00	6.18	4.22	111.189	110.876	109.069	109.708	-0.639	0.00	4.00	1.858	24	0	
25.11.25 23	69.25	47.42	21.83	6.16	4.25	88.129	87.141	86.231	86.231	0.000	0.00	4.00	1.886	24	0	
26.11.25 23	67.83	42.53	25.29	6.26	4.31	61.932	61.318	60.649	60.812	-0.163	0.00	4.00	1.536	24	0	
27.11.25 23	71.74	43.89	27.85	6.32	4.10	65.348	64.611	63.850	64.042	-0.192	0.00	4.00	1.781	24	0	
28.11.25 23	76.75	48.46	28.29	6.32	4.17	77.329	76.277	75.327	75.444	-0.118	0.00	4.00	2.135	24	0	
29.11.25 23	77.29	53.83	23.45	6.27	4.33	107.719	106.390	104.896	104.955	-0.059	0.00	4.00	2.466	24	0	
30.11.25 23	74.32	47.96	26.37	6.31	4.30	83.223	82.234	81.187	81.354	-0.168	0.00	4.00	2.144	24	0	
01.12.25 23	67.67	43.88	23.80	6.40	4.32	72.011	71.412	70.526	70.780	-0.254	0.00	4.00	1.681	24	0	
02.12.25 23	69.07	43.15	25.92	6.34	4.31	67.308	66.646	65.867	66.077	-0.210	0.00	4.00	1.710	24	0	
03.12.25 23	70.35	42.95	27.40	6.34	4.29	62.682	62.025	61.294	61.501	-0.207	0.00	4.00	1.682	24	0	
04.12.25 23	69.59	43.13	26.46	6.34	4.30	63.334	62.673	61.960	62.142	-0.182	0.00	4.00	1.642	24	0	
05.12.25 23	73.60	47.95	25.65	6.30	4.32	82.226	81.231	80.248	80.359	-0.110	0.00	4.00	2.062	24	0	
06.12.25 23	78.48	52.19	26.29	6.32	4.33	91.071	89.790	88.618	88.645	-0.027	0.00	4.00	2.335	24	0	
07.12.25 23	82.07	47.89	34.18	6.35	4.27	68.939	67.813	66.930	67.089	-0.159	0.00	4.00	2.292	24	0	
08.12.25 23	83.85	63.79	20.06	6.16	4.42	172.749	170.473	167.511	167.310	0.201	0.00	4.00	3.370	24	0	
09.12.25 23	83.57	70.30	13.27	5.90	4.64	296.016	292.975	287.104	286.479	0.625	0.00	4.00	3.824	24	0	
10.12.25 23	83.51	60.38	23.13	6.10	4.41	132.256	130.336	128.274	128.145	0.129	0.00	4.00	2.975	24	0	
11.12.25 23	83.47	55.53	27.95	6.11	4.38	100.020	98.395	97.011	96.988	0.024	0.00	4.00	2.717	24	0	
12.12.25 23	80.32	55.17	25.15	6.13	4.42	105.236	103.688	102.284	102.228	0.056	0.00	4.00	2.578	24	0	
13.12.25 23	79.09	53.18	25.91	6.12	4.41	97.535	96.132	94.875	94.864	0.011	0.00	4.00	2.463	24	0	
14.12.25 23	77.36	48.72	28.64	6.15	4.38	82.921	81.681	80.745	80.784	-0.039	0.00	4.00	2.317	24	0	
15.12.25 23	78.59	49.69	28.90	6.18	4.41	84.106	82.809	81.833	81.862	-0.029	0.00	4.00	2.369	24	0	
16.12.25 23	81.54	54.67	26.87	6.15	4.42	100.800	99.243	97.895	97.869	0.025	0.00	4.00	2.636	24	0	
17.12.25 23	84.77	62.09	22.68	6.04	4.41	142.975	141.055	138.559	138.560	-0.001	0.00	4.00	3.151	24	0	
18.12.25 23	84.95	61.41	23.54	6.06	4.40	129.454	127.618	125.442	125.395	0.047	0.00	4.00	2.960	24	0	
19.12.25 23	79.58	52.54	27.05	6.10	4.35	92.309	90.948	89.758	89.777	-0.019	0.00	4.00	2.432	24	0	
20.12.25 23	79.84	52.77	27.06	6.13	4.42	94.372	93.040	91.747	91.830	-0.083	0.00	4.00	2.488	24	0	
21.12.25 23	91.99	72.92	19.07	5.91	4.57	233.268	229.783	224.941	224.337	0.604	0.00	4.00	4.305	24	0	
Итого/Средн	78.56	54.91	23.65	6.21	4.33	3256.483	3217.050	3168.111	3171.256	-3.145	0.00	4.00	75.085	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.11.25 23	22466.889	21568.209	20891.013	19876.201	1014.813	519.279	9773	3050
21.12.25 23	25723.371	24785.259	24059.125	23047.457	1011.667	594.364	10541	3050
Итого	3256.483	3217.050	3168.111	3171.257	-3.145	75.085	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. пики
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/11/25г.-21/12/25г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 52

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00 °C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19080436, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТЗ=0, ФРТ=4 КСН=0xE763

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.11.25 23	28.88	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.11.25 23	28.88	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.11.25 23	29.38	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.11.25 23	29.16	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.11.25 23	28.92	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.11.25 23	29.01	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.11.25 23	28.88	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.11.25 23	29.05	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.11.25 23	29.46	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.11.25 23	29.62	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.11.25 23	29.42	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.12.25 23	28.92	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.12.25 23	28.79	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.12.25 23	28.88	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.12.25 23	28.92	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.12.25 23	29.20	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.12.25 23	29.66	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.12.25 23	29.93	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.12.25 23	30.26	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.12.25 23	30.28	0.01	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.12.25 23	30.19	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.12.25 23	29.84	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.12.25 23	29.71	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.12.25 23	29.65	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.12.25 23	29.41	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.12.25 23	29.32	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.12.25 23	29.48	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.12.25 23	29.83	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.12.25 23	30.22	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
19.12.25 23	29.79	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
20.12.25 23	29.48	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.12.25 23	30.43	0.03	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	29.46	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.11.25 23	2114.989	2083.167	107.695	12444	379
21.12.25 23	2114.989	2083.167	107.695	13212	379
Итого	0.000	0.000	0.000	768	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____