

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

АО «Омск РТС»  
СП «Теплоэнергосбыт»  
Отдел приборов учёта тепловой энергии

Договор № 3-38483

22.12.2025

Qгод= 0,3073 Гкал

Qмес= 0,352 Гкал

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Раскидная С.И.

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 44

за декабрь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
20.11	00	12586	12170	100,113	2093	946,437	51,656
21.12	24	19511	18921	177,092	2861	1124,717	63,908
<b>ИТОГО</b>		<b>6924</b>	<b>6751</b>	<b>76,979</b>	<b>768</b>	<b>178,280</b>	<b>12,252</b>

ПУ № 19076436

$Q_E =$	89,231	Гкал	$Q =$	76,979	(Гкал)
$V_{подп.} =$	178,280	м <sup>3</sup>	$Q_{гвс} =$	12,252	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	0	м <sup>3</sup>	$V_{подп.} =$	178,280	(м <sup>3</sup> )

Количество дней по среднему: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
всего за отчет

Руководитель \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
Должность, Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_  
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)



о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/11/25г. -21/12/25г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес:

Договор №: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сер. N 001

Договорные расходы:

M сег. воды= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19076436, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хА026

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.11.25 23	67.94	59.63	8.31	4.55	3.59	225.086	218.643	220.390	215.059	5.331	0.00	4.00	1.837	24	0
21.11.25 23	68.67	60.08	8.60	4.50	3.53	233.264	227.016	228.299	223.243	5.055	0.00	4.00	1.968	24	0
22.11.25 23	76.28	66.37	9.91	4.47	3.41	241.741	234.776	235.527	230.071	5.457	0.00	4.00	2.341	24	0
23.11.25 23	70.49	62.46	8.04	4.51	3.38	226.710	219.440	221.642	215.502	6.140	0.00	4.00	1.788	24	0
24.11.25 23	65.39	57.38	8.01	4.45	3.50	235.993	230.431	231.391	226.915	4.476	0.00	4.00	1.859	24	0
25.11.25 23	69.71	60.60	9.11	4.45	3.56	225.159	218.819	220.229	215.114	5.360	0.00	4.00	2.012	24	0
26.11.25 23	67.68	59.44	8.24	4.50	3.57	209.069	202.693	204.742	199.382	5.155	0.00	4.00	1.691	24	0
27.11.25 23	71.42	62.63	8.79	4.49	3.40	227.569	221.186	222.352	217.197	5.778	0.00	4.00	2.280	24	0
28.11.25 23	76.66	66.52	10.14	4.51	3.48	230.256	222.984	224.288	218.510	5.019	0.00	4.00	2.587	24	0
29.11.25 23	77.10	66.15	10.95	4.48	3.57	240.849	233.251	234.923	230.575	6.070	0.00	4.00	2.361	24	0
30.11.25 23	67.80	59.82	7.97	4.70	3.60	229.344	222.423	224.585	218.751	5.834	0.00	4.00	1.796	24	0
01.12.25 23	68.86	60.44	8.43	4.55	3.54	222.875	216.374	218.113	212.735	5.378	0.00	4.00	1.843	24	0
02.12.25 23	70.17	61.58	8.59	4.56	3.52	219.235	212.884	214.382	209.176	5.207	0.00	4.00	1.847	24	0
03.12.25 23	70.17	61.58	8.59	4.56	3.54	220.149	214.010	215.364	210.356	5.008	0.00	4.00	1.858	24	0
04.12.25 23	69.57	60.97	8.60	4.53	3.55	226.456	220.451	221.008	216.346	4.661	0.00	4.00	2.155	24	0
05.12.25 23	73.50	63.78	9.72	4.53	3.55	233.194	226.534	226.906	221.817	5.089	0.00	4.00	2.425	24	0
06.12.25 23	78.38	67.73	10.65	4.55	3.58	233.194	226.534	226.906	221.817	5.089	0.00	4.00	2.425	24	0
07.12.25 23	81.83	70.88	10.95	4.57	3.54	221.131	214.849	214.692	209.999	4.693	0.00	4.00	2.360	24	0
08.12.25 23	83.23	69.93	13.30	4.38	3.62	227.424	219.574	220.609	214.746	5.862	0.00	4.00	2.942	24	0
09.12.25 23	82.62	67.78	14.85	4.23	3.66	203.026	195.355	197.010	191.285	5.725	0.00	4.00	2.932	24	0
10.12.25 23	83.30	69.01	14.29	4.32	3.64	218.255	211.120	211.703	205.601	6.101	0.00	4.00	3.033	24	0
11.12.25 23	83.47	69.58	13.89	4.33	3.62	219.816	212.221	213.192	207.580	5.612	0.00	4.00	2.968	24	0
12.12.25 23	80.17	67.15	13.02	4.35	3.64	219.900	212.018	213.734	207.677	6.057	0.00	4.00	2.789	24	0
13.12.25 23	78.82	66.25	12.57	4.35	3.64	218.326	210.717	212.385	206.507	5.878	0.00	4.00	2.675	24	0
14.12.25 23	77.34	65.41	11.93	4.36	3.63	217.395	210.060	211.672	205.961	5.712	0.00	4.00	2.531	24	0
15.12.25 23	78.26	66.09	12.17	4.40	3.65	214.533	207.747	208.758	203.626	5.132	0.00	4.00	2.547	24	0
16.12.25 23	81.49	67.98	13.51	4.36	3.68	216.870	210.084	210.609	205.697	4.912	0.00	4.00	2.853	24	0
17.12.25 23	84.29	69.66	14.63	4.28	3.66	210.106	202.441	203.665	198.011	5.654	0.00	4.00	2.987	24	0
18.12.25 23	84.72	69.91	14.80	4.30	3.67	212.654	204.879	206.076	200.367	5.709	0.00	4.00	3.058	24	0
19.12.25 23	79.36	66.49	12.87	4.32	3.65	215.220	208.241	209.284	204.058	5.226	0.00	4.00	2.699	24	0
20.12.25 23	79.01	66.25	12.76	4.32	3.65	206.461	199.253	200.807	195.265	5.542	0.00	4.00	2.568	24	0
21.12.25 23	91.12	73.23	17.88	4.19	3.67	197.946	189.651	190.990	185.116	5.874	0.00	4.00	3.425	24	0
<b>Итого/Средн</b>	<b>76.17</b>	<b>65.09</b>	<b>11.09</b>	<b>4.44</b>	<b>3.58</b>	<b>7107.946</b>	<b>6884.410</b>	<b>6924.920</b>	<b>6751.098</b>	<b>173.821</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>	<b>76.979</b>	<b>768</b>	<b>0</b>

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.11.25 23	19984.996	19137.956	12586.559	12170.665	415.894	100.113	2093	2288
21.12.25 23	27092.943	26022.366	19511.478	18921.763	589.715	177.092	2861	2288
<b>Итого</b>	<b>7107.946</b>	<b>6884.410</b>	<b>6924.920</b>	<b>6751.098</b>	<b>173.821</b>	<b>76.979</b>	<b>768</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/11/25г.-21/12/25г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

txв: догов., txд = 5.00 °C

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19076436, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТЗ=0, ФРТ=4 КСН=0хА026

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.11.25 23	67.43	4.29	5.728 <	5.611 <	5.00	3.00	0.350	24	0	*
21.11.25 23	68.63	4.22	5.332 <	5.219 <	5.00	3.00	0.332	24	0	*
22.11.25 23	75.59	4.17	5.504 <	5.365 <	5.00	3.00	0.379	24	0	*
23.11.25 23	69.57	4.23	6.359 <	6.220 <	5.00	3.00	0.402	24	0	*
24.11.25 23	64.00	4.14	5.405 <	5.304 <	5.00	3.00	0.313	24	0	*
25.11.25 23	70.09	4.16	6.024 <	5.891 <	5.00	3.00	0.384	24	0	*
26.11.25 23	66.86	4.23	5.991 <	5.870 <	5.00	3.00	0.363	24	0	*
27.11.25 23	70.95	4.18	5.628 <	5.501 <	5.00	3.00	0.363	24	0	*
28.11.25 23	75.72	4.20	5.909 <	5.759 <	5.00	3.00	0.407	24	0	*
29.11.25 23	76.46	4.14	5.022 <	4.892 <	5.00	3.00	0.350	24	0	*
30.11.25 23	72.64	4.17	6.042 <	5.899 <	5.00	3.00	0.399	24	0	*
01.12.25 23	66.86	4.39	6.223 <	6.097 <	5.00	3.00	0.377	24	0	*
02.12.25 23	68.79	4.25	6.029 <	5.899 <	5.00	3.00	0.376	24	0	*
03.12.25 23	70.00	4.26	5.790 <	5.662 <	5.00	3.00	0.368	24	0	*
04.12.25 23	68.77	4.26	5.556 <	5.437 <	5.00	3.00	0.347	24	0	*
05.12.25 23	72.82	4.22	4.950 <	4.833 <	5.00	3.00	0.328	24	0	*
06.12.25 23	77.86	4.23	5.135 <	4.998 <	5.00	3.00	0.364	24	0	*
07.12.25 23	81.05	4.28	4.569 <	4.438 <	5.00	3.00	0.338	24	0	*
08.12.25 23	82.55	4.08	5.521 <	5.357 <	5.00	3.00	0.416	24	0	*
09.12.25 23	81.72	3.99	5.508 <	5.348 <	5.00	3.00	0.410	24	0	*
10.12.25 23	82.85	4.05	5.888 <	5.713 <	5.00	3.00	0.445	24	0	*
11.12.25 23	82.56	4.06	5.378 <	5.219 <	5.00	3.00	0.405	24	0	*
12.12.25 23	79.60	4.08	6.002 <	5.835 <	5.00	3.00	0.435	24	0	*
13.12.25 23	77.89	4.08	5.879 <	5.723 <	5.00	3.00	0.417	24	0	*
14.12.25 23	76.68	4.09	5.823 <	5.671 <	5.00	3.00	0.407	24	0	*
15.12.25 23	77.99	4.13	5.240 <	5.100 <	5.00	3.00	0.372	24	0	*
16.12.25 23	81.09	4.09	4.821 <	4.683 <	5.00	3.00	0.356	24	0	*
17.12.25 23	83.46	4.03	5.391 <	5.228 <	5.00	3.00	0.410	24	0	*
18.12.25 23	84.08	4.04	5.411 <	5.246 <	5.00	3.00	0.415	24	0	*
19.12.25 23	77.93	4.07	5.174 <	5.036 <	5.00	3.00	0.367	24	0	*
20.12.25 23	78.44	4.08	5.617 <	5.465 <	5.00	3.00	0.402	24	0	*
21.12.25 23	91.55	3.97	5.430 <	5.237 <	5.00	3.00	0.454	24	0	*
<b>Итого/Средн</b>	<b>75.49</b>	<b>4.15</b>	<b>178.280</b>	<b>173.758</b>	<b>5.00</b>	<b>3.00</b>	<b>12.252</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.11.25 23	946.437	930.182	51.656	4070	311
21.12.25 23	1124.717	1103.940	63.908	4838	311
<b>Итого</b>	<b>178.280</b>	<b>173.758</b>	<b>12.252</b>	<b>768</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут.питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) реверс  
(o) отсут.теплонос.  
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_