

Теплоисточник ТЭЦ 3 ЦТП- 0
 Система 2 -х трубная, ГВС открытая
 (открытая, закрытая)
 Т/вычислитель Магика
 (наименование и схема подключения)
 Расходомеры ПП-50 ДУ= 50
 (тип)
 Ду (гвс) = MTWI-25
 (счетчика гвс)
 Расч. теп. наг. (Гкал/год) 1773,67 Месяц (Гкал) 301,524

Договор № 3-38483ON
 Соглашение от _____
 дог. № _____

Справка **о потреблении тепловой энергии по приборам учета тепловой энергии ГВС**

ООО УК "Солнечный город"

наименование организации, объект, по месту установки приборов

ул. Проспект Мира д.54

адрес по месту установки приборов

за Декабрь 2025

Период отчета		Количество теплоносителя		Количество тепловой энергии, Гкал	Время (не) работы, час	Показания по счетчику ГВС		
Дата	Время	по подаче, т	по обратке, т			Енорм., Гкал	М1, тонн	Наработка час
с 20.11.2025	00:00	201 724,281	174 353,375	6 244,339	49 160,70	1 790,184	29 200,029	65 949,30
по 21.12.2025	24:00	205 540,719	177 781,781	6 367,789	49 927,65	1 820,793	29 625,252	66 716,25
Итого		3 816,438	3 428,406	123,450	766,95	30,609	425,223	766,95

$$Q = 123,450 + 0,169 = 123,619 \text{ (Гкал)}$$

$$Q_{гвс} = 1,900 + 0,000 = 1,900 \text{ (Гкал)}$$

$$V_{подп} = 425,223 + 0,582 = 425,805 \text{ (м3)}$$

Магика №	M1711007
QΣ =	125,519 Гкал
Vподп =	425,805 м3
Vх.в. =	м3

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
 Отдел приборов учета тепловой энергии

23 ДЕК 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Иванькин А.А. 

акт допуска до 28.05.2027

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
 всего за отчет

Руководитель _____ должность. Ф.И.О. _____ подпись _____

тел. _____

Ответственный исполнитель начальник отдела ТО ООО "ТЦ "Энергия"
 фамилия, имя, отчество

Капицкис Янис Казимирович
 фамилия, имя, отчество



Инспектор _____

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм
Расход2: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм

dt min: 0,5 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры открытая)

С: 20.11.2025 По: 21.12.2025

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Тн, час	
20.11.25	3,303	121,575	107,896	69,43	47,00	22,43	6,10	3,76	13,679	0,000	24,00	-
21.11.25	3,353	122,469	109,106	70,24	47,53	22,71	6,07	3,68	13,363	0,000	24,00	-
22.11.25	3,787	123,861	112,861	78,04	51,64	26,40	6,06	3,51	11,000	0,000	24,00	-
23.11.25	3,337	124,686	113,171	71,82	49,14	22,68	6,09	3,52	11,516	0,000	24,00	-
24.11.25	2,995	121,304	108,653	66,36	45,95	20,41	6,02	3,63	12,651	0,000	24,00	-
25.11.25	3,246	113,624	101,637	71,79	47,76	24,03	5,98	3,70	11,987	0,000	22,95	8
26.11.25	3,093	116,925	104,919	69,10	46,96	22,14	6,02	3,78	12,005	0,000	24,00	-
27.11.25	3,432	124,277	113,003	73,18	49,64	23,54	6,08	3,53	11,274	0,000	24,00	-
28.11.25	3,846	123,931	112,121	78,59	52,06	26,53	6,10	3,59	11,810	0,000	24,00	-
29.11.25	3,863	120,826	109,739	79,24	51,57	27,67	6,08	3,68	11,087	0,000	24,00	-
30.11.25	3,600	120,974	110,031	76,00	50,38	25,62	6,09	3,67	10,943	0,000	24,00	-
01.12.25	3,073	122,697	112,655	69,15	47,57	21,58	6,26	3,72	10,043	0,000	24,00	-
02.12.25	3,299	122,504	110,239	70,51	47,91	22,60	6,12	3,69	12,265	0,000	24,00	-
03.12.25	3,441	123,667	110,569	71,84	48,64	23,20	6,12	3,68	13,098	0,000	24,00	-
04.12.25	3,290	121,903	110,112	71,14	48,36	22,78	6,12	3,69	11,791	0,000	24,00	-
05.12.25	3,647	122,201	109,804	75,39	50,18	25,21	6,10	3,69	12,397	0,000	24,00	-
06.12.25	4,043	123,445	110,979	80,39	52,49	27,90	6,14	3,69	12,466	0,000	24,00	-
07.12.25	4,176	122,847	111,578	83,88	54,45	29,43	6,14	3,67	11,269	0,000	24,00	-
08.12.25	4,262	117,726	107,062	85,47	53,72	31,75	6,00	3,72	10,665	0,000	24,00	-
09.12.25	4,311	114,408	103,130	84,88	51,82	33,06	5,86	3,75	11,278	0,000	24,00	-
10.12.25	4,577	119,422	106,088	85,38	52,38	33,00	5,95	3,71	13,333	0,000	24,00	-
11.12.25	4,553	119,374	106,309	85,56	52,70	32,86	5,94	3,69	13,065	0,000	24,00	-
12.12.25	4,226	118,494	106,021	82,08	51,33	30,75	5,97	3,72	12,473	0,000	24,00	-
13.12.25	4,110	118,044	105,569	80,57	50,58	29,99	5,96	3,72	12,475	0,000	24,00	-
14.12.25	4,032	117,990	104,740	79,11	50,01	29,10	5,96	3,73	13,250	0,000	24,00	-
15.12.25	4,101	117,476	104,475	80,39	50,53	29,86	6,00	3,74	13,001	0,000	24,00	-
16.12.25	4,228	114,794	103,319	83,71	51,60	32,11	5,98	3,75	11,476	0,000	24,00	-
17.12.25	4,432	113,205	101,301	86,47	52,31	34,16	5,89	3,74	11,904	0,000	24,00	-
18.12.25	4,534	113,965	101,492	86,89	52,33	34,56	5,90	3,75	12,473	0,000	24,00	-
19.12.25	4,208	116,110	102,028	81,02	50,31	30,71	5,92	3,76	14,082	0,000	24,00	-
20.12.25	4,122	113,516	100,790	81,38	50,18	31,20	5,90	3,77	12,727	0,000	24,00	-
21.12.25	4,927	108,199	97,005	94,26	53,81	40,45	5,76	3,80	11,194	0,000	24,00	-
Итого	123,449	3816,439	3428,400	78,09	50,38	27,71	6,02	3,69	388,04	0,000	766,95	
Разность		388,039		27,71			2,33		388,039			

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	Н КП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	768,00
Ерасч.	123,449								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса		Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	00:00	6244,339	201724,281	174353,375	49160.70
Конец периода	24:00	6367,789	205540,719	177781,781	49927.65
Разница	-	123,450	3816,438	3428,406	766.95

Дата и время распечатки: 22.12.2025 10:58:11

Представитель
абонента:

Представитель
теплоснабжающей
организации:

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
Номер ТСЧ: M1711007

Расход1: 10,0 л/имп

dt min: 0,5 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС
тупиковая)

С: 20.11.2025 По: 21.12.2025

Дата	Энергия	Масса	Температура			Давл.	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	Tн, час	
20.11.25	0,909	14,332	68,34	0,00	68,34	6,00	24,00	-
21.11.25	0,906	14,120	69,04	0,00	69,04	5,94	24,00	-
22.11.25	0,875	12,135	76,99	0,00	76,99	5,93	24,00	-
23.11.25	0,842	12,817	70,61	0,00	70,61	5,95	24,00	-
24.11.25	0,820	13,704	64,75	0,00	64,75	5,93	24,00	-
25.11.25	0,883	13,117	72,23	0,00	72,23	5,86	22,95	8
26.11.25	0,844	13,426	67,73	0,00	67,73	5,86	24,00	-
27.11.25	0,849	12,742	71,53	0,00	71,53	5,96	24,00	-
28.11.25	0,971	13,469	76,95	0,00	76,95	5,99	24,00	-
29.11.25	0,931	12,700	78,22	0,00	78,22	5,97	24,00	-
30.11.25	0,868	12,577	73,94	0,00	73,94	5,95	24,00	-
01.12.25	0,760	12,114	67,66	0,00	67,66	6,20	24,00	-
02.12.25	0,905	13,897	70,02	0,00	70,02	6,01	24,00	-
03.12.25	0,994	15,022	71,09	0,00	71,09	6,00	24,00	-
04.12.25	0,875	13,458	69,91	0,00	69,91	6,01	24,00	-
05.12.25	0,970	14,030	74,00	0,00	74,00	5,97	24,00	-
06.12.25	1,037	13,977	79,09	0,00	79,09	6,01	24,00	-
07.12.25	0,993	12,791	82,54	0,00	82,54	5,98	24,00	-
08.12.25	0,942	11,886	84,09	0,00	84,09	5,89	24,00	-
09.12.25	0,973	12,396	83,36	0,00	83,36	5,74	24,00	-
10.12.25	1,126	14,152	84,42	0,00	84,42	5,85	24,00	-
11.12.25	1,076	13,491	84,60	0,00	84,60	5,83	24,00	-
12.12.25	0,978	12,863	80,93	0,00	80,93	5,87	24,00	-
13.12.25	0,955	12,888	78,96	0,00	78,96	5,85	24,00	-
14.12.25	1,020	13,957	77,94	0,00	77,94	5,82	24,00	-
15.12.25	1,050	14,070	79,53	0,00	79,53	5,89	24,00	-
16.12.25	0,980	12,555	82,90	0,00	82,90	5,87	24,00	-
17.12.25	1,059	13,226	84,95	0,00	84,95	5,77	24,00	-
18.12.25	1,087	13,442	85,77	0,00	85,77	5,81	24,00	-
19.12.25	1,100	14,955	78,44	0,00	78,44	5,81	24,00	-
20.12.25	1,008	13,445	79,86	0,00	79,86	5,76	24,00	-
21.12.25	1,023	11,468	94,07	0,00	94,07	5,64	24,00	-
Итого	30,609	425,222	76,87	0,00	76,87	5,90	766,95	
Разность		425,222	76,87		-0,10			

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	Н КП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	768,00
Ерасч.	30,609								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса	Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	
Начало периода	00:00	1790,184	29200,029	65949.30
Конец периода	24:00	1820,793	29625,252	66716.25
Разница	-	30,609	425,223	766.95

Дата и время распечатки: 22.12.2025 10:59:01

Представитель
абонента:



Представитель
теплоснабжающей
организации: