

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,143 Гкал

Qмес= 0,171 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 18А

за июль 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
17.06- 17.07		По среднему (по показаниям за июнь) 110 м3					
18.07-23.07		По договору					
24.06	00	8914	8491	213,065	2713	4195	
24.07	24	8914	8491	213,065	2713	4198	
ИТОГО		0	0	0	0	3	

ПУ № 303773

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

Q = 0 (Гкал)

Q (гвс) = 5,683 (Гкал)

V подп. = 113 (м³)

0,151

3

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ 28.07.2025 _____ Телефон _____

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Должность, Ф.И.О.

подпись

Логвиненко В.Ю.

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)



Организация _____ Номер договора _____
 Телефон _____
 Адрес Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 18А (ООО "УК "Солнечный город") - ТС Номер теплосчетчика 303773
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика 17.09.2025
 Гпод.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм
 Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 24.07.2025 по 24.07.2025

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
24.07.25	0.000	0.00	0.00	0.00	37.2	43.8	-6.6	5.0	4.5	3.6	24.00	0.00	Е
Итого	0.000	0.00	0.00	0.00				5.0	4.5	3.6	24.00	0.00	24.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
24.07.25	24:00	213.065	8914.07	8491.22	2713.07
24.07.25	00:00	213.065	8914.07	8491.22	2713.07
Итого		0.000	0.00	0.00	0.00

Отчетный период 24.00 час. Период норм. работы 0.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 24.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____