

Теплоисточник ТЭЦ 3 ЦТП- 0
Система 2 -х трубная, ГВС открытая
(открытая, закрытая)
Т/вычислитель Магика
(наименование и схема подключения)
Расходомеры ПП-50 ДУ= 50
(тип)
Ду (гвс) = MTWI-25
(счетчика гвс)
Расч. теп. наг. (Гкал/год) 1773,67 Месяц (Гкал) 141,894

Договор № 3-38483ON
Соглашение от _____
дог. № _____

Справка
о потреблении тепловой энергии по приборам учета тепловой энергии ГВС

ООО УК "Солнечный город"

наименование организации, объект, по месту установки приборов

ул. Проспект Мира д.54

адрес по месту установки приборов

за Июль 2025

Период отчета		Количество теплоносителя		Количество тепловой энергии,	Время (не)	Показания по счетчику ГВС		
Дата	Время	по подаче, т	по обратке, т	Гкал	работы, час	Енорм., Гкал	М1, тонн	Наработка час
с 23.06.2025	00:00	195 586,594	169 602,453	6 055,801	46 925,45	1 708,668	27 730,391	62 390,77
по 19.07.2025	24:00	195 884,844	169 602,453	6 071,442	47 358,23	1 725,568	28 059,063	63 038,77
Итого		298,250	0,000	15,641	432,78	16,900	328,672	648,00

$$Q = 0,000 + 0,000 = 0,000 \text{ (Гкал)}$$

$$Q_{\text{гвс}} = 16,900 + 0,000 = 16,900 \text{ (Гкал)}$$

$$V_{\text{подп}} = 328,672 \text{ (м3)}$$

Магика №	M1711007
QΣ =	16,900 Гкал
Vподп =	328,672 м3
Vх.в. =	м3

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

23.07.2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Гренц С.И. _____

акт допуска до 10.06.2025


Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ должность. Ф.И.О. _____ подпись _____

тел. _____

Ответственный исполнитель начальник отдела ТО ООО "ТЦ "Энергия" (3812) 53-99-89
фамилия, имя, отчество
Капицкис Янис Казимирович
фамилия, имя, отчество

Инспектор _____



Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм
Расход2: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм

dt min: 0,5 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры открытая)

С: 23.06.2025 По: 19.07.2025

Дата	Энергия Енорм, Гкал	Масса		Температура			Давление		Утечка М1-М2, тонн	Подмес М2-М1, тонн	Нараб. Тн, час	Код ошибки
		М1, тонн	М2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	P2, атм.				
23.06.25	0,582	11,242	0,000	66,72	26,20	40,52	5,08	5,14	11,242	0,000	16,27	2
24.06.25	0,613	10,935	0,000	71,00	25,92	45,08	5,28	5,36	10,935	0,000	15,95	2
25.06.25	0,635	11,242	0,000	71,39	25,79	45,60	5,42	5,53	11,242	0,000	15,98	2
26.06.25	0,674	12,436	0,000	69,14	25,73	43,41	5,44	5,47	12,436	0,000	16,75	2
27.06.25	0,674	12,001	0,000	71,07	25,99	45,08	5,48	5,57	12,001	0,000	17,17	2
28.06.25	0,512	9,803	0,000	67,16	25,97	41,19	5,45	5,58	9,803	0,000	15,12	2
29.06.25	0,453	8,308	0,000	69,40	26,20	43,20	5,39	5,59	8,308	0,000	13,87	2
30.06.25	0,657	12,058	0,000	69,44	26,56	42,88	5,48	5,56	12,058	0,000	16,60	2
01.07.25	0,534	9,879	0,000	68,95	26,66	42,29	5,37	5,48	9,879	0,000	14,78	2
02.07.25	0,516	9,425	0,001	69,69	26,67	43,02	5,46	5,43	9,424	0,000	15,73	2
03.07.25	0,559	10,008	0,000	70,80	26,93	43,87	5,48	5,57	10,008	0,000	15,05	2
04.07.25	0,609	12,020	0,000	65,61	27,77	37,84	5,66	5,67	12,020	0,000	17,55	2
05.07.25	0,540	10,648	0,000	65,64	26,88	38,76	5,59	5,67	10,648	0,000	15,73	2
06.07.25	0,526	10,905	0,000	63,15	26,46	36,69	5,43	5,57	10,905	0,000	15,52	2
07.07.25	0,531	10,571	0,000	65,15	26,65	38,50	5,46	5,53	10,571	0,000	15,62	2
08.07.25	0,583	11,010	0,000	67,84	26,45	41,39	5,41	5,51	11,010	0,000	16,82	2
09.07.25	0,530	10,065	0,000	67,53	26,51	41,02	5,44	5,50	10,065	0,000	16,15	2
10.07.25	0,598	11,609	0,000	66,44	27,17	39,27	5,35	5,50	11,609	0,000	16,03	2
11.07.25	0,575	11,804	0,000	63,68	26,65	37,03	5,12	5,36	11,804	0,000	16,58	2
12.07.25	0,557	11,227	0,000	64,52	26,23	38,29	5,38	5,51	11,227	0,000	15,80	2
13.07.25	0,553	10,944	0,000	65,48	25,80	39,68	5,37	5,49	10,944	0,000	16,17	2
14.07.25	0,605	12,211	0,000	64,47	25,76	38,71	5,39	5,47	12,211	0,000	16,82	2
15.07.25	0,579	11,161	0,000	66,81	25,89	40,92	5,43	5,51	11,161	0,000	15,62	2
16.07.25	0,671	12,506	0,000	68,53	26,19	42,34	5,48	5,56	12,506	0,000	16,58	2
17.07.25	0,547	10,412	0,000	67,46	26,37	41,09	5,45	5,53	10,412	0,000	15,22	2
18.07.25	0,651	12,374	0,000	67,56	26,31	41,25	5,47	5,59	12,374	0,000	17,28	2
19.07.25	0,577	11,453	0,000	65,28	26,15	39,13	5,40	5,54	11,453	0,000	16,03	2
Итого	15,642	298,257	0,001	67,36	26,67	40,69	5,41	5,51	298,26	0,000	432,78	
Разность		298,255		40,69			-0,10		298,255			

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	НКП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	432,78	215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
Ерасч.	15,642								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса		Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	00:00	6055,801	195586,594	169602,453	46925.45
Конец периода	24:00	6071,442	195884,844	169602,453	47358.23
Разница	-	15,641	298,250	0,000	432.78

Дата и время распечатки: 21.07.2025 11:11:10

Представитель
абонента:

Представитель
теплоснабжающей
организации:

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
Номер ТСЧ: М1711007

Расход1:

10,0 л/имп

dt min: 0,5 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС
тупиковая)

С: 23.06.2025 По: 19.07.2025

Дата	Энергия	Масса	Температура			Давл.	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	Тн, час	
23.06.25	0,627	12,363	65,64	0,00	65,64	5,00	24,00	-
24.06.25	0,667	12,137	69,89	0,00	69,89	5,21	24,00	-
25.06.25	0,703	12,722	70,19	0,00	70,19	5,35	24,00	-
26.06.25	0,707	13,285	68,15	0,00	68,15	5,36	24,00	-
27.06.25	0,703	12,773	69,93	0,00	69,93	5,41	24,00	-
28.06.25	0,538	10,547	65,97	0,00	65,97	5,37	24,00	-
29.06.25	0,554	10,447	67,92	0,00	67,92	5,33	24,00	-
30.06.25	0,714	13,362	68,39	0,00	68,39	5,40	24,00	-
01.07.25	0,656	12,376	67,96	0,00	67,96	5,32	24,00	-
02.07.25	0,590	11,002	68,51	0,00	68,51	5,39	24,00	-
03.07.25	0,639	11,689	69,62	0,00	69,62	5,40	24,00	-
04.07.25	0,638	12,811	64,70	0,00	64,70	5,58	24,00	-
05.07.25	0,578	11,655	64,47	0,00	64,47	5,52	24,00	-
06.07.25	0,572	12,142	62,02	0,00	62,02	5,36	24,00	-
07.07.25	0,621	12,609	64,18	0,00	64,18	5,40	24,00	-
08.07.25	0,610	11,757	66,78	0,00	66,78	5,34	24,00	-
09.07.25	0,580	11,270	66,41	0,00	66,41	5,36	24,00	-
10.07.25	0,625	12,364	65,44	0,00	65,44	5,27	24,00	-
11.07.25	0,600	12,539	62,82	0,00	62,82	5,05	24,00	-
12.07.25	0,579	11,906	63,53	0,00	63,53	5,31	24,00	-
13.07.25	0,577	11,635	64,49	0,00	64,49	5,30	24,00	-
14.07.25	0,631	12,986	63,53	0,00	63,53	5,32	24,00	-
15.07.25	0,605	11,901	65,78	0,00	65,78	5,36	24,00	-
16.07.25	0,702	13,349	67,51	0,00	67,51	5,40	24,00	-
17.07.25	0,604	11,710	66,49	0,00	66,49	5,38	24,00	-
18.07.25	0,678	13,121	66,57	0,00	66,57	5,39	24,00	-
19.07.25	0,603	12,215	64,31	0,00	64,31	5,33	24,00	-
Итого	16,900	328,670	66,34	0,00	66,34	5,34	648,00	
Разность		328,670	66,34			-0,66		

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	НКП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
Ерасч.	16,900								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса	Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	
Начало периода	00:00	1708,668	27730,391	62390.77
Конец периода	24:00	1725,568	28059,063	63038.77
Разница	-	16,900	328,672	648.00

Дата и время распечатки: 21.07.2025 11:12:00

Представитель
абонента:

Представитель
теплоснабжающей
организации: