

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,802 Гкал

Qмес= 0,650 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 49

за июль 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество теплоэнергии ГВС (ГКал)
21.06	00	114889	105326	3576,253	12004	15301,921	960,941
19.07	24	114889	105336	3576,253	12084	16101,899	1001,450
ИТОГО		0	10	0	0	799,978	40,508

ПУ № 22-182031

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

$Q = 0$ (Гкал)

м³

$Q_{гвс} = 40,508$ (Гкал)

м³

$V_{подп.} = 799,978$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

22 ИЮЛ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Махметов С.В. _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/06/25г.-19/07/25г.

Абонент: 2 Поселковая 49

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 22182031, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x258С

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.06.25 23	55.97	0.93	24.364 <	24.006 <	5.00	5.00	1.221	24	0	*
22.06.25 23	56.98	1.28	25.028 <	24.648 <	5.00	5.00	1.279	24	0	*
23.06.25 23	56.93	1.45	27.239 <	26.827 <	5.00	5.00	1.391	24	0	*
24.06.25 23	56.78	2.68	27.766 <	27.349 <	5.00	5.00	1.415	24	0	*
25.06.25 23	58.83	3.34	28.597 <	28.142 <	5.00	5.00	1.514	24	0	*
26.06.25 23	56.98	1.90	27.772 <	27.351 <	5.00	5.00	1.420	24	0	*
27.06.25 23	57.50	3.00	27.353 <	26.934 <	5.00	5.00	1.413	24	0	*
28.06.25 23	56.27	1.27	26.641 <	26.246 <	5.00	5.00	1.343	24	0	*
29.06.25 23	55.74	1.76	25.880 <	25.506 <	5.00	5.00	1.292	24	0	*
30.06.25 23	57.59	2.03	26.968 <	26.552 <	5.00	5.00	1.395	24	0	*
01.07.25 23	57.69	1.80	26.828 <	26.412 <	5.00	5.00	1.390	24	0	*
02.07.25 23	58.03	2.22	27.131	26.706	5.00	5.00	1.415	24	0	
03.07.25 23	58.77	1.73	25.626 <	25.216 <	5.00	5.00	1.354	24	0	*
04.07.25 23	58.51	0.28	23.569 <	23.192 <	5.00	5.00	1.238	24	0	*
05.07.25 23	57.92	0.03	26.658 <	26.239 <	5.00	5.00	1.386	24	0	*
06.07.25 23	54.42	0.03	28.635 <	28.236 <	5.00	5.00	1.392	24	0	*
07.07.25 23	55.96	0.03	30.098 <	29.655 <	5.00	5.00	1.508	24	0	*
08.07.25 23	56.56	0.24	27.449 <	27.036 <	5.00	5.00	1.391	24	0	*
09.07.25 23	57.92	0.27	28.523 <	28.076 <	5.00	5.00	1.483	24	0	*
10.07.25 23	56.74	0.17	28.247 <	27.819 <	5.00	5.00	1.436	24	0	*
11.07.25 23	55.14	0.03	26.598	26.218	5.00	5.00	1.311	24	0	
12.07.25 23	55.08	0.06	28.520 <	28.112 <	5.00	5.00	1.404	24	0	*
13.07.25 23	53.99	0.18	31.720	31.284	5.00	5.00	1.529	24	0	
14.07.25 23	52.36	0.09	29.919	29.532	5.00	5.00	1.395	24	0	
15.07.25 23	54.65	0.56	28.733 <	28.329 <	5.00	5.00	1.404	24	0	*
16.07.25 23	57.26	1.14	30.208 <	29.746 <	5.00	5.00	1.552	24	0	*
17.07.25 23	56.83	0.77	27.483 <	27.068 <	5.00	5.00	1.400	24	0	*
18.07.25 23	57.21	1.15	29.122 <	28.676 <	5.00	5.00	1.495	24	0	*
19.07.25 23	55.04	0.23	27.303 <	26.915 <	5.00	5.00	1.344	24	0	*
Итого/Средн	56.50	1.06	799.978	788.031	5.00	5.00	40.508	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.06.25 23	15301.921	14963.357	960.941	13765	72
19.07.25 23	16101.899	15751.388	1001.450	14461	72
Итого	799.978	788.031	40.508	696	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/06/25г.-19/07/25г.

Абонент: 2 Поселковая 49

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 280.00 м3/ч G1 min = 1.87 м3/ч

G2 max = 280.00 м3/ч G2 min = 1.87 м3/ч

Серийный номер 22182031, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x258C

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.06.25 23	27.65	56.87	-29.23 <	3.10	3.36	0.000	24.650 <	0.000	0.493 <	-0.493	0.00	4.00	0.000	4	20	*
22.06.25 23	27.94	57.16	-29.22 <	2.82	3.08	0.000	25.280 <	0.000	0.790 <	-0.790	0.00	4.00	0.000	5	19	*
23.06.25 23	27.64	57.68	-30.04 <	2.75	2.99	0.000	27.670 <	0.000	0.138 <	-0.138	0.00	4.00	0.000	2	22	*
24.06.25 23	25.59	57.17	-31.58 <	2.35	2.56	0.000	29.970 <	0.000	0.602 <	-0.602	0.00	4.00	0.000	4	20	*
25.06.25 23	25.67	59.94	-34.27 <	2.23	2.39	0.000	30.240 <	0.000	0.197 <	-0.197	0.00	4.00	0.000	1	23	*
26.06.25 23	25.11	57.76	-32.65 <	2.87	2.97	0.000	27.640 <	0.000	0.414 <	-0.414	0.00	4.00	0.000	3	21	*
27.06.25 23	24.46	58.83	-34.37 <	2.39	2.50	0.000	25.710 <	0.000	0.355 <	-0.355	0.00	4.00	0.000	3	21	*
28.06.25 23	25.37	57.64	-32.27 <	3.18	3.29	0.000	25.710 <	0.000	0.631 <	-0.631	0.00	4.00	0.000	4	20	*
29.06.25 23	24.42	55.56	-31.15 <	2.85	2.98	0.000	25.110 <	0.000	0.455 <	-0.455	0.00	4.00	0.000	4	20	*
30.06.25 23	25.94	58.61	-32.67 <	2.84	2.97	0.000	25.290 <	0.000	0.335 <	-0.335	0.00	4.00	0.000	3	21	*
01.07.25 23	27.00	58.52	-31.51 <	2.93	3.04	0.000	25.250 <	0.000	0.345 <	-0.345	0.00	4.00	0.000	3	21	*
02.07.25 23	27.37	59.00	-31.63 <	2.82	2.92	0.000	25.240 <	0.000	0.454 <	-0.454	0.00	4.00	0.000	3	21	*
03.07.25 23	27.78	59.49	-31.71 <	3.01	3.11	0.000	23.410 <	0.000	0.118 <	-0.118	0.00	4.00	0.000	3	21	*
04.07.25 23	28.76	59.61	-30.85 <	3.71	3.86	0.000	21.440 <	0.000	0.523 <	-0.523	0.00	4.00	0.000	5	19	*
05.07.25 23	30.17	58.42	-28.25 <	3.76	3.95	0.000	24.930 <	0.000	0.208 <	-0.208	0.00	4.00	0.000	3	21	*
06.07.25 23	27.71	54.58	-26.87 <	3.68	3.93	0.000	27.220 <	0.000	0.514 <	-0.514	0.00	4.00	0.000	4	20	*
07.07.25 23	28.20	56.53	-28.33 <	3.74	3.93	0.000	28.780 <	0.000	0.158 <	-0.158	0.00	4.00	0.000	2	22	*
08.07.25 23	27.73	57.00	-29.27 <	3.97	3.95	0.000	26.240 <	0.000	0.247 <	-0.247	0.00	4.00	0.000	3	21	*
09.07.25 23	28.03	58.61	-30.58 <	4.06	3.93	0.000	27.340 <	0.000	0.335 <	-0.335	0.00	4.00	0.000	3	21	*
10.07.25 23	27.95	57.44	-29.49 <	4.12	4.00	0.000	27.260 <	0.000	0.345 <	-0.345	0.00	4.00	0.000	3	21	*
11.07.25 23	28.06	56.24	-28.18 <	4.10	3.99	0.000	25.960 <	0.000	0.730 <	-0.730	0.00	4.00	0.000	4	20	*
12.07.25 23	27.24	55.38	-28.14 <	4.13	4.02	0.000	30.320 <	0.000	0.307 <	-0.307	0.00	4.00	0.000	3	21	*
13.07.25 23	25.25	54.46	-29.20 <	4.11	3.99	0.000	35.490 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
14.07.25 23	24.07	53.11	-29.04 <	4.11	3.99	0.000	34.010 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
15.07.25 23	25.54	54.69	-29.15 <	3.91	3.79	0.000	32.430 <	0.000	0.316 <	-0.316	0.00	4.00	0.000	2	22	*
16.07.25 23	27.17	57.64	-30.47 <	3.64	3.52	0.000	33.450 <	0.000	0.474 <	-0.474	0.00	4.00	0.000	2	22	*
17.07.25 23	27.24	57.70	-30.46 <	3.78	3.65	0.000	30.760 <	0.000	0.178 <	-0.178	0.00	4.00	0.000	1	23	*
18.07.25 23	27.48	58.15	-30.67 <	3.75	3.62	0.000	32.270 <	0.000	0.099 <	-0.099	0.00	4.00	0.000	1	23	*
19.07.25 23	26.76	55.73	-28.97 <	4.04	3.93	0.070 <	30.740 <	0.000 <	0.336 <	-0.336	0.00	4.00	0.000 <	2	22	*
Итого/Средн	26.87	57.23	-30.35	3.40	3.46	0.070	809.810	0.000	10.098	-10.098	0.00	4.00	0.000	80	616	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.06.25 23	118756.850	108730.450	114889.735	105326.277	9563.459	3576.253	12004	1833
19.07.25 23	118756.920	109540.260	114889.735	105336.375	9553.360	3576.253	12084	2449
Итого	0.070	809.810	0.000	10.098	-10.098	0.000	80	616

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____