

Теплоисточник ТЭЦ – 3
Система 2-х трубная
ГВС закрытая
(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7
(наименование и схема подключения)

Qгод= 0,228 Гкал
Qмес= 0,231 Гкал

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

22 ИЮЛ 2025

Договор № 3-38483

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Махметов

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 20 Партьезда, 50А

за июль 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.06	00	75797	70588	1607,848	25397	6455,520	401,299
18.07	24	75996	70558	1615,659	26114	6662,160	412,779
ИТОГО		198	0	7,811	717	206,640	11,480

ПУ № 18059799

$Q_E =$		Гкал
$V_{подп.} =$		м ³
$V_{х.в.} =$	0	м ³

$Q = 0$ (Гкал)

$Q_{гвс} = 11,480$ (Гкал)

$V_{подп.} = 206,640$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/06/25г.-18/07/25г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 50А

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 18059799, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0х105D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.25 23	66.49	22.99	43.51	6.11	1.20	5.371	< 0.000	5.263	< 0.000	5.263	0.00	4.00	0.229	24	0	*
20.06.25 23	66.85	23.33	43.52	5.53	1.23	5.691	< 0.000	5.576	< 0.000	5.576	0.00	4.00	0.243	24	0	*
21.06.25 23	64.45	23.51	40.95	5.18	1.26	5.561	< 0.000	5.456	< 0.000	5.456	0.00	4.00	0.224	24	0	*
22.06.25 23	65.01	23.53	41.48	5.07	1.28	6.143	< 0.000	6.025	< 0.000	6.025	0.00	4.00	0.250	24	0	*
23.06.25 23	65.27	23.36	41.91	5.15	1.29	6.606	< 0.000	6.478	< 0.000	6.478	0.00	4.00	0.272	24	0	*
24.06.25 23	67.34	23.05	44.29	5.41	1.29	5.974	< 0.000	5.852	< 0.000	5.852	0.00	4.00	0.259	24	0	*
25.06.25 23	66.40	22.95	43.44	5.61	1.30	7.761	< 0.000	7.606	< 0.000	7.606	0.00	4.00	0.331	24	0	*
26.06.25 23	63.70	22.57	41.13	5.55	1.30	6.502	< 0.000	6.381	< 0.000	6.381	0.00	4.00	0.263	24	0	*
27.06.25 23	64.08	23.00	41.07	5.65	1.32	7.017	< 0.000	6.886	< 0.000	6.886	0.00	4.00	0.283	24	0	*
28.06.25 23	61.98	22.96	39.02	5.65	1.33	6.727	< 0.000	6.608	< 0.000	6.608	0.00	4.00	0.258	24	0	*
29.06.25 23	65.53	23.40	42.13	5.61	1.36	7.792	< 0.000	7.640	< 0.000	7.640	0.00	4.00	0.322	24	0	*
30.06.25 23	63.20	23.51	39.69	5.64	1.38	6.813	< 0.000	6.689	< 0.000	6.689	0.00	4.00	0.266	24	0	*
01.07.25 23	63.26	23.59	39.66	5.60	1.38	6.659	< 0.000	6.537	< 0.000	6.537	0.00	4.00	0.260	24	0	*
02.07.25 23	64.68	23.91	40.77	5.66	1.40	7.337	< 0.000	7.198	< 0.000	7.198	0.00	4.00	0.294	24	0	*
03.07.25 23	65.18	24.19	40.99	5.68	1.41	5.954	< 0.000 !	5.839	< 0.000 !	5.839	0.00	4.00	0.240	22	2	*
04.07.25 23	60.36	24.26	36.10	5.76	1.43	6.324	< 0.000	6.218	< 0.000	6.218	0.00	4.00	0.225	24	0	*
05.07.25 23	59.56	24.14	35.42	5.74	1.44	7.655	< 0.000	7.530	< 0.000	7.530	0.00	4.00	0.267	24	0	*
06.07.25 23	58.88	23.67	35.21	5.65	1.44	7.453	< 0.000	7.334	< 0.000	7.334	0.00	4.00	0.259	24	0	*
07.07.25 23	60.44	24.05	36.40	5.58	1.45	7.606	< 0.000	7.479	< 0.000	7.479	0.00	4.00	0.273	24	0	*
08.07.25 23	61.61	23.78	37.83	5.54	1.44	6.420	< 0.000	6.308	< 0.000	6.308	0.00	4.00	0.239	24	0	*
09.07.25 23	61.13	23.60	37.53	5.56	1.44	7.004	< 0.000	6.884	< 0.000	6.884	0.00	4.00	0.259	24	0	*
10.07.25 23	62.04	23.51	38.53	5.54	1.45	7.579	< 0.000	7.446	< 0.000	7.446	0.00	4.00	0.287	24	0	*
11.07.25 23	55.39	22.94	32.45	3.67	0.92	4.115	< 0.000	4.054	< 0.000	4.054	0.00	4.00	0.132	< 23	1	*
12.07.25 23	59.26	22.89	36.37	5.56	0.78	6.053	< 0.000	5.955	< 0.000	5.955	0.00	4.00	0.217	24	0	*
13.07.25 23	60.26	22.62	37.65	5.54	0.85	7.005	< 0.000	6.888	< 0.000	6.888	0.00	4.00	0.260	24	0	*
14.07.25 23	60.04	22.68	37.36	5.51	0.91	8.104	< 0.000	7.970	< 0.000	7.970	0.00	4.00	0.298	24	0	*
15.07.25 23	62.28	23.02	39.26	5.57	0.96	6.971	< 0.000	6.847	< 0.000	6.847	0.00	4.00	0.269	24	0	*
16.07.25 23	62.57	23.23	39.34	5.61	1.00	7.012	< 0.000	6.887	< 0.000	6.887	0.00	4.00	0.271	24	0	*
17.07.25 23	62.37	23.42	38.95	5.59	1.03	7.436	< 0.000	7.303	< 0.000	7.303	0.00	4.00	0.285	24	0	*
18.07.25 23	61.75	23.44	38.31	5.65	1.05	7.358	< 0.000	7.229	< 0.000	7.229	0.00	4.00	0.277	24	0	*
Итого/Средн	62.70	23.38	39.32	5.51	1.24	202.003	0.000	198.364	0.000	198.364	0.00	4.00	7.811	717	3	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.06.25 23	78487.867	72184.858	75797.922	70558.781	5239.141	1607.848	25397	630
18.07.25 23	78689.870	72184.858	75996.287	70558.781	5437.505	1615.659	26114	633
Итого	202.003	0.000	198.364	0.000	198.364	7.811	717	3

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. не испр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/06/25г.-18/07/25г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 50А

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 12.00 м3/ч G1 min = 0.60 м3/ч

Серийный номер 18059799, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0х105D

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.25 23	64.88	6.03	5.410 <	5.306 <	5.00	3.00	0.318	24	0	*
20.06.25 23	65.42	5.45	5.730 <	5.618 <	5.00	3.00	0.340	24	0	*
21.06.25 23	62.94	5.09	5.620 <	5.518 <	5.00	3.00	0.320	24	0	*
22.06.25 23	63.64	4.99	6.180 <	6.066 <	5.00	3.00	0.356	24	0	*
23.06.25 23	63.91	5.07	6.700 <	6.575 <	5.00	3.00	0.388	24	0	*
24.06.25 23	65.83	5.33	6.090 <	5.970 <	5.00	3.00	0.363	24	0	*
25.06.25 23	65.24	5.52	7.900 <	7.747 <	5.00	3.00	0.467	24	0	*
26.06.25 23	62.43	5.47	6.650 <	6.531 <	5.00	3.00	0.375	24	0	*
27.06.25 23	62.92	5.57	7.180 <	7.050 <	5.00	3.00	0.409	24	0	*
28.06.25 23	60.87	5.57	6.880 <	6.763 <	5.00	3.00	0.378	24	0	*
29.06.25 23	64.50	5.52	7.940 <	7.789 <	5.00	3.00	0.464	24	0	*
30.06.25 23	62.11	5.56	6.970 <	6.847 <	5.00	3.00	0.391	24	0	*
01.07.25 23	62.14	5.51	6.800 <	6.680 <	5.00	3.00	0.382	24	0	*
02.07.25 23	63.60	5.58	7.490 <	7.352 <	5.00	3.00	0.431	24	0	*
03.07.25 23	63.95	5.59	6.740 <	6.614 <	5.00	3.00	0.390	24	0	*
04.07.25 23	59.34	5.68	6.470 <	6.365 <	5.00	3.00	0.346	24	0	*
05.07.25 23	58.69	5.66	7.830 <	7.706 <	5.00	3.00	0.414	24	0	*
06.07.25 23	58.00	5.56	7.610 <	7.492 <	5.00	3.00	0.397	24	0	*
07.07.25 23	59.52	5.50	7.760 <	7.633 <	5.00	3.00	0.416	24	0	*
08.07.25 23	60.50	5.46	6.520 <	6.410 <	5.00	3.00	0.356	24	0	*
09.07.25 23	60.08	5.48	7.130 <	7.012 <	5.00	3.00	0.386	24	0	*
10.07.25 23	61.06	5.46	7.700 <	7.568 <	5.00	3.00	0.425	24	0	*
11.07.25 23	51.62	3.58	4.620 <	4.560 <	5.00	3.00	0.213	24	0	*
12.07.25 23	58.14	5.49	6.140 <	6.044 <	5.00	3.00	0.321	24	0	*
13.07.25 23	59.28	5.47	7.130 <	7.015 <	5.00	3.00	0.381	24	0	*
14.07.25 23	59.14	5.44	8.240 <	8.107 <	5.00	3.00	0.439	24	0	*
15.07.25 23	61.16	5.49	6.920 <	6.801 <	5.00	3.00	0.382	24	0	*
16.07.25 23	61.47	5.53	7.160 <	7.036 <	5.00	3.00	0.398	24	0	*
17.07.25 23	61.37	5.52	7.590 <	7.458 <	5.00	3.00	0.421	24	0	*
18.07.25 23	60.75	5.58	7.540 <	7.412 <	5.00	3.00	0.413	24	0	*
Итого/Средн	61.51	5.42	206.640	203.044	5.00	3.00	11.480	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.06.25 23	6455.520	6316.982	401.299	25715	312
18.07.25 23	6662.160	6520.026	412.779	26435	312
Итого	206.640	203.044	11.480	720	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____