

Теплоисточник: _____ ЦТП №: _____ нет
Тип системы: _____
Тепловычислитель: ТВ7 № 22174892
Расходомеры отопления: _____
Нагрузка по договору: 0,19 Гкал/час, _____ Гкал/мес.

ДОГОВОР № 3-38483-ON

СПРАВКА

о потреблённой тепловой энергии по приборам учёта за отопление и ГВС

за июль 2025 г.

ООО УК "Солнечный город"

(наименование организации по месту установки приборов)

Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. 34

(адрес по месту установки приборов)

период отчёта		количество теплоносителя		кол-во тепловой энергии		время работы (час)	показания по счётчику ГВС
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)	на отопление (Гкал)	на ГВС (Гкал)		
23.06.2025	24:00	58462,66	57412,90	1526,21	109,28	14388,00	2070,04
22.07.2025	24:00	58462,66	57418,85	1526,21	114,71	14608,00	2189,59
Итого:		0,00	5,95	0,00	5,43	220,00	119,55
		-5,95					

$Q_{\text{ГВС}} = 5,43 + 0,62 + 0,00 = 6,05$ Гкал
 $V_{\text{подпитки}} = 131,78 + 0,00 = 131,78$ м³ ✓

ПУ № 22174892

$\Sigma Q = 6,05$

$V_{\text{под}} = 131,78$

Акт допуска: № КМИ-2023-002 до 27.02.2027

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
за отчёт _____ всего _____

представитель Исполнителя: ООО «Техэфсервис» Сорокин И. А.
тел. _____

ИНСПЕКТОР

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии



7 5 ИЮЛ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Махметов _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/06/25г.-22/07/25г.

Абонент: ООО УК "Солнечный город"
Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. 34
Тепловычислитель ТВ7-04 сеп. N 025
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
тхв: договор., тхд = 0,00 °С

Договор N: 3-38483-ON
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 22174892, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0х8С73

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	p1 кгс/см2	p2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dt °C	Рх кгс/см2	Qтеп Гкал	ВНР ч	ВОС ч	КС
24.06.25 23	28.84	28.81	0.03	2.99	3.10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.00	0.000	24	0	
25.06.25 23	28.41	39.04	-10.63 <	3.35	3.47	0.000	1.785 <	0.000	0.321 <	-0.321	4.00	0.000	16	8	*
26.06.25 23	32.10	51.87	-19.76 <	3.80	3.92	0.000	4.813 <	0.000	0.250 <	-0.250	4.00	0.000	7	17	*
27.06.25 23	33.76	52.16	-18.40 <	3.82	3.95	0.000	3.923 <	0.000	0.213 <	-0.213	4.00	0.000	7	17	*
28.06.25 23	34.14	49.50	-15.36 <	3.85	3.97	0.000	3.273 <	0.000	0.332 <	-0.332	4.00	0.000	10	14	*
29.06.25 23	33.32	46.76	-13.44 <	3.85	3.97	0.000	3.658 <	0.000	0.434 <	-0.434	4.00	0.000	13	11	*
30.06.25 23	33.56	49.14	-15.58 <	3.87	4.00	0.000	3.730 <	0.000	0.418 <	-0.418	4.00	0.000	11	13	*
01.07.25 23	35.52	52.86	-17.33 <	3.85	3.98	0.000	4.230 <	0.000	0.074 <	-0.074	4.00	0.000	4	20	*
02.07.25 23	34.28	48.66	-14.38 <	3.88	4.00	0.000	2.783 <	0.000	0.376 <	-0.376	4.00	0.000	11	13	*
04.07.25 23	36.06	53.27	-17.21 <	3.94	4.06	0.000	3.803 <	0.000	0.133 <	-0.133	4.00	0.000	5	19	*
05.07.25 23	36.27	51.34	-15.07 <	4.13	4.24	0.000	3.978 <	0.000	0.122 <	-0.122	4.00	0.000	9	15	*
06.07.25 23	33.53	42.26	-8.73 <	4.11	4.23	0.000	2.848 <	0.000	0.258 <	-0.258	4.00	0.000	8	16	*
07.07.25 23	33.88	48.43	-14.55 <	4.13	4.25	0.000	5.468 <	0.000	0.248 <	-0.248	4.00	0.000	6	18	*
08.07.25 23	33.63	49.93	-16.30 <	4.19	4.31	0.000	4.980 <	0.000	0.248 <	-0.248	4.00	0.000	7	17	*
09.07.25 23	33.74	50.86	-17.12 <	4.19	4.31	0.000	4.915 <	0.000	0.055 <	-0.055	4.00	0.000	4	20	*
10.07.25 23	32.72	47.78	-15.06 <	4.22	4.34	0.000	3.678 <	0.000	0.183 <	-0.183	4.00	0.000	8	16	*
11.07.25 23	32.05	47.58	-15.53 <	4.18	4.30	0.000	4.133 <	0.000	0.292 <	-0.292	4.00	0.000	8	16	*
12.07.25 23	32.41	47.80	-15.39 <	4.21	4.33	0.000	4.433 <	0.000	0.243 <	-0.243	4.00	0.000	6	18	*
13.07.25 23	31.45	46.37	-14.92 <	4.20	4.32	0.000	4.875 <	0.000	0.261 <	-0.261	4.00	0.000	9	15	*
14.07.25 23	31.72	48.03	-16.31 <	4.18	4.30	0.000	4.480 <	0.000	0.131 <	-0.131	4.00	0.000	6	18	*
15.07.25 23	31.96	49.27	-17.30 <	4.15	4.27	0.000	6.130 <	0.000	0.159 <	-0.159	4.00	0.000	6	18	*
16.07.25 23	32.15	48.30	-16.14 <	4.11	4.23	0.000	4.738 <	0.000	0.158 <	-0.158	4.00	0.000	9	15	*
17.07.25 23	33.14	51.87	-18.73 <	4.10	4.23	0.000	5.945 <	0.000	0.072 <	-0.072	4.00	0.000	4	20	*
18.07.25 23	34.35	52.58	-18.23 <	4.13	4.26	0.000	6.180 <	0.000	0.104 <	-0.104	4.00	0.000	4	20	*
19.07.25 23	32.15	48.05	-15.90 <	4.14	4.26	0.000	6.165 <	0.000	0.226 <	-0.226	4.00	0.000	5	19	*
20.07.25 23	31.36	47.77	-16.41 <	4.08	4.20	0.000	7.973 <	0.000	0.301 <	-0.301	4.00	0.000	4	20	*
21.07.25 23	32.40	51.48	-19.07 <	3.99	4.11	0.000	9.133 <	---	---	---	4.00	---	0	24	*
22.07.25 23	30.11	43.62	-13.52 <	4.01	4.13	0.000	6.003 <	0.000	0.147 <	-0.147	4.00	0.000	4	20	*
Итого/Средн	32.87	48.02	-15.15	3.99	4.12	0.000	131.780	0.000	5.949	-5.949	4.00	0.000	220	476	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dt °C	Qтеп Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.06.25 23	61531.742	60337.570	58462.658	57412.900	1049.758	1526.207	14388	3340
22.07.25 23	61531.742	60469.350	58462.658	57418.849	1043.809	1526.207	14608	3816
Итого	0.000	131.780	0.000	5.949	-5.949	0.000	220	476

Условные обозначения
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. тепломос
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах горячего водоснабжения
за 24/06/25г.-22/07/25г.

Абонент: ООО УК "Солнечный город"
Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. 34
Теплоучаститель ТБ7-04 сет, N 025
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т, сут Мгвас= _____ т, сут
тхв: дотов., тхд = 5,00 °С

Договор N: 3-38483-ON
Тип расходамера:
Пределы измерения:
G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.16 м3/ч

Заводской номер 22174892, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТЗ=0, ФРТ=4, КСН=0х8С73

Дата/время	t1 °C	p1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	px кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	ИС
24.06.25 23	28.20	3.05	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.06.25 23	45.78	3.42	1.690	1.673	5.00	3.00	0.068	24	0	*
26.06.25 23	53.59	3.86	4.330	4.272	5.00	3.00	0.208	24	0	*
27.06.25 23	53.49	3.89	3.560	3.512	5.00	3.00	0.170	24	0	*
28.06.25 23	50.54	3.92	2.970	2.935	5.00	3.00	0.134	24	0	*
29.06.25 23	52.61	3.91	3.290	3.247	5.00	3.00	0.155	24	0	*
30.06.25 23	51.79	3.94	3.470	3.426	5.00	3.00	0.160	24	0	*
01.07.25 23	52.62	3.92	3.940	3.889	5.00	3.00	0.185	24	0	*
02.07.25 23	48.67	3.94	2.640	2.611	5.00	3.00	0.114	24	0	*
03.07.25 23	53.10	4.01	3.460	3.415	5.00	3.00	0.164	24	0	*
04.07.25 23	51.90	4.19	3.440	3.396	5.00	3.00	0.159	24	0	*
05.07.25 23	49.95	4.22	3.560	3.518	5.00	3.00	0.158	24	0	*
06.07.25 23	43.06	4.17	2.570	2.548	5.00	3.00	0.097	24	0	*
07.07.25 23	50.20	4.19	4.880	4.823	5.00	3.00	0.218	24	0	*
08.07.25 23	51.05	4.25	4.460	4.406	5.00	3.00	0.203	24	0	*
09.07.25 23	51.65	4.25	4.450	4.395	5.00	3.00	0.205	24	0	*
10.07.25 23	48.84	4.29	3.400	3.362	5.00	3.00	0.147	24	0	*
11.07.25 23	48.17	4.24	3.730	3.690	5.00	3.00	0.159	24	0	*
12.07.25 23	49.53	4.27	4.080	4.033	5.00	3.00	0.180	24	0	*
13.07.25 23	50.11	4.26	4.460	4.408	5.00	3.00	0.199	24	0	*
14.07.25 23	49.32	4.24	4.080	4.034	5.00	3.00	0.179	24	0	*
15.07.25 23	52.20	4.21	5.560	5.489	5.00	3.00	0.259	24	0	*
16.07.25 23	52.80	4.17	4.290	4.234	5.00	3.00	0.202	24	0	*
17.07.25 23	53.03	4.16	5.330	5.260	5.00	3.00	0.253	24	0	*
18.07.25 23	53.36	4.20	5.410	5.338	5.00	3.00	0.258	24	0	*
19.07.25 23	49.99	4.20	5.560	5.495	5.00	3.00	0.247	24	0	*
20.07.25 23	52.45	4.14	7.110	7.018	5.00	3.00	0.333	24	0	*
21.07.25 23	51.42	4.05	8.180	8.079	5.00	3.00	0.375	24	0	*
22.07.25 23	47.03	4.06	5.650	5.590	5.00	3.00	0.235	24	0	*
Итого/Средн	50.93	4.06	119.550	118.096	5.00	3.00	5.426	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	Условные обозначения (<) параметр < min (>) параметр > max (!) отсут. питания (#) дисбаланс масс (R) реверс (o) отсут. тепломос (X) аппарат. неистр.
23.06.25 23	2070.040	2036.766	109.281	17723	5	
22.07.25 23	2189.590	2154.861	114.707	18419	5	
Итого	119.550	118.096	5.426	696	0	

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____