

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,3073 Гкал

Qмес= 0,352 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 44

за июль 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.06	00	97	0	2,962	415	105,864	5,199
19.07	24	149	0	4,314	663	244,900	12,919
ИТОГО		51	0	1,352	248	139,036	7,720

ПУ № 19076436

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

$Q = 0$ (Гкал)

м³

$Q_{(гвс)} = 7,720$ (Гкал)

м³

$V_{подп.} = 139,036$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

7 2 ИЮЛ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Махметжанов



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/06/25г.-19/07/25г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00 °C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19076436, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хА026

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.06.25 23	52.42	4.35	4.952 <	4.889 <	5.00	3.00	0.232	24	0	*
22.06.25 23	52.13	4.23	4.581 <	4.522 <	5.00	3.00	0.213	24	0	*
23.06.25 23	52.43	4.30	5.235 <	5.168 <	5.00	3.00	0.245	24	0	*
24.06.25 23	53.56	4.50	5.475 <	5.402 <	5.00	3.00	0.262	24	0	*
25.06.25 23	55.99	4.66	5.942 <	5.855 <	5.00	3.00	0.299	24	0	*
26.06.25 23	51.85	4.63	5.345 <	5.279 <	5.00	3.00	0.247	24	0	*
27.06.25 23	55.47	4.71	5.481 <	5.403 <	5.00	3.00	0.273	24	0	*
28.06.25 23	54.53	4.71	5.741 <	5.661 <	5.00	3.00	0.281	24	0	*
29.06.25 23	54.79	4.66	5.307 <	5.233 <	5.00	3.00	0.261	24	0	*
30.06.25 23	55.97	4.70	4.823 <	4.753 <	5.00	3.00	0.242	24	0	*
01.07.25 23	64.41	4.79	4.641 <	4.553 <	5.00	3.00	0.271	24	0	*
02.07.25 23	69.13	4.62	4.466 <	4.370 <	5.00	3.00	0.280	24	0	*
03.07.25 23	71.14	4.66	4.064 <	3.972 <	5.00	3.00	0.263	24	0	*
04.07.25 23	65.13	4.76	3.962 <	3.885 <	5.00	3.00	0.234	24	0	*
05.07.25 23	63.75	4.76	3.955 <	3.882 <	5.00	3.00	0.228	24	0	*
06.07.25 23	60.29	4.66	5.040 <	4.956 <	5.00	3.00	0.274	24	0	*
07.07.25 23	63.32	4.62	4.622 <	4.537 <	5.00	3.00	0.265	24	0	*
08.07.25 23	65.63	4.58	4.399 <	4.313 <	5.00	3.00	0.262	24	0	*
09.07.25 23	65.20	4.60	4.690 <	4.600 <	5.00	3.00	0.277	24	0	*
10.07.25 23	64.33	4.59	5.011 <	4.917 <	5.00	3.00	0.292	24	0	*
11.07.25 23	62.45	4.48	5.110 <	5.019 <	5.00	3.00	0.288	24	0	*
12.07.25 23	61.64	4.61	4.555 <	4.475 <	5.00	3.00	0.254	24	0	*
13.07.25 23	62.89	4.59	5.117 <	5.025 <	5.00	3.00	0.291	24	0	*
14.07.25 23	62.17	4.57	5.134 <	5.043 <	5.00	3.00	0.288	24	0	*
15.07.25 23	64.39	4.61	4.661 <	4.573 <	5.00	3.00	0.272	24	0	*
16.07.25 23	66.09	4.65	5.063 <	4.963 <	5.00	3.00	0.303	24	0	*
17.07.25 23	65.69	4.62	4.437 <	4.349 <	5.00	3.00	0.264	24	0	*
18.07.25 23	65.57	4.67	4.636 <	4.545 <	5.00	3.00	0.275	24	0	*
19.07.25 23	63.13	4.63	4.985 <	4.895 <	5.00	3.00	0.285	24	0	*
Итого/Средн	60.51	4.60	141.432	139.036	5.00	3.00	7.720	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.06.25 23	107.355	105.864	5.199	423	310
19.07.25 23	248.787	244.900	12.919	1119	310
Итого	141.432	139.036	7.720	696	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/06/25г.-19/07/25г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес:

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходи:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19076436, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хА026

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.06.25 23	53.06	27.56	25.50	4.38	4.46	4.729 <	0.000	4.667 <	0.000	4.667	0.00	4.00	0.119	24	0	*
22.06.25 23	52.86	27.17	25.68	4.26	4.34	4.354 <	0.000	4.297 <	0.000	4.297	0.00	4.00	0.110	24	0	*
23.06.25 23	53.02	27.41	25.61	4.33	4.41	5.011 <	0.000	4.946 <	0.000	4.946	0.00	4.00	0.127	24	0	*
24.06.25 23	54.18	27.12	27.06	4.53	4.61	5.241 <	0.000	5.170 <	0.000	5.170	0.00	4.00	0.140	24	0	*
25.06.25 23	56.65	27.20	29.44	4.69	4.77	5.759 <	0.000	5.673 <	0.000	5.673	0.00	4.00	0.167	24	0	*
26.06.25 23	52.44	26.90	25.55	4.65	4.74	5.134 <	0.000	5.069 <	0.000	5.069	0.00	4.00	0.129	24	0	*
27.06.25 23	56.13	27.49	28.64	4.74	4.83	5.247 <	0.000	5.171 <	0.000	5.171	0.00	4.00	0.148	24	0	*
28.06.25 23	55.12	27.40	27.73	4.74	4.82	5.559 <	0.000	5.480 <	0.000	5.480	0.00	4.00	0.152	24	0	*
29.06.25 23	55.47	27.76	27.71	4.69	4.77	5.139 <	0.000	5.066 <	0.000	5.066	0.00	4.00	0.140	24	0	*
30.06.25 23	55.23	32.56	22.67 <	4.73	4.63	10.443 <	5.756 <	4.056 <	0.000 <	4.056	0.00	4.00	0.092	22	2	*
01.07.25 23	56.20	37.09	19.11 <	4.82	4.08	76.952 <	72.088	1.524 <	0.000	1.524	0.00	4.00	0.029	10	14	*
02.07.25 23	69.41	69.17	0.24 <	4.65	3.89	147.460	142.467	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
03.07.25 23	71.74	71.49	0.26 <	4.69	3.96	145.508	140.414	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
04.07.25 23	66.90	66.70	0.20 <	4.79	4.11	140.281	135.465	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
05.07.25 23	64.45	64.26	0.19 <	4.79	4.12	137.900	133.313	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
06.07.25 23	59.28	59.11	0.17 <	4.69	4.07	133.969	128.465	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
07.07.25 23	63.83	63.62	0.21 <	4.66	4.08	129.789	124.546	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
08.07.25 23	65.98	65.73	0.25 <	4.62	4.12	121.783	116.440	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
09.07.25 23	66.22	65.98	0.24 <	4.64	4.12	124.090	118.533	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
10.07.25 23	64.52	64.28	0.25 <	4.63	4.15	120.073	114.256	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
11.07.25 23	62.81	62.57	0.24 <	4.52	4.08	113.515	107.739	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
12.07.25 23	62.28	62.07	0.21 <	4.65	4.12	122.320	117.825	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
13.07.25 23	63.28	63.05	0.22 <	4.63	4.11	121.934	117.140	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
14.07.25 23	62.63	62.41	0.22 <	4.60	4.10	121.134	116.216	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
15.07.25 23	64.67	64.44	0.23 <	4.65	4.07	128.006	123.103	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
16.07.25 23	66.56	66.34	0.22 <	4.69	4.05	135.265	129.609	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
17.07.25 23	66.30	66.08	0.22 <	4.66	4.04	134.006	128.869	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
18.07.25 23	66.18	65.96	0.22 <	4.71	4.08	134.857	129.564	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
19.07.25 23	63.51	63.31	0.20 <	4.67	4.07	130.577	125.025	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
Итого/Средн	54.53	28.04	26.49	4.64	4.27	2476.034	2326.831	51.116	0.000	51.116	0.00	4.00	1.352	248	448	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.06.25 23	104.124	0.015	97.969	0.015	97.954	2.962	415	318
19.07.25 23	2580.158	2326.846	149.085	0.015	149.070	4.314	663	766
Итого	2476.034	2326.831	51.116	0.000	51.116	1.352	248	448

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____