

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,234 Гкал

Qмес= 0,244 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Бархатовой, 3/1

за июль 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.06	00	230939	191962	6563,740	85068	48081	2608,051
19.07	24	230954	191970	6563,817	85097	48347	2618,543
ИТОГО		15	8	0,077	28	266,492	10,492

ПУ № 132804

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

$Q = 0$ (Гкал)

м³

$Q_{гвс} = 10,531$ (Гкал)

м³

$V_{подп.} = 267,487$ (м³)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

22 ИЮЛ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Махметов

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ (должность) _____

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись



МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 07 мес 25 г.

Название потребителя _____

Абонент _____

Адрес потребителя _____

Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1

Телефон _____

Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-300-0-3-2

Сер. ном. 132804

Расход под 10.000 м3/ч Ду 25 мм

Расход обр _____ Ду _____ мм

Отчётное число месяца

24

Отчётное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	Vпод [м3]	Tнар [час]
21.06	0.28214	51.4	7.769	24.00
22.06	0.27115	51.3	7.504	24.00
23.06	0.33636	52.4	9.050	24.00
24.06	0.33968	53.2	9.164	24.00
25.06	0.39973	62.2	8.481	24.00
26.06	0.41553	66.3	8.196	24.00
27.06	0.44382	74.0	7.607	24.00
28.06	0.41326	69.2	7.689	24.00
29.06	0.38950	71.2	7.018	24.00
30.06	0.34322	64.4	6.641	24.00
01.07	0.34781	51.3	9.411	24.00
02.07	0.36162	52.1	9.380	24.00
03.07	0.38841	53.8	9.794	24.00
04.07	0.38823	53.1	9.755	24.00
05.07	0.32204	47.9	9.417	24.00
06.07	0.29213	46.5	8.876	24.00
07.07	0.32099	48.0	9.264	24.00
08.07	0.31332	49.9	8.783 #	21.41
09.07	0.36062	50.6	9.751	24.00
10.07	0.40374	50.5	10.769	24.00
11.07	0.35060	50.1	9.757	24.00
12.07	0.36762	49.8	10.240	24.00
13.07	0.35829	48.1	9.983	24.00
14.07	0.39243	49.8	10.874	24.00
15.07	0.37855	49.8	10.435	24.00
16.07	0.38356	50.7	10.348	24.00
17.07	0.34270	50.2	9.364	24.00
18.07	0.41054	51.2	10.810	24.00
19.07	0.37498	49.1	10.362	24.00
Итого	10.49257	54.1	266.492	693.41

+ 0,995 м³
0,039 Гкал

Тотч. пер. = Tнар + Tмакс + Тэл.пит + Tпроч.ав.
696,00ч = 693,41ч + 0,00ч + 2,59ч + 0,00ч

Т/С Система ГВС нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Tнар [час]
20-07-25 00:00	2618.54366	48347.905	100443.20
21-06-25 00:00	2608.05109	48081.413	99749.79
Итого	10.49257	266.492	693.41

Тобщ = 696,00ч

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

20.07.25 Подпись _____



МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 07 мес 25 г.

Название потребителя _____

Абонент _____

Адрес потребителя _____

Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1

Телефон _____

Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-300-0-3-2

Сер. Ном. 132804

Расход под

16.000 м3/ч Ду 32 мм

Отчётное число месяца

24

Отчётное время

00:00

Расход обр

16.000 м3/ч Ду 32 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	НС
21.06.25	T 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
22.06.25	T 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
23.06.25	T 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
24.06.25	T 0.01611	63.3	58.6	3.436	2.003	1.433	-	-	5.93	*
25.06.25	T 0.05575	63.2	58.2	10.649	5.020	5.629	-	-	19.24	*
26.06.25	T 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
27.06.25	T 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
28.06.25	T 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
29.06.25	T 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
30.06.25	T 0.00573	62.9	58.1	1.227	1.067	-0.029 0.189	-	-	3.72	*
01.07.25	T 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
02.07.25	T 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
03.07.25	T 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
04.07.25	T 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
05.07.25	T 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
06.07.25	T 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
07.07.25	T 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
08.07.25	T 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
09.07.25	T 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
10.07.25	T 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
11.07.25	T 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
12.07.25	T 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
13.07.25	T 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
14.07.25	T 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
15.07.25	T 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
16.07.25	T 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
17.07.25	T 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
18.07.25	T 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
19.07.25	T 0.00000	-	-	0.000	0.000		-	-	0.00	*
Итого	0.07759	63.1	58.3	15.312	8.090	-0.029 7.251	-	-	28.89	

Тотч. пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
696,00ч = 28,89ч + 0,00ч + 0,00ч + 664,48ч + 2,59ч + 0,04ч

Т/С Система ЦО нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Tнар [час]
20-07-25 00:00	6563.81751	230954.739	191970.920	85097.78
21-06-25 00:00	6563.73992	230939.427	191962.830	85068.89
Итого	0.07759	15.312	8.090	28.89

Тобщ = 696,00ч

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

20.07.25 Подпись _____