

Теплоисточник ТЭЦ — ЦТП —

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 38483

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК «Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Белозерова, 9

за июль 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)
21.06	00	127145	119543	2862,767	25224	06262
19.07	24	127234	119681	2864,309	25755	06492
ИТОГО		88	137	1,542	531	230

ПУ № 95180

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

$Q = 0$ (Гкал)

м³

$Q_{(гвс)} = 11,569$ (Гкал)

м³

$V_{подп.} = 230$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

22 ИЮЛ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Махметов



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
21/06/25г.-19/07/25г.

Абонент:

Договор №:

Тип расходомера:

Адрес: Омская обл, Омск г, Белозерова ул, д. 9

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 0

Договорные расходы:

М сет. вода=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

Тхв= 5,00°С

Пределы измерений:

G под max = 72,00 м3/ч G под min = 0,48 м3/ч

G обр max = 72,00 м3/ч G обр min = 0,48 м3/ч

G3 max = _____м3/ч G min = _____м3/ч

Заводской номер 00095180

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=0 KC=0xP306 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС ч
21.06.2025	29,23	28,36	0,87	---	---	---	---	---	8,00	5,60	---	0	24 *
22.06.2025	27,17	26,73	0,44	---	---	---	---	---	8,00	5,60	---	0	24 *
23.06.2025	26,11	25,85	0,26	---	---	---	---	---	8,00	5,60	---	0	24 *
24.06.2025	24,94	24,65	0,29	---	---	---	---	---	8,00	5,60	---	0	24 *
25.06.2025	28,56	24,02	4,54	---	---	---	---	---	8,00	5,60	---	0	24 *
26.06.2025	48,00	25,10	22,90	---	---	---	---	---	8,00	5,60	---	0	24 *
27.06.2025	53,78	25,72	28,06	6,35	6,25	0,00	0,00	6,25	8,00	5,60	---	0	24 *
28.06.2025	50,16	25,90	24,26	11,74	11,60	0,00	0,00	11,60	8,00	5,60	0,174	11	13 *
29.06.2025	54,31	26,03	28,28	11,42	11,26	0,00	0,00	11,26	8,00	5,60	0,278	24	0 *
30.06.2025	41,35	25,50	15,85	3,48	3,46	0,00	0,00	3,46	8,00	5,60	0,317	24	0 *
01.07.2025	23,05	24,16	-1,11	0,85	0,85	0,00	0,00	0,85	8,00	5,60	0,053	24	0 *
02.07.2025	23,01	23,76	-0,75	0,37	0,37	0,00	0,00	0,37	8,00	5,60	0,000	24	0 *
03.07.2025	22,89	23,35	-0,46	0,51	0,51	0,01	0,01	0,50	8,00	5,60	0,000	23	1 *
04.07.2025	22,52	23,44	-0,92	1,74	1,74	0,00	0,00	1,74	8,00	5,60	0,000	24	0 *
05.07.2025	23,32	23,26	0,06	5,76	5,76	0,00	0,00	5,76	8,00	5,60	0,003	24	0 *
06.07.2025	32,82	23,35	9,47	11,31	11,27	0,00	0,00	11,27	8,00	5,60	0,105	24	0 *
07.07.2025	37,02	24,45	12,57	14,54	14,49	0,00	0,00	14,49	8,00	5,60	0,184	24	0 *
08.07.2025	43,40	24,16	19,24	14,70	14,57	0,00	0,00	14,57	8,00	5,60	0,282	24	0 *
09.07.2025	46,85	46,62	0,23	6,65	6,57	6,79	6,72	-0,15	8,00	5,60	0,146	24	0 *
10.07.2025	40,92	52,18	-11,26	0,00	0,00	12,45	12,27	-12,27	8,00	5,60	0,000	24	0 *
11.07.2025	39,13	51,99	-12,86	0,00	0,00	9,89	9,77	-9,77	8,00	5,60	0,000	17	7 *
12.07.2025	38,65	50,21	-11,56	0,00	0,00	14,31	14,14	-14,14	8,00	5,60	0,000	24	0 *
13.07.2025	39,46	52,73	-13,27	0,00	0,00	15,39	15,21	-15,21	8,00	5,60	0,000	24	0 *
14.07.2025	38,88	51,71	-12,83	0,00	0,00	13,64	13,46	-13,46	8,00	5,60	0,000	24	0 *
15.07.2025	39,23	52,23	-13,00	0,00	0,00	13,90	13,71	-13,71	8,00	5,60	0,000	24	0 *
16.07.2025	39,76	52,85	-13,09	0,00	0,00	13,21	13,02	-13,02	8,00	5,60	0,000	24	0 *
17.07.2025	40,01	53,36	-13,35	0,00	0,00	13,52	13,32	-13,32	8,00	5,60	0,000	24	0 *
18.07.2025	39,84	52,71	-12,87	0,00	0,00	13,77	13,58	-13,58	8,00	5,60	0,000	24	0 *
19.07.2025	38,35	50,44	-12,09	0,00	0,00	12,93	12,77	-12,77	8,00	5,60	0,000	24	0 *
Итого:				89,42	88,70	139,81	137,98	-49,28	8,00	5,60	1,542	531	165
Средние:	36,30	34,99	1,31										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/06/25 24:00	130648,47	127145,82	121348,45	119543,08	7602,74	2862,767	25 224	1 166
19/07/25 24:00	130737,89	127234,52	121488,26	119681,06	7553,46	2864,309	25 755	1 331
Итого:	89,42	88,70	139,81	137,98	-49,28	1,542	531	165

Период нормальной работы 531ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 165ч

Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации