

Теплоисточник ТЭЦ –

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= Гкал

Qмес= Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Малиновского, 19к1

за июль 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
19.06	00	35134	35508	892,412	3706	0	0
18.07	24	39259	39660	931,409	4413	0	0
ИТОГО		4125	4151	38,997	707	0	0

ПУ № 20129667

Q _Е =	
V _{подп.} =	0
V _{х.в.} =	0

Гкал

м³

м³

Q = 39,072 (Гкал)

Q_(гвс) = 0 (Гкал)

V_{подп.} = 0 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ (фамилия, имя, отчество) _____ подпись _____

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

22 ИЮЛ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Махметов



Организация _____ Номер договора _____
Адрес _____ Телефон _____
Тип теплосчетчика КМ-5-6И Версия 03.10 Номер теплосчетчика 102193
Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 19.06.2025 по 18.07.2025

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
19.06.25	1.328	162.2227	163.5391	-	0.00	1.3164	66.06	57.88	8.17	0.80	23.20	EDg
20.06.25	1.373	146.6758	147.8906	-	0.00	1.2148	67.73	58.37	9.35	0.00	24.00	
21.06.25	1.350	151.7695	152.9102	-	0.00	1.1406	65.25	56.36	8.89	0.00	24.00	
22.06.25	1.434	151.0781	152.0078	-	0.00	0.9297	64.56	55.07	9.49	0.00	24.00	
23.06.25	1.383	160.1719	161.1211	-	0.00	0.9492	64.68	56.05	8.63	0.00	24.00	
24.06.25	1.479	165.7109	166.7422	-	0.00	1.0313	66.66	57.74	8.92	0.52	23.48	D
25.06.25	1.518	169.4609	170.8555	-	0.00	1.3945	67.06	58.11	8.95	0.00	24.00	
26.06.25	0.635	68.1289	68.5938	-	0.00	0.4648	61.03	51.70	9.33	6.00	18.00	Dg
27.06.25	0.063	3.9688	3.8945	0.0742	0.00	-	30.62	14.62	16.00	0.19	23.81	g
28.06.25	0.105	6.3945	6.3242	0.0703	0.00	-	29.48	13.08	16.40	0.13	23.87	g
29.06.25	0.113	7.3555	7.3008	0.0547	0.00	-	29.81	14.41	15.40	0.00	24.00	
30.06.25	0.850	88.7344	89.0352	-	0.00	0.3008	61.07	51.49	9.58	2.92	21.08	D
01.07.25	1.560	170.4844	170.8555	-	0.00	0.3711	63.25	54.10	9.15	0.00	24.00	
02.07.25	1.533	170.3555	170.6484	-	0.00	0.2930	64.55	55.56	8.99	0.00	24.00	
03.07.25	1.456	167.1680	167.5664	-	0.00	0.3984	65.64	56.93	8.71	0.00	24.00	
04.07.25	1.415	169.0117	169.4258	-	0.00	0.4141	61.47	53.10	8.37	0.00	24.00	
05.07.25	1.490	168.7500	169.1641	-	0.00	0.4141	60.04	51.21	8.83	0.00	24.00	
06.07.25	1.538	169.2578	169.8867	-	0.00	0.6289	58.75	49.66	9.09	0.00	24.00	
07.07.25	1.486	162.0508	162.6445	-	0.00	0.5938	59.72	50.55	9.17	0.00	24.00	
08.07.25	1.482	149.0391	149.2461	-	0.00	0.2070	61.80	51.86	9.95	0.00	24.00	
09.07.25	1.439	135.5898	136.3359	-	0.00	0.7461	62.81	52.20	10.61	2.19	21.81	g
10.07.25	1.507	146.8281	148.4336	-	0.00	1.6055	61.28	51.01	10.27	0.00	24.00	
11.07.25	1.542	151.7617	153.4063	-	0.00	1.6445	60.71	50.54	10.17	0.00	24.00	
12.07.25	1.597	155.6094	157.3047	-	0.00	1.6953	60.29	50.02	10.27	0.00	24.00	
13.07.25	1.594	155.7422	157.3711	-	0.00	1.6289	59.92	49.68	10.24	0.00	24.00	
14.07.25	1.592	152.0117	153.4766	-	0.00	1.4648	59.73	49.25	10.48	0.00	24.00	
15.07.25	1.552	152.2813	153.5938	-	0.00	1.3125	61.30	51.10	10.19	0.00	24.00	
16.07.25	1.540	155.9648	157.2695	-	0.00	1.3047	62.64	52.77	9.88	0.00	24.00	
17.07.25	1.523	154.9922	156.2734	-	0.00	1.2813	62.05	52.22	9.83	0.00	24.00	
18.07.25	1.521	156.9922	158.3242	-	0.00	1.3320	61.76	52.07	9.69	0.00	24.00	
Итого	38.997	4125.5625	4151.4414	0.1992	0.00	26.0781	62.59	53.14	9.45	12.76	707.24	12.76

Показания интеграторов КМ-5						
Дата Время		Q	M1	M2	Vi	Тр
18.07.25 24:00		931.409	39259.92	39660.01	0.00	4413.50
19.06.25 00:00		892.412	35134.36	35508.57	0.00	3706.26
Итого		38.997	4125.56	4151.44	0.00	707.24

+0,025

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 707.24 час.
Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.003 час.
Период t1-t2 < min (D) 10.112 час. Период G<min (g) 2.642 час.
Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация _____ Номер договора _____
 Адрес _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-6И Версия 03.10 Номер теплосчетчика 1102193
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 19.06.2025 по 18.07.2025

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час			Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
19.06.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	Е
20.06.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
21.06.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
22.06.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
23.06.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
24.06.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
25.06.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
26.06.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
27.06.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
28.06.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
29.06.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
30.06.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
01.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
02.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
03.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
04.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
05.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
06.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
07.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
08.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
09.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
10.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
11.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
12.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
13.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
14.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
15.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
16.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
17.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
18.07.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
Итого	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
18.07.25	24:00	0.000	0.00	0.00	0.00	4770.68
19.06.25	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	4050.68
Итого		0.000	0.00	0.00	0.00	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 720.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.002 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель _____ Представитель теплоснабжающей
 абонента _____ организации _____