

Теплоисточник ТЭЦ – 5 ЦТП - _____
Система 2-х трубная
ГВС закрытая
(открытая, закрытая)
Т.вычислитель ТВ-7
(наименование и схема подключения)

Договор № 44335

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ТСн «На Омской.77/2»

(наименование,

объект,

адрес)

г.Омск, ул. Омская, 77к2

за июль 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя по подпитке	Показания счётчика ГВС (тн)	Количество теплоты ГВС (Гкал)
25.06	00	3618	3635	15,353	532	10,490	0	0
23.07	24	6082	61000	41,769	1225	10,490	0	0
ИТОГО		2463	2464	26,417	693	0	0	0

ПУ № 16040314

$Q_E =$		Гкал	$Q =$	26,517	(Гкал)
$V_{подп.} =$		м ³	$Q_{гвс} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	0	м ³	$V_{подп.} =$	0	(м ³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О. _____
подпись _____

Ответственный исполнитель ООО «Теплотехник» телефон _____
(должность)
Ф.И.О. Цветаев Сергей Владимирович подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

24 ИЮЛ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ
Иванькин А.А. _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: Омская 77/2

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 16040314, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=1, ФРТ=0 КСН=0x1825

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.06.25 23	76.39	66.98	9.42	6.83	4.33	---	99.442	99.250	0.000	96.892	97.233	-0.340	0.918	24	0	
26.06.25 23	77.48	67.75	9.74	6.85	4.37	---	97.580	97.410	0.000	95.017	95.389	-0.371	0.931	24	0	
27.06.25 23	78.22	68.24	9.99	6.98	4.36	---	94.890	94.688	0.000	92.350	92.696	-0.347	0.928	24	0	
28.06.25 23	77.95	68.04	9.91	6.98	4.51	---	93.120	92.840	0.000	90.644	90.899	-0.255	0.904	24	0	
29.06.25 23	77.66	67.67	9.99	6.91	4.39	---	92.555	92.355	0.000	90.107	90.442	-0.335	0.906	24	0	
30.06.25 23	76.23	65.14	11.09	6.46	4.72	---	85.743	85.323	0.000	83.549	83.675	-0.126	0.930	24	0	
01.07.25 23	70.96	59.60	11.36	5.40	4.64	---	77.923	77.465	0.000	76.165	76.199	-0.035	0.867	24	0	
02.07.25 23	70.02	59.17	10.85	5.38	4.65	---	81.135	80.673	0.000	79.351	79.372	-0.021	0.863	24	0	
03.07.25 23	71.27	60.90	10.37	5.81	4.86	---	80.488	80.092	0.000	78.662	78.732	-0.070	0.817	24	0	
04.07.25 23	71.20	60.58	10.62	6.26 <	5.32 <	---	67.660 !	67.255 !	0.000	66.127 !	66.121 !	0.006	0.704	21	3	*
05.07.25 23	70.82	60.31	10.51	6.26	5.39	---	81.357	80.808	0.000	79.532	79.459	0.073	0.838	24	0	
06.07.25 23	70.01	59.07	10.94	6.22	5.45	---	83.077	82.603	0.000	81.254	81.278	-0.024	0.890	24	0	
07.07.25 23	68.97	57.86	11.11	6.16	5.48	---	77.695	77.190	0.000	76.033	75.994	0.039	0.846	24	0	
08.07.25 23	69.91	58.66	11.26	6.24	5.54	---	79.490	78.885	0.000	77.749	77.640	0.108	0.877	24	0	
09.07.25 23	69.97	59.34	10.62	6.30	5.44	---	86.353	85.795	0.000	84.460	84.405	0.055	0.899	24	0	
10.07.25 23	70.80	60.25	10.55	6.41	5.48	---	85.785	85.230	0.000	83.865	83.813	0.052	0.887	24	0	
11.07.25 23	70.02	57.07	12.95	6.24	5.74	---	70.813	70.257	0.000	69.260	69.203	0.057	0.898	24	0	
12.07.25 23	67.15	54.09	13.06	6.16	5.72	---	71.743	71.162	0.000	70.283	70.198	0.085	0.919	24	0	
13.07.25 23	70.45	56.10	14.35	6.18	5.73	---	72.865	72.217	0.000	71.244	71.169	0.075	1.023	24	0	
14.07.25 23	73.44	59.29	14.15	6.10	5.53	---	67.728	67.065	0.000	66.106	65.982	0.124	0.937	24	0	
15.07.25 23	70.92	57.98	12.94	6.20	5.62	---	73.037	72.408	0.000	71.397	71.289	0.108	0.925	24	0	
16.07.25 23	69.34	57.78	11.56	6.05	5.33	---	85.400	84.830	0.000	83.555	83.521	0.034	0.968	24	0	
17.07.25 23	71.36	62.15	9.21	6.02	4.51	---	102.743	102.275	0.000	100.409	100.467	-0.058	0.928	24	0	
18.07.25 23	71.44	62.50	8.94	6.12	4.47	---	106.478	106.040	0.000	104.055	104.143	-0.088	0.935	24	0	
19.07.25 23	71.21	61.87	9.33	6.10	4.52	---	106.520	106.015	0.000	104.107	104.156	-0.049	0.976	24	0	
20.07.25 23	72.19	62.69	9.50	6.23	4.50	---	103.397	102.955	0.000	101.001	101.105	-0.103	0.963	24	0	
21.07.25 23	72.75	62.96	9.79	6.25	4.56	---	102.783	102.195	0.000	100.364	100.347	0.017	0.986	24	0	
22.07.25 23	72.54	62.26	10.28	6.09	4.58	---	95.145	94.370	0.000	92.922	92.692	0.231	0.959	24	0	
23.07.25 23	72.48	62.27	10.20	6.03	4.54	---	99.692	99.037	0.000	97.368	97.277	0.091	0.997	24	0	
Итого/Средн	72.34	61.66	10.69	6.25	4.98	---	2522.635	2508.688	0.000	2463.827	2464.895	-1.068	26.417	693	3	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.06.25 23	3718.620	3727.785	10.490	3618.257	3635.805	-17.548	15.353	532	9
23.07.25 23	6241.255	6236.473	10.490	6082.084	6100.700	-18.616	41.769	1225	12
Итого	2522.635	2508.688	0.000	2463.827	2464.895	-1.068	26.417	693	3

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

+ 0,100 Гкал

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: Омская 77/2

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 16040314, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x1825

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.06.25 23	42.40	0.34	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
26.06.25 23	42.26	0.33	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
27.06.25 23	41.50	0.33	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
28.06.25 23	43.04	0.35	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
29.06.25 23	42.84	0.35	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
30.06.25 23	43.04	0.36	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
01.07.25 23	42.30	0.34	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
02.07.25 23	42.16	0.33	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
03.07.25 23	42.75	0.34	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
04.07.25 23	42.28	0.53 <	0.000 !	0.000 !	5.00	6.00	0.000	21	3	*
05.07.25 23	41.78	0.34	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
06.07.25 23	41.36	0.34	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
07.07.25 23	41.30	0.33	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
08.07.25 23	41.31	0.32	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
09.07.25 23	41.36	0.32	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
10.07.25 23	41.73	0.33	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
11.07.25 23	41.09	0.32	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
12.07.25 23	39.35	0.31	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
13.07.25 23	38.86	0.30	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
14.07.25 23	40.50	0.32	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
15.07.25 23	41.06	0.33	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
16.07.25 23	40.46	0.32	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
17.07.25 23	41.59	0.33	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
18.07.25 23	41.57	0.33	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
19.07.25 23	40.68	0.33	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
20.07.25 23	40.76	0.32	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
21.07.25 23	41.36	0.32	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
22.07.25 23	40.83	0.31	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
23.07.25 23	38.47	0.30	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	41.38	0.34	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	693	3	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.06.25 23	0.005	0.005	0.000	537	4
23.07.25 23	0.005	0.005	0.000	1230	7
Итого	0.000	0.000	0.000	693	3

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации