

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Qгод= 0,594 Гкал

Qмес= 0,369 Гкал

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

22 ИЮЛ 2025

Договор № 3-38483

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Махметов

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Заозерная, 15 к.1

за июль 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.06	00	30753	28734	911,619	6449	1965,489	138,392
18.07	24	31208	29195	923,122	7146	1965,489	138,392
ИТОГО		454	461	11,503	697	0	0

ПУ № 20129667

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

$Q = 11,883$ (Гкал)

м³

$Q_{(гвс)} = 0$ (Гкал)

м³

$V_{подп.} = 0$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/06/25г.-18/07/25г.

Абонент: Заозерная 15/1

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129667, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x2125

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Pж кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.25 23	69.57	42.26	27.31	4.27	3.23	11.745 <	11.792 <	11.487 <	11.691 <	-0.204	0.00	4.00	0.314	24	0	*
20.06.25 23	69.76	42.37	27.39	3.86	2.97	11.790 <	11.823 <	11.531 <	11.720 <	-0.189	0.00	4.00	0.316	24	0	*
21.06.25 23	69.86	45.93	23.93	3.50	2.59	14.660 <	14.682 <	14.337 <	14.530 <	-0.193	0.00	4.00	0.343	24	0	*
22.06.25 23	70.92	38.67	32.24	3.38	2.49	12.517 <	12.488 <	12.235 <	12.398 <	-0.163	0.00	4.00	0.395	24	0	*
23.06.25 23	70.92	39.03	31.89 <	3.47	2.48	13.313 <	13.315 <	11.873 <	12.059 <	-0.186	0.00	4.00	0.379	23	1	*
24.06.25 23	70.55	41.19	29.36	3.60	2.51	13.583 <	13.610 <	13.278 <	13.496 <	-0.218	0.00	4.00	0.390	24	0	*
25.06.25 23	72.23	36.64	35.59	3.69	2.58	11.195 <	11.250 <	10.933 <	11.178 <	-0.244	0.00	4.00	0.389	24	0	*
26.06.25 23	70.70	40.95	29.75	3.66	2.55	13.420 <	13.440 <	13.118 <	13.331 <	-0.213	0.00	4.00	0.391	24	0	*
27.06.25 23	71.16	39.24	31.92	3.76	2.57	13.068 <	13.145 <	12.770 <	13.045 <	-0.275	0.00	4.00	0.408	24	0	*
28.06.25 23	68.73	42.46	26.28 <	3.75	2.60	30.510	30.450	14.824	14.969	-0.145	0.00	4.00	0.390	19	5	*
29.06.25 23	70.76	40.52	30.24	3.70	2.58	13.720 <	13.727 <	13.411 <	13.618 <	-0.207	0.00	4.00	0.406	24	0	*
30.06.25 23	70.76	40.67	30.09	3.74	2.60	13.745 <	13.730 <	13.436 <	13.619 <	-0.183	0.00	4.00	0.404	24	0	*
01.07.25 23	70.27	42.37	27.90	3.64	2.60	13.748 <	13.738 <	13.442 <	13.618 <	-0.176	0.00	4.00	0.375	24	0	*
02.07.25 23	71.30	39.78	31.52	3.70	2.62	12.752 <	12.765 <	12.462 <	12.667 <	-0.205	0.00	4.00	0.393	24	0	*
03.07.25 23	71.69	37.01	34.68	3.74	2.68	11.642 <	11.630 <	11.374 <	11.553 <	-0.179	0.00	4.00	0.395	24	0	*
04.07.25 23	67.91	54.11	13.81	3.82	2.88	28.077 <	28.040 <	27.491 <	27.649 <	-0.158	0.00	4.00	0.380	24	0	*
05.07.25 23	67.94	47.49	20.45 <	3.82	2.90	21.198	21.305	19.404	19.709	-0.305	0.00	4.00	0.397	23	1	*
06.07.25 23	67.52	53.52	14.00 <	3.71	2.87	36.522	36.533	25.944	26.163	-0.218	0.00	4.00	0.364	20	4	*
07.07.25 23	68.07	48.97	19.09	3.69	2.89	21.493	21.523	21.042	21.276	-0.233	0.00	4.00	0.402	24	0	
08.07.25 23	69.20	45.65	23.55	4.00 <	3.17 <	12.637 !	12.670 !	12.365 !	12.542 !	-0.177	0.00	4.00	0.291	20	4	*
09.07.25 23	69.45	40.05	29.40	3.72	2.97	12.927 <	12.873 <	12.646 <	12.776 <	-0.129	0.00	4.00	0.372	24	0	*
10.07.25 23	69.22	42.25	26.97 <	3.67	3.01	14.938 <	14.922 <	13.585 <	13.751 <	-0.167	0.00	4.00	0.367	23	1	*
11.07.25 23	68.70	45.17	23.52 <	3.68	2.98	18.050	18.108	16.689	16.939	-0.250	0.00	4.00	0.393	23	1	*
12.07.25 23	68.07	47.01	21.06	3.70	2.99	20.240	20.310	19.815	20.098	-0.283	0.00	4.00	0.418	24	0	
13.07.25 23	68.39	46.32	22.07 <	3.68	2.98	22.343	22.410	19.334	19.609	-0.275	0.00	4.00	0.427	22	2	*
14.07.25 23	68.01	45.55	22.45 <	3.65	2.97	21.462	21.523	18.448	18.706	-0.258	0.00	4.00	0.414	22	2	*
15.07.25 23	69.36	43.41	25.95	3.70	2.93	16.735 <	16.760	16.372 <	16.605	-0.234	0.00	4.00	0.425	24	0	*
16.07.25 23	70.20	41.94	28.25	3.75	2.89	14.540 <	14.620 <	14.218 <	14.494 <	-0.276	0.00	4.00	0.402	24	0	*
17.07.25 23	69.64	41.24	28.40 <	3.73	2.87	15.102 <	15.167 <	13.696 <	13.950 <	-0.254	0.00	4.00	0.389	23	1	*
18.07.25 23	69.26	41.31	27.95 <	3.79	2.90	14.655 <	14.755 <	13.394 <	13.676 <	-0.282	0.00	4.00	0.375	23	1	*
Итого/Средн	69.40	44.14	25.27	3.72	2.80	502.327	503.103	454.954	461.433	-6.479	0.00	4.00	11.503	697	23	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.06.25 23	31784.460	29235.822	30753.160	28734.395	2018.765	911.619	6449	90
18.07.25 23	32286.788	29738.925	31208.114	29195.828	2012.285	923.122	7146	113
Итого	502.327	503.102	454.954	461.433	-6.479	11.503	697	23

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

10,380

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/06/25г.-18/07/25г.

Абонент: Заозерная 15/1

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 20129667, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x2125

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.25 23	35.26	6.50	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
20.06.25 23	35.64	5.57	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.06.25 23	35.46	4.35	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.06.25 23	35.29	3.84	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.06.25 23	35.34	4.15	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.06.25 23	34.60	2.94	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.06.25 23	34.61	3.83	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.06.25 23	34.97	4.61	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.06.25 23	35.03	4.49	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.06.25 23	36.23	6.34 >	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
29.06.25 23	36.10	5.42	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.06.25 23	36.03	5.55	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.07.25 23	36.32	4.99 >	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
02.07.25 23	36.23	4.55	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.07.25 23	36.29	4.19	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.07.25 23	37.47	7.16 >	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
05.07.25 23	37.45	5.21	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.07.25 23	37.72	6.66	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.07.25 23	37.28	3.50	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.07.25 23	36.56	2.82 <	0.000 !	0.000 !	5.00	3.00	0.000	20	4	*
09.07.25 23	36.21	2.32	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.07.25 23	36.28	3.71	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.07.25 23	36.74	5.29	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.07.25 23	36.22	3.81	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.07.25 23	36.03	3.97	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.07.25 23	35.95	3.83	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.07.25 23	35.78	3.24	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.07.25 23	35.76	3.93	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.07.25 23	36.14	4.30 >	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
18.07.25 23	36.08	4.42	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	36.04	4.52	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	716	4	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.06.25 23	1965.489	1913.571	138.392	6521	18
18.07.25 23	1965.489	1913.571	138.392	7237	22
Итого	0.000	0.000	0.000	716	4

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____