

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,802 Гкал

Qмес= 0,650 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 49

за июнь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество теплотенергии ГВС (ГКал)
20.05	00	114888	105324	3576,253	11977	14763,721	936,567
20.06	24	114889	105326	3576,253	12004	15301,921	960,941
ИТОГО		1	2	0	27	538,200	24,375

ПУ № 22-182031

$Q_E =$		Гкал	$Q =$	0	(Гкал)
$V_{подп.} =$		м³	$Q_{гвс} =$	24,375	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	0	м³	$V_{подп.} =$	538,200	(м³)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

24.06.2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.

Руководитель



Должность, Ф.И.О.

Телефон

подпись

Ответственный исполнитель

(должность)

телефон

Ф.И.О

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/05/25г.-20/06/25г.

Абонент: 2 Поселковая 49

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 280.00 м3/ч G1 min = 1.87 м3/ч

G2 max = 280.00 м3/ч G2 min = 1.87 м3/ч

Серийный номер 22182031, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х258С

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.05.25 23	40.57	50.44	-9.86 <	4.35	4.24	11.270 <	35.100 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
21.05.25 23	40.88	52.12	-11.24 <	4.21	4.10	11.940 <	37.900 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
22.05.25 23	43.51	53.27	-9.76 <	4.00	3.89	10.350 <	35.070 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
23.05.25 23	41.33	53.25	-11.91 <	3.56	3.45	8.980 <	28.730 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
24.05.25 23	46.08	55.07	-9.00 <	3.00	2.88	13.510 <	32.360 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
25.05.25 23	46.24	54.96	-8.72 <	2.88	2.76	11.840 <	34.310 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
26.05.25 23	41.74	53.23	-11.49 <	2.77	2.66	10.190 <	30.190 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
27.05.25 23	40.96	50.31	-9.36 <	2.44	2.35	26.280 <	45.950 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
28.05.25 23	39.74	52.57	-12.84 <	3.16	3.06	13.790 <	30.730 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
29.05.25 23	39.16	53.11	-13.95 <	3.17	3.05	10.030 <	29.000 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
30.05.25 23	41.82	54.24	-12.41 <	3.17	3.05	9.150 <	31.600 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
31.05.25 23	40.38	54.77	-14.39 <	3.15	3.03	7.620 <	28.390 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
01.06.25 23	42.25	56.42	-14.17 <	2.85	2.72	8.020 <	29.860 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
02.06.25 23	43.05	57.52	-14.47 <	2.61	2.49	8.650 <	30.190 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
03.06.25 23	34.15	39.67	-5.52 <	1.36	1.33	6.020 <	9.720 <	0.000 <	0.000 <	0.000	0.00	4.00	0.000 <	5	19	*
04.06.25 23	21.35	21.61	-0.27 <	0.00	0.00	12.530 <	0.090 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
05.06.25 23	20.54	20.42	0.12 <	0.00	0.00	12.460 <	0.000	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
06.06.25 23	19.94	19.77	0.17 <	0.00	0.00	9.990 <	0.000	0.290 <	0.000	0.290	0.00	4.00	0.000	3	21	*
07.06.25 23	19.34	19.19	0.15 <	0.00	0.00	9.920 <	0.000	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
08.06.25 23	18.42	18.25	0.17 <	0.00	0.00	10.210 <	0.770 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
09.06.25 23	18.35	18.16	0.19 <	0.00	3.19	8.940 <	0.000	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
10.06.25 23	19.28	19.03	0.25 <	0.00	4.37	6.200 <	0.000	0.430 <	0.000	0.430	0.00	4.00	0.000	7	17	*
11.06.25 23	19.49	19.25	0.23 <	0.00	3.69	8.450 <	0.040 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
12.06.25 23	19.51	19.29	0.22 <	0.00	3.21	8.910 <	0.000	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
13.06.25 23	19.82	19.58	0.24 <	0.00	2.95	8.450 <	0.000	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
14.06.25 23	21.86	21.61	0.25 <	0.00	2.93	8.260 <	0.000	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
15.06.25 23	23.08	22.87	0.21 <	0.00	2.60	7.620 <	0.000	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
16.06.25 23	22.75	22.51	0.24 <	0.04	2.74	7.350 <	0.000	0.210 <	0.000	0.210	0.00	4.00	0.000	4	20	*
17.06.25 23	22.70	33.95	-11.24 <	1.99	3.54	108.280 <	23.850 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
18.06.25 23	23.60	49.40	-25.80 <	3.69	4.06	0.000	28.850 <	0.000	0.447 <	-0.447	0.00	4.00	0.000	3	21	*
19.06.25 23	28.25	57.91	-29.65 <	3.56	3.89	0.000	25.840 <	0.000	0.365 <	-0.365	0.00	4.00	0.000	3	21	*
20.06.25 23	28.98	58.82	-29.84 <	3.39	3.69	0.000	23.010 <	0.000	0.512 <	-0.512	0.00	4.00	0.000	2	22	*
Итого/Средн	20.27	20.05	0.22	1.86	2.69	395.210	571.550	0.929	1.324	-0.395	0.00	4.00	0.000	27	741	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.05.25 23	118361.640	108158.900	114888.806	105324.952	9563.854	3576.253	11977	1092
20.06.25 23	118756.850	108730.450	114889.735	105326.277	9563.459	3576.253	12004	1833
Итого	395.210	571.550	0.929	1.324	-0.395	0.000	27	741

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/05/25г.-20/06/25г.

Абонент: 2 Поселковая 49

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 22182031, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x258C

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.05.25 23	48.10	0.06	35.158 <	34.773 <	5.00	5.00	1.495	24	0	*
21.05.25 23	50.62	0.09	34.674 <	34.252 <	5.00	5.00	1.559	24	0	*
22.05.25 23	51.28	0.10	33.823 <	33.402 <	5.00	5.00	1.542	24	0	*
23.05.25 23	50.08	0.04	29.682 <	29.330 <	5.00	5.00	1.319	24	0	*
24.05.25 23	52.67	0.13	27.296 <	26.937 <	5.00	5.00	1.281	24	0	*
25.05.25 23	53.46	0.07	29.208 <	28.815 <	5.00	5.00	1.393	24	0	*
26.05.25 23	50.77	0.02	28.152 <	27.808 <	5.00	5.00	1.269	24	0	*
27.05.25 23	48.25	0.01	23.261 <	23.003 <	5.00	5.00	0.992	24	0	*
28.05.25 23	48.88	0.00	32.330 <	31.964 <	5.00	5.00	1.399	24	0	*
29.05.25 23	48.80	0.02	30.984 <	30.634 <	5.00	5.00	1.338	24	0	*
30.05.25 23	50.01	0.06	30.468	30.108	5.00	5.00	1.351	24	0	
31.05.25 23	50.64	0.14	27.626 <	27.290 <	5.00	5.00	1.242	24	0	*
01.06.25 23	53.34	0.88	31.900 <	31.474 <	5.00	5.00	1.518	24	0	*
02.06.25 23	53.97	1.46	33.664	33.206	5.00	5.00	1.624	24	0	
03.06.25 23	47.91	0.02	10.200 <	10.089 <	5.00	5.00	0.432	24	0	*
04.06.25 23	25.07	0.00	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	
05.06.25 23	23.65	0.00	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	
06.06.25 23	22.88	0.00	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	
07.06.25 23	22.28	0.00	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	
08.06.25 23	21.30	0.00	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	
09.06.25 23	20.79	0.00	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	
10.06.25 23	20.73	0.00	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	
11.06.25 23	20.80	0.00	0.004 <	0.004 <	5.00	5.00	0.000	24	0	*
12.06.25 23	21.13	0.00	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	
13.06.25 23	21.66	0.00	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	
14.06.25 23	23.75	0.00	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	
15.06.25 23	25.22	0.00	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	
16.06.25 23	24.93	0.00	0.000	0.000	5.00	5.00	0.000	24	0	
17.06.25 23	43.51	0.09	22.673	22.467	5.00	5.00	0.863	24	0	
18.06.25 23	49.63	0.23	28.546	28.211	5.00	5.00	1.256	24	0	
19.06.25 23	57.48	0.90	25.661 <	25.265 <	5.00	5.00	1.324	24	0	*
20.06.25 23	57.44	0.94	22.890	22.536	5.00	5.00	1.180	24	0	
Итого/Средн	50.97	0.16	538.200	531.569	5.00	5.00	24.375	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.05.25 23	14763.721	14431.787	936.567	12997	72
20.06.25 23	15301.921	14963.357	960.941	13765	72
Итого	538.200	531.569	24.375	768	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____