

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,228 Гкал

Qмес= 0,261 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 20 Партьезда, 52

за июнь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
20.05	00	16784	16227	418,765	6626	1169,068	60,876
18.06	24	16999	16355	424,054	7133	1262,368	65,775
ИТОГО		215	128	5,289	507	93,300	4,899

ПУ № 19080436

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	0
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

$Q = 28450$ (Гкал)

м³

$Q_{гвс} = 4,899$ (Гкал)

м³

$V_{подп.} = 93,300$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Телефон _____

Должность, Ф.И.О. _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветасов О.В.

подпись _____

(фамилия, имя, отчество)
Отдел приборов учёта тепловой энергии

24 ИЮН 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Семенухин В.Н.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/05/25г.-18/06/25г.

Абонент:ж/д 20 Партсъезда 52

Адрес: _____

Договор N:000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

М сет.воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 19080436, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0xE763

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	КС
20.05.25 23	67.43	46.78	20.66	6.13	5.16	22.991	23.057	22.519	22.825	-0.306	0.00	4.00	0.466	24	0	
21.05.25 23	68.17	46.49	21.69	6.08	5.04	21.380 <	21.465 <	20.931 <	21.252 <	-0.320	0.00	4.00	0.454	24	0	*
22.05.25 23	71.64	55.30	16.34 <	5.90	4.85	56.150 <	56.304 <	28.713 <	29.020 <	-0.307	0.00	4.00	0.470	21	3	*
23.05.25 23	65.51	41.31	24.19	6.10	5.59	15.989 <	16.101 <	15.677 <	15.974 <	-0.297	0.00	4.00	0.379	24	0	*
24.05.25 23	61.93	44.50	17.43	6.26	6.33	17.564 <	17.632 <	17.256 <	17.473 <	-0.216	0.00	4.00	0.301	24	0	*
25.05.25 23	60.27	41.25	19.02	6.08	6.15	17.231	17.310	16.943	17.176	-0.233	0.00	4.00	0.322	24	0	
26.05.25 23	58.48	34.31	24.17	5.89	5.97	13.874 <	4.524	13.654 <	4.481	9.173	0.00	4.00	0.330	24	0	*
27.05.25 23	59.63	26.42	33.21	5.89	5.98	9.449 <	0.000	9.295 <	0.000	9.295	0.00	4.00	0.308	24	0	*
28.05.25 23	60.10	26.13	33.97	5.76	5.85	8.921 <	0.000	8.773 <	0.000	8.773	0.00	4.00	0.298	24	0	*
29.05.25 23	61.03	26.11	34.92	5.80	5.87	9.172 <	0.000	9.016 <	0.000	9.016	0.00	4.00	0.315	24	0	*
30.05.25 23	61.28	26.45	34.84	5.93	5.99	8.623 <	0.000	8.474 <	0.000	8.474	0.00	4.00	0.295	24	0	*
31.05.25 23	61.77	26.84	34.93	5.94	5.98	8.089 <	0.000	7.948 <	0.000	7.948	0.00	4.00	0.277	24	0	*
01.06.25 23	63.10	27.25	35.85	5.97	6.03	9.185 <	0.000	9.018 <	0.000	9.018	0.00	4.00	0.323	24	0	*
02.06.25 23	54.96	27.46	27.50	5.89	5.88	10.869 <	0.000	10.716 <	0.000	10.716	0.00	4.00	0.294	24	0	*
03.06.25 23	41.34	26.80	14.54 <	7.96 <	5.41 <	2.961 <!	0.000 !	2.938 <!	0.000 !	2.938	0.00	4.00	0.043	9	15	*
04.06.25 23	24.35	24.46	-0.11 <	9.00 <	5.00 <	---	---	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
05.06.25 23	23.54	23.70	-0.16 <	9.00 <	5.00 <	---	---	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
06.06.25 23	22.88	21.94	0.94 <	8.80 <	4.97 <	---	---	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
07.06.25 23	22.48	22.56	-0.08 <	9.00 <	5.00 <	---	---	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
08.06.25 23	21.99	22.11	-0.12 <	9.00 <	5.00 <	---	---	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
09.06.25 23	21.62	21.70	-0.08 <	8.87 <	5.05 <	---	---	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
10.06.25 23	21.40	21.61	-0.21 <	9.00 <	5.00 <	---	---	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
11.06.25 23	21.36	21.55	-0.19 <	6.86 <	4.39 <	0.000 !	0.000 !	0.000 !	0.000 !	0.000	0.00	4.00	0.000	8	16	*
12.06.25 23	21.55	21.73	-0.18	3.12	3.22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
13.06.25 23	21.66	21.81	-0.15	2.90	3.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
14.06.25 23	21.85	21.97	-0.12	2.75	2.85	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
15.06.25 23	21.94	22.03	-0.08 <	2.90 <	2.82 <	0.000 !	0.000 !	0.000 !	0.000 !	0.000	0.00	4.00	0.000	21	3	*
16.06.25 23	22.02	22.09	-0.07	2.52	2.61	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
17.06.25 23	60.60	30.45	30.15 <	4.67	4.76	4.169 <	3.306 <	4.096 <	0.210 <	3.886	0.00	4.00	0.123	16	8	*
18.06.25 23	58.15	26.28	31.87	5.83	5.93	9.290 <	0.000	9.145 <	0.000	9.145	0.00	4.00	0.291	24	0	*
Итого/Средн	63.31	38.72	24.59	6.19	5.02	245.906	159.700	215.115	128.410	86.705	0.00	4.00	5.289	507	213	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.05.25 23	18243.728	17413.246	16784.648	16227.028	557.621	418.765	6626	1781
18.06.25 23	18489.634	17572.946	16999.763	16355.438	644.325	424.054	7133	1994
Итого	245.906	159.700	215.115	128.410	86.705	5.289	507	213

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/05/25г.-18/06/25г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 52

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19080436, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xE763

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.05.25 23	29.19	4.43	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.05.25 23	29.30	4.51	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.05.25 23	29.67	4.43	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.05.25 23	29.28	4.53	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.05.25 23	27.94	4.56	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.05.25 23	27.06	4.32	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.05.25 23	59.40	5.63	9.463	9.309	5.00	3.00	0.507	24	0	
27.05.25 23	58.90	5.97	9.560 <	9.407 <	5.00	3.00	0.507	24	0	*
28.05.25 23	59.29	5.85	9.115 <	8.967 <	5.00	3.00	0.487	24	0	*
29.05.25 23	60.23	5.88	9.367 <	9.211 <	5.00	3.00	0.509	24	0	*
30.05.25 23	60.47	6.01	8.826 <	8.678 <	5.00	3.00	0.482	24	0	*
31.05.25 23	60.94	6.02	8.285 <	8.144 <	5.00	3.00	0.456	24	0	*
01.06.25 23	62.31	6.05	9.375 <	9.209 <	5.00	3.00	0.528	24	0	*
02.06.25 23	54.47	5.98	10.932 <	10.781 <	5.00	3.00	0.534	24	0	*
03.06.25 23	41.00	6.74 <	2.931 <!	2.909 <!	5.00	3.00	0.105	9	15	*
04.06.25 23	24.32	7.00 <	--- !	--- !	5.00	3.00	---	0	24	*
05.06.25 23	23.63	7.00 <	--- !	--- !	5.00	3.00	---	0	24	*
06.06.25 23	23.11	6.75 <	--- !	--- !	5.00	3.00	---	0	24	*
07.06.25 23	22.71	7.00 <	--- !	--- !	5.00	3.00	---	0	24	*
08.06.25 23	22.17	7.00 <	--- !	--- !	5.00	3.00	---	0	24	*
09.06.25 23	21.85	6.75 <	--- !	--- !	5.00	3.00	---	0	24	*
10.06.25 23	21.66	7.00 <	--- !	--- !	5.00	3.00	---	0	24	*
11.06.25 23	21.66	4.72 <	0.000 !	0.000 !	5.00	3.00	0.000	8	16	*
12.06.25 23	21.92	0.94	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.06.25 23	21.99	0.90	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.06.25 23	22.16	0.90	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.06.25 23	22.20	1.09 <	0.000 !	0.000 !	5.00	3.00	0.000	21	3	*
16.06.25 23	22.27	0.88	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.06.25 23	45.06	3.68	7.405 <	7.327 <	5.00	3.00	0.294	24	0	*
18.06.25 23	57.31	5.91	9.502 <	9.357 <	5.00	3.00	0.490	24	0	*
Итого/Средн	57.46	4.95	94.759	93.300	5.00	3.00	4.899	518	202	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.05.25 23	1187.300	1169.068	60.876	8237	170
18.06.25 23	1282.059	1262.368	65.775	8755	372
Итого	94.759	93.300	4.899	518	202

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____