

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х грубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Qгод= 0,3073 Гкал

Qмес= 0,352 Гкал

АО «Омск ГТС»
ОП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

25 ИЮН 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Капуста И.Е.

Договор № 3-38483

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 44

за июнь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
03-16.06.		Плановое отключение гвс					
16.06	00	81	0	2,568	307	88	4,431
20.06	24	97	0	2,962	415	105	5,199
ИТОГО		16	0	0,394	108	17,187	0,769

ПУ № 19076436

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

$Q = 0$ (Гкал)

м³

$Q_{(гвс)} = 0,769$ (Гкал)

м³

$V_{подп.} = 17,187$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Телефон _____

Должность, Ф.И.О. _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 16/06/25г.-20/06/25г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 19076436, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хА026

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
16.06.25 23	21.90	20.70	1.20 <	3.89 <	2.74 <	0.000 !	0.000 !	0.000 !	0.000 !	0.000	0.00	4.00	0.000	12	12	*
17.06.25 23	44.05	22.28	21.77	1.98	2.05	1.440 <	0.015 <	1.427 <	0.015 <	1.412	0.00	4.00	0.031	24	0	*
18.06.25 23	48.81	25.71	23.10	4.93	4.84	5.649 <	0.000	5.586 <	0.000	5.586	0.00	4.00	0.129	24	0	*
19.06.25 23	50.75	27.25	23.50	5.25	5.33	4.856 <	0.000	4.798 <	0.000	4.798	0.00	4.00	0.113	24	0	*
20.06.25 23	52.64	27.45	25.20	4.72	4.81	4.874 <	0.000	4.811 <	0.000	4.811	0.00	4.00	0.121	24	0	*
Итого/Средн	50.07	26.36	23.71	4.16	3.96	16.819	0.015	16.623	0.015	16.608	0.00	4.00	0.394	108	12	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
15.06.25 23	87.305	0.000	81.346	0.000	81.346	2.568	307	306
20.06.25 23	104.124	0.015	97.969	0.015	97.954	2.962	415	318
Итого	16.819	0.015	16.623	0.015	16.608	0.394	108	12

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неисправ.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 16/06/25г.-20/06/25г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19076436, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хА026

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
16.06.25 23	21.99	3.29 <	0.000 !	0.000 !	5.00	3.00	0.000	12	12	*
17.06.25 23	45.00	1.97	1.382 <	1.368 <	5.00	3.00	0.055	24	0	*
18.06.25 23	48.31	4.91	5.831 <	5.767 <	5.00	3.00	0.250	24	0	*
19.06.25 23	50.22	5.22	5.082 <	5.022 <	5.00	3.00	0.227	24	0	*
20.06.25 23	52.02	4.70	5.093 <	5.029 <	5.00	3.00	0.237	24	0	*
Итого/Средн	49.69	4.02	17.387	17.187	5.00	3.00	0.769	108	12	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
15.06.25 23	89.969	88.676	4.431	315	298
20.06.25 23	107.355	105.864	5.199	423	310
Итого	17.386	17.187	0.769	108	12

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____