

Теплоисточник ТЭЦ – _____ ЦТП – _____
Система 2-х трубная
ГВС закрытая
(открытая, закрытая)
Т.вычислитель ВКТ-7
(наименование и схема подключения)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

25 ИЮН 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Капуста И.Е.

Договор № 38483

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК «Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Белозерова, 9

за июнь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)
20.05	00	126913	119543	2855,257	24873	06034
02.06	24	127142	119543	2862,712	25209	06262
03- 16.06		Плановое отключение гвс				
17 – 20.06		По среднему 66,28 м3				
ИТОГО		228	0	7,455	336	228

ПУ № 95180

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

$Q = 0$ (Гкал)

м³

$Q_{(гвс)} = 15,019$ (Гкал)

м³

$V_{подп.} = 298,59$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О. _____
подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)
Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____
(фамилия, имя, отчество) подпись _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/05/25г.-20/06/25г.

Абонент: _____ Договор №: _____
Адрес: Омская обл, Омск г, Белозерова ул, д. 9 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 Сет. N 0
Договорные расходы: _____
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5,00°С

Пределы измерений:
G под max = 72,00 м3/ч G под min = 0,48 м3/ч
G обр max = 72,00 м3/ч G обр min = 0,48 м3/ч
G3 max = м3/ч G3 min = м3/ч

Заводской номер 00095180 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФЛ=0 ТЗ=0 КС=0хF306 ПО 2.7												
Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	ВОС ч
20.05.2025	55,03	24,06	30,97	17,17	16,94	0,00	0,00	16,94	8,00	5,60	0,522	24 0 *
21.05.2025	55,72	24,23	31,49	16,22	15,99	0,00	0,00	15,99	8,00	5,60	0,503	24 0 *
22.05.2025	57,43	24,39	33,04	15,67	15,45	0,01	0,01	15,44	8,00	5,60	0,507	24 0 *
23.05.2025	56,11	24,69	31,42	14,89	14,67	0,00	0,00	14,67	8,00	5,60	0,459	24 0 *
24.05.2025	56,60	24,06	32,54	16,99	16,73	0,00	0,00	16,73	8,00	5,60	0,546	24 0 *
25.05.2025	56,32	23,67	32,65	17,88	17,62	0,00	0,00	17,62	8,00	5,60	0,577	24 0 *
26.05.2025	55,95	23,27	32,68	17,29	17,03	0,00	0,00	17,03	8,00	5,60	0,558	24 0 *
27.05.2025	55,88	22,85	33,03	16,74	16,48	0,00	0,00	16,48	8,00	5,60	0,546	24 0 *
28.05.2025	56,60	23,03	33,57	18,00	17,74	0,00	0,00	17,74	8,00	5,60	0,596	24 0 *
29.05.2025	56,86	23,10	33,76	17,29	17,05	0,00	0,00	17,05	8,00	5,60	0,577	24 0 *
30.05.2025	55,13	23,45	31,68	15,19	14,99	0,00	0,00	14,99	8,00	5,60	0,474	24 0 *
31.05.2025	57,55	23,89	33,66	16,33	16,09	0,00	0,00	16,09	8,00	5,60	0,540	24 0 *
01.06.2025	59,71	24,35	35,36	15,31	15,07	0,00	0,00	15,07	8,00	5,60	0,532	24 0 *
02.06.2025	55,06	24,77	30,29	17,34	17,10	0,00	0,00	17,10	8,00	5,60	0,518	24 0 *
03.06.2025	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
04.06.2025	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
05.06.2025	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
06.06.2025	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
07.06.2025	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
08.06.2025	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
09.06.2025	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
10.06.2025	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
11.06.2025	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
12.06.2025	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
13.06.2025	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
14.06.2025	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
15.06.2025	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
16.06.2025	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
17.06.2025	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
18.06.2025	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
19.06.2025	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
20.06.2025	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Итого:	56,43	23,84	32,58	232,31	228,95	0,01	0,01	228,94	8,00	5,60	7,455	336 0
Средние:												

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/05/25 24:00	130413,13	126913,85	121348,40	119543,03	7370,82	2855,257	24 873	749
02/06/25 24:00	130645,44	127142,80	121348,41	119543,04	7599,76	2862,712	25 209	749
Итого:	232,31	228,95	0,01	0,01	228,94	7,455	336	0

Период нормальной работы 336ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента _____
Представитель теплоснабж. организации _____