

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5

(наименование и схема подключения)

Qгод= 0,143 Гкал

Qмес= 0,171 Гкал

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

25 ИЮН 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Капуста И.Е.

Договор № 3-38483

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 18А

за июнь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
15.05	00	8914	8491	213,058	2712	3989	
04.06	24	8914	8491	213,058	2712	4066	
03.06 – 16.06		Плановое отключение гвс					
ИТОГО		0	0	0	0	77	

ПУ № 303773

Q _г =	
V _{подп.} =	
V _{х.в.} =	0

Гкал

м³

м³

Q = 0 (Гкал)

Q (гвс) = 3,873 (Гкал)

V_{подп.} = 77 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Телефон _____

Должность, Ф.И.О. _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____



Организация

Номер договора

Телефон

Адрес Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 18А (ООО "УК
"Солнечный город") - ТС

Номер теплосчетчика 303773

Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30

Дата последующей поверки теплосчетчика 17.09.2025

Гпод.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм

Гобр.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм

Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 15.05.2025 по 03.06.2025

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
15.05.25	0.000	0.00	0.00	0.00	35.3	39.9	-4.6	5.0	4.7	3.6	24.00	0.00	EU
16.05.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
17.05.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
18.05.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
19.05.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
20.05.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
21.05.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
22.05.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
23.05.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
24.05.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
25.05.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
26.05.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
27.05.25	0.000	0.00	0.00	0.00	35.0	39.8	-4.8	5.0	2.7	3.6	24.00	0.00	U
28.05.25	0.000	0.00	0.00	0.00	36.5	42.9	-6.5	5.0	3.4	3.6	24.00	0.00	EU
29.05.25	0.000	0.00	0.00	0.00	38.0	44.8	-6.8	5.0	3.4	3.6	24.00	0.00	E
30.05.25	0.000	0.00	0.00	0.00	38.9	46.0	-7.1	5.0	3.4	3.6	24.00	0.00	E
31.05.25	0.000	0.00	0.00	0.00	39.5	46.8	-7.3	5.0	3.4	3.6	24.00	0.00	E
01.06.25	0.000	0.00	0.00	0.00	39.5	46.9	-7.4	5.0	3.4	3.6	24.00	0.00	E
02.06.25	0.000	0.00	0.00	0.00	41.7	49.9	-8.1	5.0	3.4	3.6	24.00	0.00	E
03.06.25	0.000	0.00	0.00	0.00	30.0	32.6	-2.6	5.0	1.7	3.6	24.00	0.00	E
Итого	0.000	0.00	0.00	0.00				5.0	3.3	3.6	480.00	0.00	480.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
03.06.25	24:00	213.058	8914.07	8491.67	2712.31
15.05.25	00:00	213.058	8914.07	8491.67	2712.31
Итого		0.000	0.00	0.00	0.00

Отчетный период

480.00 час.

Период норм. работы

0.00 час.

Период отключения питания

(U)

285.266 час.

Период функц. отказа

(E)

194.734 час.

Период t1-t2 < min

(D)

0.000 час.

Период G < min

(g)

0.000 час.

Период G > max

(G)

0.000 час.

Представитель

абонента

Представитель теплоснабжающей
организации