

Теплоисточник ТЭЦ 3 ЦТП- 0
 Система 2 -х трубная, ГВС открытая
 (открытая, закрытая)
 Т/вычислитель Магика
 (наименование и схема подключения)
 Расходомеры ПП-50 ДУ= 50
 (тип)
 Ду (гвс) = MTWI-25
 (счетчика гвс)
 Расч. теп. наг. (Гкал/год) 1773,67 Месяц (Гкал)

Договор № 3-38483ON
 Соглашение от _____
 дог. № _____

Справка о потреблении тепловой энергии по приборам учета тепловой энергии ГВС

ООО УК "Солнечный город"

наименование организации, объект, по месту установки приборов

ул. Проспект Мира д.54

адрес по месту установки приборов

за Июнь 2025

Период отчета			Показания по счетчику ГВС		
Дата	Время		Енорм., Гкал	M1, тонн	Наработка час
с	20.05.2025	00:00	1 701,248	27 594,230	61 819,68
по	25.05.2025	24:00	1 705,382	27 664,166	61 963,68
Итого			4,134	69,936	144,00

$$Q = 0,000 + 0,000 = 0,000 \text{ (Гкал)}$$

$$Q_{\text{гвс}} = 4,134 + 1,750 = 5,884 \text{ (Гкал)}$$

$$V_{\text{подп}} = 69,936 + 34,055 = 103,991 \text{ (м3)}$$

Магика	№	M1711007
QΣ =	13,463	Гкал
Vподп =	232,207	м3
Vх.в. =		м3

Период отчета			Показания по счетчику ГВС		
Дата	Время		Енорм., Гкал	M1, тонн	Наработка час
с	20.06.2025	00:00	1 706,918	27 696,336	62 318,77
по	22.06.2025	24:00	1 708,668	27 730,391	62 390,77
Итого			1,750	34,055	72,00

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
 Отдел приборов учета тепловой энергии

25.06.2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю. _____

**Плановое отключение ГВС с 03.06.2025 по 16.06.2025. С
 26.05.2025 по 02.06.2025 и с 17.06.2025 по 19.06.2025 (11 суток)
 по-среднему: V = 128,216 (м3), Q = 7,579 (Гкал)**

акт допуска до

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
 всего за отчет

Руководитель _____ подпись _____

должность. Ф.И.О.


тел. _____

Ответственный исполнитель начальник отдела ТО ООО "ТЦ "Энергия" тел. (3812) 53-99-89

фамилия, имя, отчество

Капицкис Янис Казимирович

фамилия, имя, отчество



Инспектор _____

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 10,0 л/имп

dt min: 0,5 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС
тупиковая)

С: 20.06.2025 По: 22.06.2025

Дата	Энергия	Масса	Температура			Давл.	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	Тн, час	
20.06.25	0,628	12,241	66,25	0,00	66,25	5,43	24,00	-
21.06.25	0,570	11,053	66,46	0,00	66,46	4,91	24,00	-
22.06.25	0,552	10,761	66,19	0,00	66,19	4,88	24,00	-
Итого	1,749	34,055	66,30	0,00	66,30	5,07	72,00	
Разность		34,055	66,30			-0,93		


	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	Н КП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
Ерасч.	1,749								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса	Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	
Начало периода	00:00	1706,918	27696,336	62318.77
Конец периода	24:00	1708,668	27730,391	62390.77
Разница	-	1,750	34,055	72.00

Дата и время распечатки: 23.06.2025 8:41:29

Представитель
абонента:



Представитель
теплоснабжающей
организации:

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм
Расход2: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм

dt min: 0,5 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры открытая)

С: 20.06.2025 По: 22.06.2025

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Тн, час	
20.06.25	0,603	11,528	0,000	67,23	25,97	41,26	5,50	5,55	11,528	0,000	17,05	2
21.06.25	0,542	10,281	0,000	67,63	26,26	41,37	4,97	5,20	10,281	0,000	16,32	2
22.06.25	0,527	10,055	0,000	67,38	26,20	41,18	4,95	5,08	10,055	0,000	15,93	2
Итого	1,672	31,864	0,000	67,41	26,14	41,26	5,14	5,28	31,864	0,000	49,30	
Разность		31,864		41,26			-0,14		31,864			

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	Н КП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	49,30	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
Ерасч.	1,672								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса		Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	00:00	6054,128	195554,734	169602,453	46876.15
Конец периода	24:00	6055,801	195586,594	169602,453	46925.45
Разница	-	1,673	31,859	0,000	49.30

Дата и время распечатки: 23.06.2025 8:40:11

Представитель
абонента:



Представитель
теплоснабжающей
организации:

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 10,0 л/имп

dt min: 0,5 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС
тупиковая)

С: 20.05.2025 По: 25.05.2025

Дата	Энергия	Масса	Температура			Давл.	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	Тн, час	
20.05.25	0,678	11,858	72,08	0,00	72,08	5,81	24,00	-
21.05.25	0,700	12,007	73,18	0,00	73,18	5,78	24,00	-
22.05.25	0,737	12,236	75,17	0,00	75,17	5,59	24,00	-
23.05.25	0,656	10,931	74,94	0,00	74,94	5,71	24,00	-
24.05.25	0,681	11,128	76,12	0,00	76,12	5,77	24,00	-
25.05.25	0,681	11,775	72,78	0,00	72,78	5,55	24,00	-
Итого	4,134	69,935	74,02	0,00	74,02	5,70	144,00	
Разность		69,935	74,02			-0,30		

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	Н КП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
Ерасч.	4,134								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса	Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	
Начало периода	00:00	1701,248	27594,230	61819.68
Конец периода	24:00	1705,382	27664,166	61963.68
Разница	-	4,134	69,936	144.00

Дата и время распечатки: 19.06.2025 10:01:29

Представитель
абонента:



Представитель
теплоснабжающей
организации:

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм
Расход2: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм

dt min: 0,5 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры открытая)

С: 20.05.2025 По: 25.05.2025

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Tн, час	
20.05.25	0,012	0,709	0,505	72,21	70,90	1,31	5,89	5,01	0,204	0,000	0,18	23
21.05.25	0,000	0,000	0,000	74,02	73,65	0,37	5,90	4,91	0,000	0,000	0,00	3
22.05.25	0,000	0,000	0,000	75,90	75,52	0,38	5,72	4,69	0,000	0,000	0,00	3
23.05.25	0,027	1,249	0,821	76,26	75,75	0,51	5,53	4,92	0,427	0,000	0,35	3
24.05.25	0,000	0,000	0,000	77,26	77,00	0,26	5,90	3,78	0,000	0,000	0,00	3
25.05.25	0,000	0,000	0,000	73,64	73,40	0,24	5,72	3,67	0,000	0,000	0,00	3
Итого	0,039	1,958	1,326	74,79	73,90	0,89	5,78	4,50	0,632	0,000	0,53	
Разность		0,632		0,89			1,28		0,632			

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	Н КП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	0,53	0,37	0,00	143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
Ерасч.	0,039								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса		Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	00:00	6052,762	195524,938	169601,094	46835.42
Конец периода	24:00	6052,801	195526,891	169602,422	46835.95
Разница	-	0,039	1,953	1,328	0.53

Дата и время распечатки: 19.06.2025 10:00:36

Представитель
абонента:



Представитель
теплоснабжающей
организации: