

Теплоисточник ТЭЦ - 3 ЦТП- -
Система 2 -х трубная, ГВС открытая
(открытая, закрытая)
Т/вычислитель Магика
(наименование и схема подключения)
Расходомеры ПП-50 ДУ= 50
(тип)
Ду (гвс) = MTWI-32
(счетчика гвс)
Расч. теп. наг. (Гкал/год) 1224,30 Месяц (Гкал)

Договор № 38483
Соглашение от _____
дог. № _____

Справка о потреблении тепловой энергии по приборам учета тепловой энергии ГВС

ООО "УК Солнечный город", жилой дом
наименование организации, объект, по месту установки приборов

ул. Тварковского д.7
адрес по месту установки приборов
за Июнь 2025

Период отчета		Показания по счетчику ГВС		
Дата	Время	Енорм., Гкал	М1, тонн	Наработка час
с 20.05.2025	00:00	1 949,168	34 303,301	107 924,47
по 25.05.2025	24:00	1 950,692	34 334,711	108 068,47
Итого		1,524	31,410	144,00

$$Q = 0,000 + 0,000 = 0,000 \text{ (Гкал)}$$

$$Q_{гвс} = 1,524 + 0,621 = 2,145 \text{ (Гкал)}$$

$$V_{подп} = 31,41 + 14,973 = 46,383 \text{ (м3)}$$

Магика	№	MD210061
QΣ =	4,939	Гкал
Vподп =	102,135	м3
Vх.в. =		м3

Период отчета		Показания по счетчику ГВС		
Дата	Время	Енорм., Гкал	М1, тонн	Наработка час
с 20.06.2025	00:00	1 953,329	34 399,578	108 667,55
по 22.06.2025	24:00	1 953,950	34 414,551	108 739,55
Итого		0,621	14,973	72,00

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

25.06.2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.

С 03.06.2025 по 16.06.2025 плановое отключение ГВС. С 26.05.2025 по 02.06.2025 и с 17.06.2025 по 19.06.2025 (11 суток) по-среднему: V = 55,752 (м3), Q = 2,794 (Гкал)

акт допуска до 10.07.2025
Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____
должность. Ф.И.О.

тел. _____

Ответственный исполнитель начальник отдела ТО ООО "ТЦ "Энергия"
фамилия, имя, отчество
Капицкис Янис Казимирович
фамилия, имя, отчество

Общество с ограниченной ответственностью
"Техническая Энергия"
тел. (3812) 53-99-89
подпись _____
Для документов в отделе "ТО"

Инспектор _____

Абонент: Ж/д, ул. Тварковского, 7

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е2/Е3
Номер ТСЧ: MD210061

Расход1: 10,0 л/имп

dt min: 2 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

**Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС
тупиковая)**

С: 20.06.2025 По: 22.06.2025

Дата	Энергия	Масса	Температура			Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	Тн, час	
20.06.25	0,177	4,376	53,03	0,00	53,03	24,00	-
21.06.25	0,200	4,877	53,06	0,00	53,06	24,00	-
22.06.25	0,243	5,720	54,26	0,00	54,26	24,00	-
Итого	0,621	14,973	53,45	0,00	53,45	72,00	
Разность		14,973	53,45				

	норма	G < min	G > max	dt < min	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
Ерасч.	0,621						

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса	Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	
Начало периода	00:00	1953,329	34399,578	108667.55
Конец периода	24:00	1953,950	34414,551	108739.55
Разница	-	0,621	14,973	72.00

Дата и время распечатки: 23.06.2025 8:58:32

Представитель
абонента:



Представитель
теплоснабжающей
организации:

Абонент: Ж/д, ул. Тварковского, 7

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е2/Е3
Номер ТСЧ: MD210061

Расход1: 0,25 - 50,00 м3/ч
Расход2: 0,25 - 50,00 м3/ч

50 мм
50 мм

dt min: 2 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры открытая)

С: 20.06.2025 По: 22.06.2025

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Тн, час	
20.06.25	0,000	0,000	0,000	55,48	25,76	29,71	5,69	6,05	0,000	0,000	0,00	2
21.06.25	0,000	0,005	0,000	55,15	26,01	29,14	5,34	5,70	0,005	0,000	0,00	2
22.06.25	0,000	0,000	0,000	55,96	26,20	29,77	5,22	5,58	0,000	0,000	0,00	2
Итого	0,000	0,005	0,000	55,53	25,99	29,54	5,42	5,78	0,005	0,000	0,00	
Разность		0,005		29,54			-0,36		0,005			

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	Н КП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	0,00	43,38	0,00	0,00	0,00	28,62	0,00	0,00	72,00
Ерасч.	0,000								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса		Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	00:00	6944,391	185501,094	163107,000	67765.32
Конец периода	24:00	6944,392	185501,094	163107,000	67765.32
Разница	-	0,001	0,000	0,000	0.00

Дата и время распечатки: 23.06.2025 8:57:49

Представитель
абонента:



Представитель
теплоснабжающей
организации:

Абонент: Ж/д, ул. Тварковского, 7

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е2/Е3
Номер ТСЧ: MD210061

Расход1:

10,0 л/имп

dt min: 2 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

**Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС
тупиковая)**

С: 20.05.2025 По: 25.05.2025

Дата	Энергия	Масса	Температура			Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	Тн, час	
20.05.25	0,240	4,442	67,42	0,00	67,42	24,00	-
21.05.25	0,279	5,055	68,94	0,00	68,94	24,00	-
22.05.25	0,272	4,797	70,17	0,00	70,17	24,00	-
23.05.25	0,237	5,069	62,77	0,00	62,77	24,00	-
24.05.25	0,237	5,723	53,25	0,00	53,25	24,00	-
25.05.25	0,258	6,326	53,44	0,00	53,44	24,00	-
Итого	1,524	31,412	62,66	0,00	62,66	144,00	
Разность		31,412	62,66				

	норма	G < min	G > max	dt < min	неиспр.	выкл. лит.	итого
Т	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
Ерасч.	1,524						

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса	Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	
Начало периода	00:00	1949,168	34303,301	107924.47
Конец периода	24:00	1950,692	34334,711	108068.47
Разница	-	1,524	31,410	144.00

Дата и время распечатки: 19.06.2025 11:07:26

Представитель
абонента:



Представитель
теплоснабжающей
организации:

Абонент: Ж/д, ул. Тварковского, 7

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е2/Е3
Номер ТСЧ: MD210061

Расход1: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм
Расход2: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм

dt min: 2 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры
открытая)

С: 20.05.2025 По: 25.05.2025

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Тн, час	
20.05.25	0,000	0,000	0,000	69,76	69,16	0,59	6,18	5,57	0,000	0,000	0,00	3
21.05.25	0,000	0,000	0,000	71,09	70,50	0,59	6,12	5,45	0,000	0,000	0,00	3
22.05.25	0,000	0,000	0,000	72,80	72,21	0,59	5,95	5,23	0,000	0,000	0,00	3
23.05.25	0,000	0,005	0,001	64,62	60,99	3,63	6,18	5,98	0,004	0,000	0,02	23
24.05.25	0,000	0,003	0,000	54,74	47,29	7,45	6,36	6,73	0,003	0,000	0,00	2
25.05.25	0,000	0,002	0,000	54,73	45,67	9,06	6,19	6,55	0,002	0,000	0,00	2
Итого	0,000	0,010	0,001	64,62	60,97	3,65	6,16	5,92	0,009	0,000	0,02	
Разность		0,009		3,65			0,25		0,009			

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	Н КП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	0,02	29,45	0,00	83,52	0,00	31,02	0,00	0,00	144,00
Ерасч.	0,000								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса		Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	00:00	6943,940	185482,797	163098,000	67735.95
Конец периода	24:00	6943,940	185482,906	163098,000	67735.97
Разница	-	0,000	0,109	0,000	0.02

Дата и время распечатки: 19.06.2025 11:06:35

Представитель
абонента:



Представитель
теплоснабжающей
организации: