

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,594 Гкал

Qмес= 0,369 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Заозерная, 15 к.1

за июнь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
20.05	00	30352	28351	903,024	5773	1965,410	138,390
18.06	24	30753	28734	911,619	6449	1965,489	138,392
ИТОГО		400	382	8,595	676	0,079	0,002

ПУ № 20129667

Q _г =	8,680	Гкал
V _{подп.} =	0,079	м³
V _{х.в.} =	0	м³

Q = 8,678 (Гкал)

Q_{гвс} = 0,002 (Гкал)

V_{подп.} = 0,079 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Телефон _____

Должность, Ф.И.О. _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

24 ИЮН 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Семенухин В.Н.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/05/25г.-18/06/25г.

Абонент: Заозерная 15/1

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129667, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х2125

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.05.25 23	68.26	41.77	26.49 <	4.24	3.01	22.790 !	22.110 !	19.285 !	18.919 !	0.366	0.00	4.00	0.511	20	4	*
21.05.25 23	68.47	42.48	25.99 <	4.17	2.98	24.288	23.558	22.378	21.974	0.404	0.00	4.00	0.582	23	1	*
22.05.25 23	70.82	36.94	33.87	3.96	2.88	17.370 <	16.865 <	16.978 <	16.749 <	0.229	0.00	4.00	0.575	24	0	*
23.05.25 23	68.70	42.27	26.43 <	4.05	2.98	24.048	23.397	21.435	21.106	0.329	0.00	4.00	0.567	23	1	*
24.05.25 23	67.68	50.62	17.05 <	4.06	3.04	41.805 !	40.917 !	31.722 !	31.262 !	0.460	0.00	4.00	0.542	20	4	*
25.05.25 23	68.44	40.87	27.58 <	3.96	2.99	33.950	33.097	22.533	22.151	0.382	0.00	4.00	0.622	20	4	*
26.05.25 23	67.47	52.28	15.19 <	3.78	2.92	46.150 !	45.737 !	34.801 !	34.736 !	0.065	0.00	4.00	0.529	19	5	*
27.05.25 23	67.82	52.14	15.69 <	3.76	2.84	36.845	36.522	34.155	34.112	0.044	0.00	4.00	0.536	23	1	*
28.05.25 23	68.52	45.21	23.30 <	4.18	2.92	27.545	26.818	24.938	24.550	0.388	0.00	4.00	0.582	23	1	*
29.05.25 23	68.26	43.20	25.06 <	4.23	2.86	29.855	29.625	24.801	24.951	-0.150	0.00	4.00	0.622	22	2	*
30.05.25 23	69.33	42.65	26.67	4.51 <	2.72	20.148 <	19.497	19.700 <	19.322	0.378	0.00	4.00	0.526	23	1	*
31.05.25 23	70.42	41.58	28.83 <	4.36	2.81	19.667	18.792	18.266	17.675	0.591	0.00	4.00	0.579	24	0	*
01.06.25 23	70.89	37.77	33.13	4.38	2.79	17.865 <	17.020 <	17.462 <	16.900 <	0.562	0.00	4.00	0.577	24	0	*
02.06.25 23	66.59	42.95	23.64	4.39	2.78	24.900 <	24.058 <	24.396 <	23.837 <	0.559	0.00	4.00	0.078	13	11	*
03.06.25 23	46.37	40.94	5.42 <	3.23	2.63	54.783 <!	54.428 <!	14.298 <!	14.268 <!	0.030	0.00	4.00	0.000	24	0	
04.06.25 23	25.76	25.71	0.05	0.00	0.06	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
05.06.25 23	24.03	23.98	0.05	0.00	0.07	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
06.06.25 23	23.14	23.11	0.03	0.00	0.07	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
07.06.25 23	22.49	22.42	0.07	0.01	0.08	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
08.06.25 23	21.30	21.13	0.18	0.01	0.09	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
09.06.25 23	20.90	20.87	0.03	0.02	0.09	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
10.06.25 23	20.96	20.95	0.01	0.03	0.10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
11.06.25 23	21.20	21.10	0.10	0.04	0.11	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
12.06.25 23	21.63	21.44	0.19	0.04	0.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
13.06.25 23	22.31	22.05	0.26	0.10	0.17	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
14.06.25 23	22.56	22.30	0.26	0.13	0.21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
15.06.25 23	22.58	22.33	0.26	0.12	0.20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	22	2	*
16.06.25 23	22.56	22.29	0.27 <	1.09	1.17	0.000 !	0.000 !	0.000 !	0.000 !	0.000	0.00	4.00	0.268	20	4	*
17.06.25 23	54.83	40.66	14.17 <	3.77	3.62	25.070	13.930	18.883	9.723	9.160	0.00	4.00	0.372	22	2	*
18.06.25 23	66.50	55.74	10.75 <	3.90	3.26	38.940 <	34.193 <	34.524 <	30.731 <	3.793	0.00	4.00	8.595	676	44	
Итого/Средн	66.88	45.44	21.44	2.35	1.75	506.018	480.565	400.558	382.968	17.590	0.00	4.00	8.595	676	44	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.05.25 23	31278.443	28755.257	30352.602	28351.427	2001.174	903.024	5773	46
18.06.25 23	31784.460	29235.822	30753.160	28734.395	2018.765	911.619	6449	90
Итого	506.018	480.565	400.558	382.968	17.590	8.595	676	44

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

+ 0,083 Гкал

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/05/25г.-18/06/25г.

Абонент: Заозерная 15/1

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 20129667, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0х2125

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.05.25 23	34.56	4.65	0.000 !	0.000 !	5.00	3.00	0.000	22	2	*
21.05.25 23	34.70	4.31	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.05.25 23	34.39	3.95	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.05.25 23	35.24	4.60	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.05.25 23	34.55	4.34	0.000 !	0.000 !	5.00	3.00	0.000	23	1	*
25.05.25 23	33.66	3.83	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.05.25 23	33.31	4.50	0.000 !	0.000 !	5.00	3.00	0.000	22	2	*
27.05.25 23	33.30	4.48	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.05.25 23	32.98	4.21	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.05.25 23	33.29	4.83	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.05.25 23	27.22	6.43	0.079 <	0.079 <	5.00	3.00	0.002	24	0	*
31.05.25 23	33.31	5.22	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.06.25 23	34.03	5.05	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.06.25 23	34.37	5.31	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.06.25 23	30.66	2.06	0.000 !	0.000 !	5.00	3.00	0.000	21	3	*
04.06.25 23	23.89	1.81	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.06.25 23	22.76	2.51	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.06.25 23	22.10	2.51	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.06.25 23	21.64	2.39	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.06.25 23	20.73	2.26	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.06.25 23	20.52	2.34	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.06.25 23	20.56	2.36	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.06.25 23	20.82	2.43	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.06.25 23	21.26	2.67	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.06.25 23	21.86	2.79	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.06.25 23	22.09	2.83	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.06.25 23	22.21	2.83	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.06.25 23	22.24	3.06	0.000 !	0.000 !	5.00	3.00	0.000	22	2	*
17.06.25 23	24.41	6.19 >	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
18.06.25 23	34.52	8.69 >	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
Итого/Средн	27.22	3.85	0.079	0.079	5.00	3.00	0.002	710	10	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.05.25 23	1965.410	1913.493	138.390	5811	8
18.06.25 23	1965.489	1913.571	138.392	6521	18
Итого	0.079	0.079	0.002	710	10

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппарат неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____