

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,802 Гкал

Qмес= 0,650 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 49

за май 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество теплоты ГВС (Гкал)
21.04	00	110568	101701	3480,329	11382	13845,855	889,617
19.05	24	114888	105324	3576,253	11977	14763,721	936,567
ИТОГО		4320	3623	95,924	595	917,866	46,590

ПУ № 22-182031 133,86

Q _г =	112,460	Гкал
V _{подп.} =	917,866	м³
V _{х.в.} =	0	м³

Q = 86,910 (Гкал)

Q_{гвс} = 25,550 (Гкал) 46,85

V_{подп.} = 917,866 (м³)

АО «Омск РТС»

СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

22 МАЙ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Иванькин А.А.

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О.

Цветаев С.В.

подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/04/25г.-19/05/25г.

Абонент: 2 Поселковая 49

Адрес:

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 280.00 м3/ч G1 min = 1.87 м3/ч

G2 max = 280.00 м3/ч G2 min = 1.87 м3/ч

Серийный номер 22182031, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x258C

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.04.25 23	68.78	50.23	18.55	3.46	2.41	416.150	385.790	407.228	381.255	25.973	0.00	4.00	7.564	24	0	
22.04.25 23	68.12	49.97	18.15	3.39	2.34	415.640	391.330	406.907	386.752	20.154	0.00	4.00	7.394	24	0	
23.04.25 23	69.48	51.17	18.32	2.89	1.83	422.950	400.360	413.725	395.453	18.272	0.00	4.00	7.590	24	0	
24.04.25 23	67.32	45.98	21.34	3.86	3.28	304.600	281.430	298.328	278.635	19.693	0.00	4.00	6.370	24	0	
25.04.25 23	64.59	40.40	24.18	3.91	3.63	232.160	208.930	227.747	207.370	20.377	0.00	4.00	5.508	24	0	
26.04.25 23	64.76	41.98	22.78	3.95	3.63	243.880	218.110	239.214	216.355	22.858	0.00	4.00	5.449	24	0	
27.04.25 23	68.18	44.18	24.00	2.90	2.57	249.890	223.020	244.616	220.997	23.619	0.00	4.00	5.872	24	0	
28.04.25 23	67.82	44.75	23.07	3.52	3.17	253.390	228.060	248.112	225.947	22.165	0.00	4.00	5.727	24	0	
29.04.25 23	66.12	41.84	24.29	3.49	3.14	175.190	152.940	171.704	151.681	20.023	0.00	4.00	4.171	24	0	
30.04.25 23	66.51	41.80	24.71	3.90	3.58	236.860	205.790	232.105	204.140	27.965	0.00	4.00	5.737	24	0	
01.05.25 23	65.99	41.94	24.04	3.95	3.62	241.030	209.660	236.255	207.969	28.287	0.00	4.00	5.682	24	0	
02.05.25 23	66.09	42.52	23.57	3.98	3.64	245.770	215.320	240.889	213.541	27.348	0.00	4.00	5.679	24	0	
03.05.25 23	64.94	41.35	23.59	3.97	3.65	239.760	209.870	235.154	208.242	26.912	0.00	4.00	5.549	24	0	
04.05.25 23	63.84	40.68	23.16	3.94	3.64	235.370	201.410	230.979	199.886	31.093	0.00	4.00	5.350	24	0	
05.05.25 23	62.37	40.94	21.42	4.08	3.89	155.350 <	124.360 <	152.575 <	123.382 <	29.193	0.00	4.00	3.268	24	0	*
06.05.25 23	48.87	30.48	18.39 <	4.93	4.97	32.560 <	0.000	31.747 <	0.000	31.747	0.00	4.00	0.583	23	1	*
07.05.25 23	57.86	25.24	32.62	5.11	5.13	25.860 <	0.000	25.460 <	0.000	25.460	0.00	4.00	0.830	24	0	*
08.05.25 23	59.53	23.35	36.18	5.10	5.18	28.180 <	0.000	27.720 <	0.000	27.720	0.00	4.00	1.002	24	0	*
09.05.25 23	58.81	22.20	36.62	5.16	5.22	27.090 <	0.000	26.660 <	0.000	26.660	0.00	4.00	0.975	24	0	*
10.05.25 23	58.00	22.05	35.95	5.09	5.16	24.190 <	0.000	23.815 <	0.000	23.815	0.00	4.00	0.855	24	0	*
11.05.25 23	57.38	21.20	36.17	4.96	5.04	32.340 <	0.000	31.849 <	0.000	31.849	0.00	4.00	1.151	24	0	*
12.05.25 23	50.30	20.87	29.42	3.81	3.91	27.320 <	0.000	26.995 <	0.000	26.995	0.00	4.00	0.793	24	0	*
13.05.25 23	52.61	20.60	32.01	5.05	5.11	32.730 <	0.000	32.307 <	0.000	32.307	0.00	4.00	1.033	24	0	*
14.05.25 23	43.99	19.18	24.81	4.86	4.94	34.320 <	0.000	34.013 <	0.000	34.013	0.00	4.00	0.843	24	0	*
15.05.25 23	31.03	18.28	12.75 <	3.68	3.71	76.840 <	13.660	74.593 <	1.548	73.045	0.00	4.00	0.950	20	4	*
16.05.25 23	40.02	49.75	-9.74 <	4.61	4.48	10.050 <	32.770 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
17.05.25 23	39.46	49.73	-10.26 <	4.62	4.50	7.880 <	25.730 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
18.05.25 23	40.50	49.75	-9.24 <	4.55	4.43	10.470 <	33.030 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
19.05.25 23	42.00	49.92	-7.92 <	4.47	4.36	10.040 <	33.440 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
Итого/Средн	65.36	43.17	22.19	4.18	3.94	4447.860	3795.010	4320.697	3623.154	697.542	0.00	4.00	95.924	595	101	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.04.25 23	113913.780	104363.890	110568.110	101701.798	8866.311	3480.329	11382	991
19.05.25 23	118361.640	108158.900	114888.806	105324.952	9563.854	3576.253	11977	1092
Итого	4447.860	3795.010	4320.697	3623.154	697.542	95.924	595	101

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/04/25г.-19/05/25г.

Абонент: 2 Поселковая 49

Адрес:

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 22182031, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0х258С

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.04.25 23	68.25	0.80	27.694 <	27.108 <	5.00	5.00	1.712	24	0	*
22.04.25 23	67.52	0.55	28.371 <	27.781 <	5.00	5.00	1.734	24	0	*
23.04.25 23	69.03	2.22	29.781	29.139	5.00	5.00	1.864	24	0	
24.04.25 23	66.43	0.15	29.803 <	29.200 <	5.00	5.00	1.791	24	0	*
25.04.25 23	63.65	0.01	29.406 <	28.855 <	5.00	5.00	1.689	24	0	*
26.04.25 23	64.42	0.18	31.869 <	31.259 <	5.00	5.00	1.854	24	0	*
27.04.25 23	67.82	2.89	31.500 <	30.842 <	5.00	5.00	1.936	24	0	*
28.04.25 23	67.17	1.76	29.347 <	28.745 <	5.00	5.00	1.785	24	0	*
29.04.25 23	64.15	0.35	22.584 <	22.154 <	5.00	5.00	1.308	24	0	*
30.04.25 23	65.96	0.42	29.085 <	28.505 <	5.00	5.00	1.735	24	0	*
01.05.25 23	65.30	0.25	29.598 <	29.019 <	5.00	5.00	1.747	24	0	*
02.05.25 23	65.30	0.35	28.430 <	27.873 <	5.00	5.00	1.678	24	0	*
03.05.25 23	64.16	0.13	27.714 <	27.188 <	5.00	5.00	1.605	24	0	*
04.05.25 23	63.20	0.05	31.989 <	31.397 <	5.00	5.00	1.824	24	0	*
05.05.25 23	54.47	0.04	31.435 <	30.992 <	5.00	5.00	1.530	24	0	*
06.05.25 23	47.43	0.00	36.164 <	35.770 <	5.00	5.00	1.514	24	0	*
07.05.25 23	55.78	0.04	29.619 <	29.185 <	5.00	5.00	1.478	24	0	*
08.05.25 23	57.56	0.02	32.045 <	31.546 <	5.00	5.00	1.654	24	0	*
09.05.25 23	56.76	0.01	31.262 <	30.789 <	5.00	5.00	1.590	24	0	*
10.05.25 23	55.84	0.01	28.259 <	27.843 <	5.00	5.00	1.412	24	0	*
11.05.25 23	55.66	0.01	36.510 <	35.978 <	5.00	5.00	1.818	24	0	*
12.05.25 23	48.86	0.05	29.032 <	28.700 <	5.00	5.00	1.255	24	0	*
13.05.25 23	51.28	0.03	35.724 <	35.277 <	5.00	5.00	1.628	24	0	*
14.05.25 23	43.06	0.01	38.722 <	38.384 <	5.00	5.00	1.456	24	0	*
15.05.25 23	41.56	0.00	34.372 <	34.094 <	5.00	5.00	1.242	24	0	*
16.05.25 23	46.55	0.01	37.700 <	37.313 <	5.00	5.00	1.546	24	0	*
17.05.25 23	46.19	0.00	32.587 <	32.260 <	5.00	5.00	1.325	24	0	*
18.05.25 23	47.36	0.03	40.932 <	40.498 <	5.00	5.00	1.711	24	0	*
19.05.25 23	47.64	0.04	36.332 <	35.941 <	5.00	5.00	1.528	24	0	*
Итого/Средн	57.07	0.36	917.866	903.637	5.00	5.00	46.950	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.04.25 23	13845.855	13528.150	889.617	12301	72
19.05.25 23	14763.721	14431.787	936.567	12997	72
Итого	917.866	903.637	46.950	696	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

26с Q = 21,159 + 4,391 = 25,550 Гкал

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/04/25г.-05/05/25г.

Абонент: 2 Поселковая 49

Адрес:

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 280.00 м3/ч G1 min = 1.87 м3/ч
G2 max = 280.00 м3/ч G2 min = 1.87 м3/ч

Серийный номер 22182031, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x258C

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	Н
21.04.25 23	68.78	50.23	18.55	3.46	2.41	416.150	385.790	407.228	381.255	25.973	0.00	4.00	7.564	24	0	
22.04.25 23	68.12	49.97	18.15	3.39	2.34	415.640	391.330	406.907	386.752	20.154	0.00	4.00	7.394	24	0	
23.04.25 23	69.48	51.17	18.32	2.89	1.83	422.950	400.360	413.725	395.453	18.272	0.00	4.00	7.590	24	0	
24.04.25 23	67.32	45.98	21.34	3.86	3.28	304.600	281.430	298.328	278.635	19.693	0.00	4.00	6.370	24	0	
25.04.25 23	64.59	40.40	24.18	3.91	3.63	232.160	208.930	227.747	207.370	20.377	0.00	4.00	5.508	24	0	
26.04.25 23	64.76	41.98	22.78	3.95	3.63	243.880	218.110	239.214	216.355	22.858	0.00	4.00	5.449	24	0	
27.04.25 23	68.18	44.18	24.00	2.90	2.57	249.890	223.020	244.616	220.997	23.619	0.00	4.00	5.872	24	0	
28.04.25 23	67.82	44.75	23.07	3.52	3.17	253.390	228.060	248.112	225.947	22.165	0.00	4.00	5.727	24	0	
29.04.25 23	66.12	41.84	24.29	3.49	3.14	175.190	152.940	171.704	151.681	20.023	0.00	4.00	4.171	24	0	
30.04.25 23	66.51	41.80	24.71	3.90	3.58	236.860	205.790	232.105	204.140	27.965	0.00	4.00	5.737	24	0	
01.05.25 23	65.99	41.94	24.04	3.95	3.62	241.030	209.660	236.255	207.969	28.287	0.00	4.00	5.682	24	0	
02.05.25 23	66.09	42.52	23.57	3.98	3.64	245.770	215.320	240.889	213.541	27.348	0.00	4.00	5.679	24	0	
03.05.25 23	64.94	41.35	23.59	3.97	3.65	239.760	209.870	235.154	208.242	26.912	0.00	4.00	5.549	24	0	
04.05.25 23	63.84	40.68	23.16	3.94	3.64	235.370	201.410	230.979	199.886	31.093	0.00	4.00	5.350	24	0	
05.05.25 23	62.37	40.94	21.42	4.08	3.89	155.350 <	124.360 <	152.575 <	123.382 <	29.193	0.00	4.00	3.268	24	0 *	
Итого/Средн	66.77	44.97	21.79	3.68	3.20	4067.990	3656.380	3985.537	3621.606	363.931	0.00	4.00	86.910	360	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.04.25 23	113913.780	104363.890	110568.110	101701.798	8866.311	3480.329	11382	991
05.05.25 23	117981.770	108020.270	114553.647	105323.404	9230.243	3567.240	11742	991
Итого	4067.990	3656.380	3985.537	3621.606	363.931	86.910	360	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/04/25г.-05/05/25г.

Абонент: 2 Поселковая 49

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ Т.сут Мгвс = _____ Т.сут
txb: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 22182031, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x258C

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.04.25 23	68.25	0.80	27.694 <	27.108 <	5.00	5.00	1.712	24	0 *	
22.04.25 23	67.52	0.55	28.371 <	27.781 <	5.00	5.00	1.734	24	0 *	
23.04.25 23	69.03	2.22	29.781	29.139	5.00	5.00	1.864	24	0	
24.04.25 23	66.43	0.15	29.803 <	29.200 <	5.00	5.00	1.791	24	0 *	
25.04.25 23	63.65	0.01	29.406 <	28.855 <	5.00	5.00	1.689	24	0 *	
26.04.25 23	64.42	0.18	31.869 <	31.259 <	5.00	5.00	1.854	24	0 *	
27.04.25 23	67.82	2.89	31.500 <	30.842 <	5.00	5.00	1.936	24	0 *	
28.04.25 23	67.17	1.76	29.347 <	28.745 <	5.00	5.00	1.785	24	0 *	
29.04.25 23	64.15	0.35	22.584 <	22.154 <	5.00	5.00	1.308	24	0 *	
30.04.25 23	65.96	0.42	29.085 <	28.505 <	5.00	5.00	1.735	24	0 *	
01.05.25 23	65.30	0.25	29.598 <	29.019 <	5.00	5.00	1.747	24	0 *	
02.05.25 23	65.30	0.35	28.430 <	27.873 <	5.00	5.00	1.678	24	0 *	
03.05.25 23	64.16	0.13	27.714 <	27.188 <	5.00	5.00	1.605	24	0 *	
04.05.25 23	63.20	0.05	31.989 <	31.397 <	5.00	5.00	1.824	24	0 *	
05.05.25 23	54.47	0.04	31.435 <	30.992 <	5.00	5.00	1.530	24	0 *	
Итого/Средн	65.07	0.68	438.606	430.057	5.00	5.00	25.791	360	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.04.25 23	13845.855	13528.150	889.617	12301	72
05.05.25 23	14284.461	13958.208	915.408	12661	72
Итого	438.606	430.057	25.791	360	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 06/05/25г.-19/05/25г.

Абонент: 2 Поселковая 49

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 280.00 м3/ч G1 min = 1.87 м3/ч

G2 max = 280.00 м3/ч G2 min = 1.87 м3/ч

Серийный номер 22182031, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x258C

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
06.05.25 23	48.87	30.48	18.39 <	4.93	4.97	32.560 <	0.000	31.747 <	0.000	31.747	0.00	4.00	0.583	23	1	*
07.05.25 23	57.86	25.24	32.62	5.11	5.13	25.860 <	0.000	25.460 <	0.000	25.460	0.00	4.00	0.830	24	0	*
08.05.25 23	59.53	23.35	36.18	5.10	5.18	28.180 <	0.000	27.720 <	0.000	27.720	0.00	4.00	1.002	24	0	*
09.05.25 23	58.81	22.20	36.62	5.16	5.22	27.090 <	0.000	26.660 <	0.000	26.660	0.00	4.00	0.975	24	0	*
10.05.25 23	58.00	22.05	35.95	5.09	5.16	24.190 <	0.000	23.815 <	0.000	23.815	0.00	4.00	0.855	24	0	*
11.05.25 23	57.38	21.20	36.17	4.96	5.04	32.340 <	0.000	31.849 <	0.000	31.849	0.00	4.00	1.151	24	0	*
12.05.25 23	50.30	20.87	29.42	3.81	3.91	27.320 <	0.000	26.995 <	0.000	26.995	0.00	4.00	0.793	24	0	*
13.05.25 23	52.61	20.60	32.01	5.05	5.11	32.730 <	0.000	32.307 <	0.000	32.307	0.00	4.00	1.033	24	0	*
14.05.25 23	43.99	19.18	24.81	4.86	4.94	34.320 <	0.000	34.013 <	0.000	34.013	0.00	4.00	0.843	24	0	*
15.05.25 23	31.03	18.28	12.75 <	3.68	3.71	76.840 <	13.660	74.593 <	1.548	73.045	0.00	4.00	0.950	20	4	*
16.05.25 23	40.02	49.75	-9.74 <	4.61	4.48	10.050 <	32.770 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
17.05.25 23	39.46	49.73	-10.26 <	4.62	4.50	7.880 <	25.730 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
18.05.25 23	40.50	49.75	-9.24 <	4.55	4.43	10.470 <	33.030 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
19.05.25 23	42.00	49.92	-7.92 <	4.47	4.36	10.040 <	33.440 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
Итого/Средн	48.69	21.76	26.93	4.71	4.72	379.870	138.630	335.159	1.548	333.611	0.00	4.00	9.014	235	101	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
05.05.25 23	117981.770	108020.270	114553.647	105323.404	9230.243	3567.240	11742	991
19.05.25 23	118361.640	108158.900	114888.806	105324.952	9563.854	3576.253	11977	1092
Итого	379.870	138.630	335.159	1.548	333.611	9.014	235	101

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 06/05/25г.-19/05/25г.

Абонент: 2 Поселковая 49

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00 °C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 22182031, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x258C

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
06.05.25 23	47.43	0.00	36.164 <	35.770 <	5.00	5.00	1.514	24	0 *	
07.05.25 23	55.78	0.04	29.619 <	29.185 <	5.00	5.00	1.478	24	0 *	
08.05.25 23	57.56	0.02	32.045 <	31.546 <	5.00	5.00	1.654	24	0 *	
09.05.25 23	56.76	0.01	31.262 <	30.789 <	5.00	5.00	1.590	24	0 *	
10.05.25 23	55.84	0.01	28.259 <	27.843 <	5.00	5.00	1.412	24	0 *	
11.05.25 23	55.66	0.01	36.510 <	35.978 <	5.00	5.00	1.818	24	0 *	
12.05.25 23	48.86	0.05	29.032 <	28.700 <	5.00	5.00	1.255	24	0 *	
13.05.25 23	51.28	0.03	35.724 <	35.277 <	5.00	5.00	1.628	24	0 *	
14.05.25 23	43.06	0.01	38.722 <	38.384 <	5.00	5.00	1.456	24	0 *	
15.05.25 23	41.56	0.00	34.372 <	34.094 <	5.00	5.00	1.242	24	0 *	
16.05.25 23	46.55	0.01	37.700 <	37.313 <	5.00	5.00	1.546	24	0 *	
17.05.25 23	46.19	0.00	32.587 <	32.260 <	5.00	5.00	1.325	24	0 *	
18.05.25 23	47.36	0.03	40.932 <	40.498 <	5.00	5.00	1.711	24	0 *	
19.05.25 23	47.64	0.04	36.332 <	35.941 <	5.00	5.00	1.528	24	0 *	
Итого/Средн	49.80	0.02	479.260	473.580	5.00	5.00	21.159	336	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
05.05.25 23	14284.461	13958.208	915.408	12661	72
19.05.25 23	14763.721	14431.787	936.567	12997	72
Итого	479.260	473.580	21.159	336	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____