

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,228 Гкал

Qмес= 0,261 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 52

за май 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.04	00	15430	14864	399,326	5995	1169,068	60,876
19.05	24	16784	16227	418,765	6626	1169,068	60,876
ИТОГО		1353	1362	19,439	631	0	0

ПУ № 19080436

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	0
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

Q = 20,865 (Гкал)

Q (гвс) = 0 (Гкал)

V подп. = 0 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О. _____

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____

АО «Омск-ТЭС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

21.05.2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Гренц С.И.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/04/25г.-19/05/25г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 52

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19080436, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хЕ763

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.04.25 23	67.61	40.18	27.44	5.99	4.10	43.186	43.013	42.298	42.700	-0.402	0.00	4.00	1.162	24	0	
22.04.25 23	66.76	41.21	25.55	5.80	4.03	39.479	39.287	38.684	38.984	-0.300	0.00	4.00	0.989	24	0	
23.04.25 23	68.24	38.94	29.31	5.91	4.04	32.696	32.566	32.011	32.346	-0.335	0.00	4.00	0.939	24	0	
24.04.25 23	66.83	41.40	25.44	5.48	3.97	48.802	48.528	47.814	48.146	-0.332	0.00	4.00	1.218	24	0	
25.04.25 23	65.68	43.45	22.23	5.09	3.84	35.714	35.576	35.015	35.266	-0.251	0.00	4.00	0.779	24	0	
26.04.25 23	66.17	43.30	22.87	5.18	3.85	28.155 <	28.135 <	27.596 <	27.892 <	-0.297	0.00	4.00	0.632	24	0	*
27.04.25 23	69.76	40.79	28.97	5.25	3.86	21.041 <	21.067 <	20.581 <	20.908 <	-0.327	0.00	4.00	0.597	24	0	*
28.04.25 23	68.81	40.52	28.29	5.29	3.88	23.499	23.495	22.999	23.320	-0.321	0.00	4.00	0.651	24	0	
29.04.25 23	66.09	41.35	24.74	5.20	3.88	39.954 <	39.847 <	39.161 <	39.537 <	-0.377	0.00	4.00	0.970	24	0	*
30.04.25 23	68.10	41.14	26.96	5.17	3.87	42.466	42.254	41.577	41.928	-0.350	0.00	4.00	1.122	24	0	
01.05.25 23	67.31	41.21	26.11	5.19	3.86	34.910	34.825	34.196	34.555	-0.359	0.00	4.00	0.893	24	0	
02.05.25 23	67.12	40.55	26.57	5.26	3.88	32.876	32.853	32.206	32.608	-0.402	0.00	4.00	0.856	24	0	
03.05.25 23	66.31	42.02	24.29	5.17	3.87	44.269	44.144	43.386	43.788	-0.401	0.00	4.00	1.055	24	0	
04.05.25 23	65.08	43.47	21.61	5.12	3.86	42.279	42.260	41.465	41.893	-0.428	0.00	4.00	0.897	24	0	
05.05.25 23	65.01	48.82	16.18	5.20	4.39	46.184	46.158	45.297	45.641	-0.344	0.00	4.00	0.734	24	0	
06.05.25 23	67.63	58.77	8.86 <	6.08	5.74	84.025	84.031	49.297	49.498	-0.201	0.00	4.00	0.437	19	5	*
07.05.25 23	67.56	53.03	14.53 <	6.28	5.84	39.596	39.597	27.392	27.595	-0.203	0.00	4.00	0.398	21	3	*
08.05.25 23	68.81	55.00	13.81 <	6.29	5.87	55.064	55.109	28.263	28.481	-0.218	0.00	4.00	0.391	20	4	*
09.05.25 23	67.29	51.56	15.74	6.35	5.91	30.563	30.600	29.939	30.221	-0.282	0.00	4.00	0.471	24	0	
10.05.25 23	70.28	65.59	4.69 <	6.24	5.87	108.961	109.048	87.383	87.671	-0.288	0.00	4.00	0.411	20	4	*
11.05.25 23	69.52	63.51	6.01 <	6.07	5.76	130.777	130.773	81.700	81.900	-0.200	0.00	4.00	0.491	17	7	*
12.05.25 23	67.89	61.95	5.94 <	6.01	5.87	104.938 <	104.886 <	61.348 <	61.489 <	-0.141	0.00	4.00	0.365	14	10	*
13.05.25 23	69.53	66.21	3.31 <	6.23	5.86	180.450	180.548	125.039	125.297	-0.258	0.00	4.00	0.415	17	7	*
14.05.25 23	69.68	66.40	3.28 <	6.18	5.70	198.247	198.583	123.232	123.638	-0.406	0.00	4.00	0.406	15	9	*
15.05.25 23	70.10	60.48	9.62 <	6.27	5.46	101.076 <	101.299 <	43.289 <	43.559 <	-0.270	0.00	4.00	0.417	18	6	*
16.05.25 23	67.81	51.29	16.53	6.36	5.39	27.323 <	27.360 <	26.755 <	27.022 <	-0.267	0.00	4.00	0.443	24	0	*
17.05.25 23	66.26	47.54	18.72	6.39	5.41	24.264 <	24.278 <	23.783 <	24.024 <	-0.241	0.00	4.00	0.446	24	0	*
18.05.25 23	69.67	62.01	7.67 <	6.27	5.39	97.729	97.901	58.945	59.259	-0.314	0.00	4.00	0.453	20	4	*
19.05.25 23	68.66	59.39	9.27 <	6.19	5.32	100.909	101.170	43.105	43.388	-0.283	0.00	4.00	0.400	18	6	*
Итого/Средн	68.16	53.82	14.34	5.78	4.78	1839.431	1839.189	1353.755	1362.553	-8.798	0.00	4.00	19.439	631	65	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.04.25 23	16404.296	15574.058	15430.894	14864.475	566.419	399.326	5995	1716
19.05.25 23	18243.728	17413.246	16784.648	16227.028	557.621	418.765	6626	1781
Итого	1839.431	1839.189	1353.755	1362.553	-8.798	19.439	631	65

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. не испр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

±1,426

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/04/25г.-19/05/25г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 52

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19080436, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xE763

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.04.25 23	28.90	4.47	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.04.25 23	28.75	4.47	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.04.25 23	28.66	4.32	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.04.25 23	28.69	4.42	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.04.25 23	28.48	4.47	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.04.25 23	28.47	4.36	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.04.25 23	28.72	4.35	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.04.25 23	28.99	4.38	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.04.25 23	29.04	4.46	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.04.25 23	29.17	4.49	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.05.25 23	29.01	4.48	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.05.25 23	28.98	4.53	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.05.25 23	29.09	4.43	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.05.25 23	28.84	4.39	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.05.25 23	28.81	4.48	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.05.25 23	28.56	4.39	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.05.25 23	28.65	4.59	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.05.25 23	28.79	4.55	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.05.25 23	28.61	4.66	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.05.25 23	28.92	4.66	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.05.25 23	29.00	4.40	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.05.25 23	27.99	4.43	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.05.25 23	28.85	4.44	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.05.25 23	29.24	4.53	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.05.25 23	29.26	4.50	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.05.25 23	28.91	4.56	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.05.25 23	28.95	4.51	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.05.25 23	29.31	4.49	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
19.05.25 23	29.42	4.48	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	28.86	4.47	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.04.25 23	1187.300	1169.068	60.876	7541	170
19.05.25 23	1187.300	1169.068	60.876	8237	170
Итого	0.000	0.000	0.000	696	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неисправ.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/04/25г.-05/05/25г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 52

Адрес:

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19080436, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хЕ763

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.04.25 23	67.61	40.18	27.44	5.99	4.10	43.186	43.013	42.298	42.700	-0.402	0.00	4.00	1.162	24	0	
22.04.25 23	66.76	41.21	25.55	5.80	4.03	39.479	39.287	38.684	38.984	-0.300	0.00	4.00	0.989	24	0	
23.04.25 23	68.24	38.94	29.31	5.91	4.04	32.696	32.566	32.011	32.346	-0.335	0.00	4.00	0.939	24	0	
24.04.25 23	66.83	41.40	25.44	5.48	3.97	48.802	48.528	47.814	48.146	-0.332	0.00	4.00	1.218	24	0	
25.04.25 23	65.68	43.45	22.23	5.09	3.84	35.714	35.576	35.015	35.266	-0.251	0.00	4.00	0.779	24	0	
26.04.25 23	66.17	43.30	22.87	5.18	3.85	28.155 <	28.135 <	27.596 <	27.892 <	-0.297	0.00	4.00	0.632	24	0	*
27.04.25 23	69.76	40.79	28.97	5.25	3.86	21.041 <	21.067 <	20.581 <	20.908 <	-0.327	0.00	4.00	0.597	24	0	*
28.04.25 23	68.81	40.52	28.29	5.29	3.88	23.499	23.495	22.999	23.320	-0.321	0.00	4.00	0.651	24	0	
29.04.25 23	66.09	41.35	24.74	5.20	3.88	39.954 <	39.847 <	39.161 <	39.537 <	-0.377	0.00	4.00	0.970	24	0	*
30.04.25 23	68.10	41.14	26.96	5.17	3.87	42.466	42.254	41.577	41.928	-0.350	0.00	4.00	1.122	24	0	
01.05.25 23	67.31	41.21	26.11	5.19	3.86	34.910	34.825	34.196	34.555	-0.359	0.00	4.00	0.893	24	0	
02.05.25 23	67.12	40.55	26.57	5.26	3.88	32.876	32.853	32.206	32.608	-0.402	0.00	4.00	0.856	24	0	
03.05.25 23	66.31	42.02	24.29	5.17	3.87	44.269	44.144	43.386	43.788	-0.401	0.00	4.00	1.055	24	0	
04.05.25 23	65.08	43.47	21.61	5.12	3.86	42.279	42.260	41.465	41.893	-0.428	0.00	4.00	0.897	24	0	
05.05.25 23	65.01	48.82	16.18	5.20	4.39	46.184	46.158	45.297	45.641	-0.344	0.00	4.00	0.734	24	0	
Итого/Средн	66.82	42.05	24.77	5.35	3.95	555.510	554.007	544.285	549.511	-5.226	0.00	4.00	13.493	360	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.04.25 23	16404.296	15574.058	15430.894	14864.475	566.419	399.326	5995	1716
05.05.25 23	16959.806	16128.065	15975.179	15413.986	561.193	412.820	6355	1716
Итого	555.510	554.008	544.285	549.511	-5.226	13.493	360	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____